

ARCHIEF

Besluit
van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning

CSP / Carbolim te Sittard-Geleen

Zaaknummer: 2015-1490

Kenmerk: 2016/22645 d.d. 24 maart 2016.
Verzonden:

25 MAART 2016

INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	6
2.1	De aanvraag	6
2.2	Huidige vergunning- en meldingsituatie	6
2.3	Bevoegd gezag	7
2.4	Ontvankelijkheid en opschorting procedure	7
2.5	Procedure	7
2.6	Adviezen	8
3	Samenhang overige wetgeving	10
3.1	Coördinatie Waterwet	10
3.2	Activiteitenbesluit milieubeheer	10
3.3	European pollutant release and transfer register (e-prtr)	11
4	Overwegingen	12
4.1	Bouwen van een bouwwerk	12
4.2	Uitvoeren werk	13
4.3	Milieuneutraal	13
5	Voorschriften	16
5.1	Bouwen	16

1 Besluit

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 28 januari 2016 een aanvraag voor een verandering van de omgevingsvergunning ontvangen van Chemelot Site Permit en Carbolim BV. De aanvraag betreft een milieu neutrale wijziging van de inrichting gelegen aan Koestraat 1, 6167 RA Geleen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2015-1490.

Ontwerpbesluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan Chemelot Site Permit B.V. en Carbolim B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen aan Koestraat 1, 6167 RA Geleen;
2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
 - het bouwen van een bouwwerk, een opslagcontainer voor de opslag van niet gevaarlijke stoffen in emballage;
 - het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting.
3. dat aan deze vergunning de in hoofdstuk 5 vermelde voorschriften verbonden zijn;
4. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend, met uitzondering van de activiteit bouwen, die na gereed melding expireert;
5. dat de volgende gewaarmerkte stukken onderdeel uitmaken van deze vergunning:
 - Het OLO formulier met nummer 2165217, ons kenmerk 2016/8368 van 28-01-2016;
 - De aanbiedingsbrief CSP 16-0107 (7.077) van CSP BV en Carbolim BV van 28-01-2016;
 - Het milieudeel van de aanvraag CSP 16-0107 (7.077) van 26 januari 2016;
 - De luchtfoto met plattegrond d.d. 13-08-2015;
 - Fundamentstekeningen van de niet geïsoleerde systeemcontainer P01-00-20005-001 van 4.11.2010 fa. Denios;
 - Bouwtekening van de Systeemcontainer met typenummer 2H 814.OST, tekeningnummer L30-DE-40144-000 van 14.07.2014, fa. Denios;
 - MSDS'en van diverse nieuwe hulpstoffen, m.n. ABS 1/2", CPI®-4624-150-F, DESOREX K43, F-200 3/16", MOBIL GARGOYLE ARCTIC SHC NH 68, monopropyleenglycol, NovoTraqua® 772, HTZ-51.

Gedeputeerde
naam

C.J. H.
Afdeling
Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wabo (de reguliere voorbereidingsprocedure).

Het besluit en de gewaarmerkte onderdelen van de aanvraag zijn verstuurd naar de eerste aanvrager van de vergunning, zijnde Chemelot Site Permit B.V., postbus 27, 6160 MB Geleen.

Afschriften

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- het gemachtigde bedrijf Sitech Manufacturing Services Beheer B.V., postbus 27, 6160 MB Geleen
- het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard;
- de minister van Infrastructuur en Milieu, directoraat-generaal Milieu, Postbus 20951, 2500 EZ Den Haag;
- de Inspectie SZW, directie MHC, team MHC-Zuid, Postbus 820, 3500 AV Utrecht;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag;
- de burgemeester van Sittard-Geleen, postbus 18, 6130 AA Sittard;
- het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, Postbus 35, 6269 ZG Margraten;
- Waterschap Roer en Overmaas, afdeling Beheer, Postbus 185, 6130 AD Sittard.

Rechtsbescherming

Bezwaar

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
- d. de redenen van het beroep (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA Maastricht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl en klik vervolgens op "e-Loket".

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

2 Procedure

2.1 De aanvraag

Op 28 januari 2016 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Chemelot Site Permit B.V. en Carbolim B.V.

Het verzoek is ingediend door het gemachtigde bedrijf Sitech Manufacturing Services Beheer B.V. De gemachtigde is vermeld op het aanvraagformulier en er is tevens een machtiging bij de aanvraag gevoegd.

De aanvraag betreft:

- Het realiseren van een extra opslagvoorziening voor smeer- en systeemoliën door het plaatsen van een in de buitenlucht opgestelde systeemcontainer;
- het wijzigen van een aantal van de in de Carbolim installaties gebruikte hulpstoffen;
- de realisatie van een bufferbassin voor regenwater, om wateroverlast bij overvloedige regenval in met name Carbolim installatie 3 te kunnen voorkomen.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- Het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo);
- het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (art. 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo juncto art. 3.10, derde lid, van de Wabo).

2.2 Huidige vergunning- en meldings situatie

Op 22 november 2007, kenmerk 2007/23321 hebben wij aan CSP B.V. en Carbolim B.V. een deelrevisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor de productie van gezuiverd kooldioxide (CO₂), gelegen aan de Koestraat 1 te Geleen. De deelinrichting is gelegen op het noordelijk deel van de site Chemelot op de percelen kadastraal bekend gemeente Geleen, sectie H nummer 8, zoals vermeld in hoofdstuk 1 van de laatste vigerende, vergunning van de site Chemelot van 16 oktober 2014 en met kenmerk 2013-310.

Verder hebben wij voor de deelinrichting Carbolim geen veranderingsvergunningen verleend.

De voorschriften van de onderliggende (milieu)vergunningen zijn van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde verandering, tenzij de aard van de vergunning en/of de aard van de verandering zich daartegen verzet. Tevens gelden de op de inrichting van toepassing zijnde voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Tevens hebben wij van de aanvrager de volgende meldingen ontvangen:

- Een melding conform art. 8.19 van de Wm van 16 september 2010 met ons kenmerk 10/22796 voor de realisatie van twee portal units en het aanleggen van een tweede weegbrug.

Op 14 juni 2005 hebben wij voor de site Chemelot een revisievergunning (kenmerk 2005 / 05) verleend. Deze revisievergunning is sinds het onherroepelijk worden als volgt gewijzigd:

- op 28 juli 2011 is hoofdstuk 1 van de vergunning geactualiseerd (kenmerk 2011 / 0486);
- op 7 juni 2012 is de terreingrens van de site Chemelot aan de Prins Mauritsstraat in de gemeente Beek aangepast (kenmerk 2012 / 0327);
- op 23 augustus 2012 is het meldingsregime van ongewone voorvallen aangepast (kenmerk 2012 / 0360);
- Op 16 oktober 2014 is een besluit genomen over de aanpassing van de algemene voorschriften van hoofdstuk 1 van deze vergunning (kenmerk 2013 / 0310).

De gewijzigde deelinstallatie Carbolim vormt het vernieuwde hoofdstuk 49 van de omgevingsvergunning van de site Chemelot.

2.3 Bevoegd gezag

De site Chemelot wordt behandeld als één inrichting. Voor de inrichting site Chemelot zijn met name de volgende categorieën van onderdeel C van bijlage 1 van het Bor van toepassing: categorie 1.3, categorie 2.6, categorie 4.3, categorie 5.3, categorie 7.1.b, categorie 11.3, categorie 14, categorie 20.5, categorie 21, categorie 22, categorie 25, categorie 26, categorie 27.3 en categorie 28. Deze inrichting bevat meerdere IPPC-installaties en het Besluit risico's zware ongevallen is van toepassing. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de integrale omgevingsvergunning.

De deelinstallatie Carbolim is in te delen als een RIE categorie 4.2 installatie voor de productie van zuiver kooldioxide (CO₂) als anorganische bulkchemicaliën.

2.4 Ontvankelijkheid en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Regeling omgevingsrecht (Mor) getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

2.5 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 9 februari 2016 conform artikel 3.8 van de Wabo kennis gegeven van de aanvraag op de site van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen) en in een plaatselijk huis aan huisblad.

2.6 Adviezen

Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan:

- het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sittard-Geleen; hierbij hebben wij het college gevraagd om de aanvraag voor de activiteit bouwen voor te leggen aan de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit;
- Het Waterschap Roer en Overmaas;

Voorts staat in artikel 6.15 van het Bor een toezendplicht ten aanzien van Brzo-inrichtingen opgenomen. Om te voldoen aan deze toezendplicht hebben wij de aanvraag aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directoraat Generaal Milieu;
- de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
- de Burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen;
- het bestuur van de Veiligheidsregio, zijnde de Brandweer Zuid-Limburg;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport

Naar aanleiding van de aanvraag hebben wij de volgende adviezen ontvangen.

Waterschap Roer en Overmaas

Op 23 februari 2016 hebben wij per brief het advies van het Waterschap Roer en Overmaas ontvangen. De brief is geregistreerd op 25-2-2016 onder zaaknummer 2015-1490 en documentnummer 2016/14543.

Het advies van het Waterschap luidt: *de watervergunning van Sitech IAZI B.V. te Stein, met het nummer V2005-124, hoeft niet gewijzigd te worden, voor de milieu neutrale wijzigingsaanvraag met uw zaaknummer 2015-1490.*

Gemeente Sittard-Geleen

De gemeente Sittard-Geleen heeft - op ons verzoek - de aanvraag ook voor advisering voorgelegd aan de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Dit gevraagde advies hebben wij ontvangen op 11 maart 2016.

AD16.0016

Koestraat 1, Geleen

Milieuneutrale wijziging Carbolim

Advies:

Het plan is akkoord.

Verslag:

Beoordeeld is de tekening met datum 14 juli 2014.

- Korte omschrijving plan:

Aan de orde is een plan voor het realiseren van opslagvoorzieningen waaronder die voor smeer - en systeem oliën. Daarnaast voor het plaatsen van een bufferbassin voor hemelwater. De voorzieningen zijn sec van functionele aard en hebben een industrieel karakter.

- *Motivering/conclusie:*

De omgeving kenmerkt zich door technische installaties waar de voorzieningen qua uiterlijk aanzien bij aansluiten. Het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand.

3 Samenhang overige wetgeving

3.1 Coördinatie Waterwet

Binnen de deelrichting Carbolim treedt als gevolg van deze aanvraag geen verandering op in het afvalwater, dat direct op het oppervlaktewater wordt geloosd. Er is daarom geen sprake van een verandering waarvoor een verandering in de Waterwetvergunning moet worden aangevraagd. Het Waterschap Roer en Overmaas heeft per brief, ontvangen op 23 februari 2016, ons kenmerk 2015-1490, documentnummer 2016/14543 geadviseerd, dat er geen vergunning in het kader van de waterwet behoeft te worden ingediend.

3.2 Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder Activiteitenbesluit) bevat algemene regels voor bedrijven. Veel bedrijven vallen in zijn geheel onder deze algemene regels. Een beperkt deel van de bedrijven blijft vergunningplichtig. Voor deze bedrijven geldt het Activiteitenbesluit slechts voor een deel van de activiteiten. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels. Wel is het mogelijk voor een aantal aspecten maatwerkvoorschriften aan de inrichting op te leggen.

Type C inrichtingen

Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de inrichting aangemerkt als een type C-inrichting. Voor de activiteiten binnen deze inrichting die onder het Activiteitenbesluit vallen, worden in de vergunning geen voorschriften opgenomen.

Van toepassing zijn de bepalingen en algemene voorschriften uit:

- hoofdstuk 1: afdeling 1.1;
- hoofdstuk 1: afdeling 1.2 (melding) voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is;
- hoofdstuk 2: afdeling 2.1 (zorgplicht) en afdeling 2.2 (lozingen)
- hoofdstuk 2: afdeling 2.4 (bodem)

Melding

Voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen, moet vooraf of gelijktijdig met de aanvraag voor een omgevingsvergunning een melding worden ingediend. De onderhavige aanvraag is tevens voor deze activiteiten behandeld als een melding op grond van het Activiteitenbesluit.

3.3 European pollutant release and transfer register (e-prtr)

In het kader van het VN-verdrag van Aarhus is in februari 2006 de Europese Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR) verordening vastgesteld. De (rechtstreeks werkende) E-PRTR verordening verplicht bedrijven hun emissies naar water, lucht en bodem en de verwijderingsroutes voor afval te rapporteren aan de overheid. De rapportageverplichtingen zijn vooral van belang voor de emissies naar lucht en water en de hoeveelheden en verwijderingsroutes van de in de inrichting site Chemelot geproduceerde hoeveelheden afvalstoffen.

De activiteiten van de site Chemelot vallen onder de richtlijn en de uitvoeringsregeling.

De site Chemelot heeft de afgelopen jaren steeds de benodigde overheidsverslagen ingediend. De aangevraagde vergunning leidt niet tot additionele emissies of de te verwijderen afvalstoffen van de deelinrichting Carbolim en de totale site Chemelot.

4 Overwegingen

4.1 Bouwen van een bouwwerk

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Aangezien de activiteit betrekking heeft op meerdere bouw- of verbouwwerkzaamheden heeft voor iedere werkzaamheid een toetsing plaatsgevonden.

- Het realiseren van een extra opslagvoorziening voor smeer- en systeemoliën door het plaatsen van een in de buitenlucht opgestelde systeemcontainer;

Toetsingsgronden

De omgevingsvergunning wordt geweigerd indien:

1. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet;
2. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet;
3. de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening;
4. het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij het bevoegd gezag van oordeel is dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend;
5. het advies van de Commissie voor de tunnelveiligheid, bedoeld in artikel 6, derde lid, onder b, van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, daartoe aanleiding geeft.

Toetsing

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Sittard-Geleen (kenmerk13092012).

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor:

- het bestemmingsplan "Bp Chemelot" is vastgesteld en/of
- algemene regels zijn gesteld in een provinciale verordening, zijnde de Omgevingsverordening Limburg en/of

De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd.

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de gemeentelijke Nota Ruimtelijke Kwaliteit (65929). Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze werkzaamheid geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In dit besluit zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

4.2 Uitvoeren werk

Op basis van het vigerende bestemmingsplan "Bp Chemelot" is de aangevraagde activiteit "werk of werkzaamheden uitvoeren" niet vergunning plichtig. De besluitvorming over deze activiteit maakt dan ook geen onderdeel uit van deze vergunning.

4.3 Milieuneutraal

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo.

De aanvraag betreft de volgende veranderingen:

- Het realiseren van een extra opslagvoorziening voor smeer- en systeemoliën door het plaatsen van een in de buitenlucht opgestelde systeemcontainer;
- Het wijzigen van een aantal van de in de Carbolim plants gebruikte hulpstoffen;
- De realisatie van een bufferbassin voor regenwater, om wateroverlast bij overvloedige regenval in met name Carbolim installatie 3 te kunnen voorkomen.

Een omgevingsvergunning voor een milieu neutrale verandering kan worden verleend als de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) zijn toegestaan;
- niet MER-plichtig is.

Overwegingen over het niet ontstaan van een andere inrichting

Wij zijn van oordeel dat door de aangevraagde verandering geen andere inrichting ontstaat dan waarvoor de onder paragraaf 2.3 van dit besluit genoemde vergunningen zijn verleend.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overlegde gegevens, concluderen wij dat er sprake blijft van een deelinrichting, zoals aangegeven in categorie C, RIE 4.2 van het Bor. De verandering leidt niet tot een andere deelinrichting. De deelinrichting blijft in werking voor het produceren van gezuiverde CO₂ voor toepassingen in m.n. de (fris)drankenindustrie.

Overwegingen dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu zijn

In de onderstaande paragraaf is per milieuthema de relatie gelegd met de verandering van de inrichting.

Afvalstoffen

Er ontstaan geen nieuwe afvalstoffen en er treedt geen verandering op in de af te voeren hoeveelheden afvalstoffen van de deelinrichting Carbolim.

Afvalwater / lozingen naar water

De systeemcontainer voor de olieproducten wordt bewust niet aangesloten op het rioolstelsel van de Chemelot locatie. Eventuele lekkages uit de container kunnen daarom niet in het rioolsysteem op de Chemelot locatie terecht komen.

Het bufferbassin voor de tijdelijke opslag van hemelwater leidt er uitsluitend toe dat de pieklozing van Carbolim tijdens perioden van hevige neerslag wordt beperkt en heeft daarom geen invloed op de werking van de IAZI of de kwaliteit van de afvalwaterstroom van Carbolim naar de IAZI. Het is ook gunstig, dat bij hevige regenval juist de hydraulische belasting van het riool naar de IAZI (iets) wordt verminderd.

Bodem(bescherming)

Systeemcontainer:

Eventuele lekkages van olie uit de in de systeemcontainer opgeslagen oliedrums worden opgevangen in de geschikte lekbakken van deze container. De systeemcontainer wordt bewust niet aangesloten op het riool.

Regenwaterbuffer.

Regenwater is geen bodembedreigend medium. Bodembescherming is daarom ook niet aan de orde.

Energieverbruik

Als gevolg van de aangevraagde veranderingen treedt geen verandering op in de gebruikte hoeveelheden energie van de 3 Carbolim installaties.

Voor inrichtingen onder emissiehandel / M.E:E. convenant

Omdat de inrichting Chemelot energie-efficiënte productietechnieken toepast en Chemelot Site Permit BV deelneemt aan de /broeikasgassen-emissiehandel kunnen geen voorschriften in de omgevingsvergunning worden opgenomen ter verbetering van de energie-efficiency of voorschriften ter vermindering van het energieverbruik.

(Externe) Veiligheid

Er worden geen nieuwe insluitsystemen voor gevaarlijke stoffen in het productieproces geïntroduceerd. Eveneens treden er geen veranderingen op in de bestaande insluitsystemen voor gevaarlijke stoffen van de deelinrichting Carbolim.

Er treedt daarom ook geen verandering op in de externe veiligheidsaspecten van de deelinrichting Carbolim en van de totale site Chemelot.

Geluid

Er worden geen nieuwe geluidbronnen aangevraagd in deze vergunningaanvraag. Er treedt daarom ook geen verandering op in de vergunde geluidbelasting op van de deelinrichting en van de totale site Chemelot.

Emissies naar Lucht

Er worden geen nieuwe emissiepunten aangevraagd en er treden ook geen veranderingen op in de emissies van bestaande emissiepunten.

Algemene voorschriften

De algemene voorschriften van hoofdstuk 1 van de site vergunning van de site Chemelot blijven onverkort van kracht.

Overwegingen MER plicht

Een milieu neutrale omgevingsvergunning kan niet worden verleend indien het bevoegde gezag heeft beslist dat bij de voorbereiding van de omgevingsvergunning een milieueffectrapport (MER) dient te worden gemaakt.

De voorgenomen activiteit komt noch voor in onderdeel C noch in onderdeel D van het Besluit Mer. De activiteit is derhalve noch mer-plichtig noch mer-beoordelingsplichtig.

Overwegingen voorschriften

Er zijn voor de aangevraagde activiteiten drie aanvullende milieuvoorschriften nodig voor de maximale hoeveelheid oliedrums, die in de systeemcontainer mogen worden opgeslagen, de grootte van de lekbakken in relatie tot de grootte van de gebruikte oliedrums en de toegelaten opslaghoogte van de drums in de systeemcontainer. Er mogen in de systeemcontainer geen gevaarlijke stoffen, conform de definities van de PGS 15 worden opgeslagen.

5 Voorschriften

5.1 Bouwen

1. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

Op het bouwterrein verplicht aanwezige bescheiden

- 1.1 Tijdens het bouwen is de vergunning op het terrein aanwezig. Dit stuk dient op verzoek aan een toezichthouder van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (verder: toezichthouder) ter inzage te worden gegeven.

Startgesprek

- 1.2 Om het bouwtoezicht goed te laten verlopen is het van belang dat een toezichthouder bij het startgesprek aanwezig is. Gedurende het startgesprek zal de toezichthouder een aantal belangrijke controlepunten tijdens de bouw aanhalen en zullen contactgegevens worden uitgewisseld en afspraken worden vastgelegd. Via het e-mailadres wabo-bouwen@rudzl.nl / of telefonisch via +31 43 389 99 99 kunt u een afspraak maken met een toezichthouder.

Uitzetten van de bebouwingsgrenzen

- 1.3 Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor vergunning is verleend wordt, onverminderd de voorschriften bij de vergunning, niet begonnen voordat voor zover nodig door of namens de toezichthouder:
- de rooilijnen en/of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet;
 - het straatpeil is aangegeven.

Mededeling aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden

- 1.4 De toezichthouder dient ten minste twee dagen voor de feitelijke aanvang van elk van de hierna te noemen onderdelen van het bouwproces in kennis te worden gesteld:
- de aanvang van de werkzaamheden inclusief ontgravingwerkzaamheden;
 - de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder begrepen;
 - de aanvang van de grondverbeteringwerkzaamheden;
 - het storten van beton.
- 1.5 De toezichthouder dient ten minste op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld te worden.
- 1.6 Een bouwwerk waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, wordt niet in gebruik gegeven of genomen indien de toezichthouder hiervan niet schriftelijk in kennis is gesteld.

- 1.7 De melding met betrekking tot de aanvang en beëindiging van de werkzaamheden dient schriftelijk te geschieden. U dient hiervoor gebruik te maken van de bij deze vergunning gevoegde formulieren "melding start bouw- of sloopwerkzaamheden" resp. "einde bouw- of sloopwerkzaamheden". De formulieren kunt u per post versturen naar de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, postbus 5700, 6202 MA Maastricht, dan wel per e-mail wabo-bouwen@rudzl.nl.

Voorkomen van onveilige situaties tijdens bouwwerkzaamheden

- 1.8 De uitvoering van bouwwerkzaamheden is zodanig dat voor de omgeving een onveilige situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk wordt voorkomen.
- 1.9 Bij het uitvoeren van bouwwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter voorkoming van:
- letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen;
 - letsel van personen die het bouwterrein onbevoegd betreden, en;
 - beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen.
- 1.10 De op grond van artikel 1.9 te treffen maatregelen dienen vastgelegd te worden in een bouwveiligheidsplan. De maatregelen hebben ten minste betrekking op:
- de afscheiding en afsluiting van het bouwterrein;
 - de bereikbaarheid en bruikbaarheid van bluswater- en andere openbare voorzieningen;
 - het stallen, afsluiten of opbergen van machines, werktuigen, materialen en installaties op zodanige wijze dat onbevoegden daar geen toegang toe hebben;
 - het waarborgen van de verkeersveiligheid;
 - het voorkomen van vallende objecten.
- 1.11 Als op een terrein waar een bouw- of grondwerk wordt uitgevoerd niet gewerkt wordt, moeten:
- de tijdelijke elektrische installaties ten behoeve van de uitvoering van het bouw- en grondwerk, in hun geheel op zodanige wijze zijn uitgeschakeld, dat het weer in gebruik stellen van de installaties door anderen dan daartoe bevoegde personen niet zonder meer mogelijk is;
 - machines en werktuigen worden achtergelaten in een zodanige toestand, dat deze dan wel mechanismen daarvan, niet zonder meer door anderen dan daartoe bevoegde personen in werking kunnen worden gesteld.
- Het bovenstaande is niet van toepassing op rustpauzen tijdens de dagelijkse werktijd en niet op de voeding van een elektrische verlichtingsinstallatie of van één of meer elektrisch aangedreven bemalingpompen, indien de omstandigheden vereisen dat de voeding niet wordt onderbroken en de veiligheid voldoende is gewaarborgd.
- 1.12 Het is verboden stempels, schoren, kruisen of zwiepingen weg te nemen of andere veiligheidsmaatregelen op te heffen zolang zij uit veiligheidsoogpunt nodig zijn.
- 1.13 Het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of dergelijke werkzaamheden worden verricht, moet door een doeltreffende afscheiding van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein zijn afgescheiden indien gevaar of hinder te duchten is.
- 1.14 De afscheiding moet zodanig zijn geplaatst en ingericht, dat het verkeer zo min mogelijk hinder ervan ondervindt en de toegang tot brandkranen en andere openbare voorzieningen, zoals leidingen, er niet door wordt belemmerd.

- 1.15 Afscheidingen, steigers, ladders, heistellingen, transportinrichtingen en ander hulpmateriaal moeten, wat kwaliteit en samenstelling betreft, voldoen aan de eis van goed en veilig werk en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.16 Het is verboden bij de uitvoering van een bouw- of grondwerk een werktuig of een stof te gebruiken, indien daardoor gevaar voor de omgeving optreedt.
- 1.17 Het bevoegd gezag kan het gebruik van een werktuig, dat schade of ernstige hinder voor de omgeving veroorzaakt of kan veroorzaken, verbieden.
- 1.18 Het bevoegd gezag kan voorschrijven, dat voor een op een werk te gebruiken krachtwerktuig:
- uitsluitend een bepaalde brandstof wordt gebezigd, en/of
 - de aandrijving elektrisch geschiedt, en/of
 - het werktuig gedurende bepaalde delen van een etmaal niet mag worden gebruikt.
- Het bovenstaande is niet van toepassing indien en voor zover het nadelige gevolgen voor het milieu betreft waarop de Wabo of enige in deze wet genoemde milieuwet van toepassing is.

Bouwafval

- 1.19 Bouwwerkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat tijdens de uitvoering vrijkomend afval deugdelijk wordt gescheiden.
- 1.20 Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de te scheiden categorieën bouwafval en de opslag en afvoer daarvan op en van het terrein bij het uitvoeren van bouwwerkzaamheden.

Geldigheidsduur vergunning

- 1.21 Indien gedurende 26 weken (onderscheidenlijk de in de vergunning bepaalde termijn) geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de onherroepelijke vergunning kan het bevoegd gezag de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.

Kabels en leidingen

- 1.22 Graven in gemeente- of provinciegrond is bij voorbaat niet toegestaan. Indien u graafwerkzaamheden op eigen terrein moet uitvoeren, wees er dan zeker van dat er geen kabels en/of leidingen aanwezig zijn:
- graaf alleen als er een KLIC-melding is gedaan;
 - graaf alleen als de ligging van kabels en leidingen is gecontroleerd;
 - graaf alleen na een duidelijke instructie over de ligging van de kabels en leidingen;
 - meld ontdekte afwijkingen en beschadigingen aan de netbeheerder;
 - ken de gevaren en gevolgen van graafschade.

Meer informatie kunt u vinden op www.graafschade-voorkomen.nl en www.kadaster.nl/klic.

2. SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN BOUWEN

Uitgestelde indieningsvereisten

- 2.1 De volgende gegevens en bescheiden dienen uiterlijk binnen een termijn van drie weken voor de start van de uitvoering van de desbetreffende handeling aan het bevoegd gezag te worden overgelegd. Eerst na ontvangst van de bevindingen kan met de bouw van het betreffende onderdeel worden begonnen:
- een grondonderzoek en funderingsadvies, waarmee wordt aangetoond, dat de grond ter plaatse van de funderingsplaat draagkrachtig genoeg is om de funderingsplaat te dragen en de fundering met de kast daarmee niet zullen verzakken.

Opslag van olie in de systeemcontainer

Opslag van olie (in drums) in de systeemcontainer

- 1.1 De verpakking van olie in drums moet zodanig zijn dat:
 - Bij normaal gebruik niets van de inhoud van de olie uit de drums kan ontsnappen;
 - het materiaal van de verpakking niet door de verpakte olie kan worden aangetast, dan wel met die olie een reactie kan aangaan, dan wel een verbinding kan vormen;
 - deze tegen normale behandeling bestand is;
 - deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaar aspecten van de olie duidelijk tot uiting komen.
- 1.2 In de systeemcontainer mag niet meer dan 9600 liter (bij voorkeur 48 drums van 200 liter) (afgewerkte) olie worden bewaard.
De grootte van de lekbakken dient minimaal 220 liter te bedragen voor beide etages in de kast.
- 1.3 Er mogen slechts 2 drums (op pallets) op elkaar in een compartiment / etage van de systeemcontainer worden opgeslagen.