

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning

Bouwen en milieuneutraal veranderen

CSP B.V. / Intertek Polychemlab B.V. te Geleen voor
de deelinrichting Intertek Polychemlab B.V.

Zaaknummer: Z2023-00002194

INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	7
2.1	De aanvraag	7
2.2	Huidige vergunnings situatie	7
2.3	Bevoegd gezag	9
2.4	Volledigheid van de aanvraag	9
2.5	Procedure	10
2.6	Advies	10
3	Samenhang overige wetgeving	12
3.1	Coördinatie Waterwet	12
3.2	Activiteitenbesluit milieubeheer	12
3.3	Wet natuurbescherming	13
4	Overwegingen	15
4.1	Bouwen van een bouwwerk	15
4.2	Milieuneutraal	19
5	Voorschriften	21
1.	Bouwen	21
2.	Geluid	21

1 Besluit

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 28 augustus 2023 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van Chemelot Site Permit B.V. (hierna CSP B.V.)/ Intertek Polychemlab B.V. De aanvraag is ingediend voor de deelinrichting Intertek Polychemlab B.V. (deelinrichtingnummer: 50) voor het plaatsen en in gebruik nemen van twee lucht afzuigkasten en het uit bedrijf nemen van twee afblaaspijpen. De deelinrichting maakt deel uit van de site Chemelot gelegen aan Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z2023-00002194.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan CSP B.V. / Intertek Polychemlab B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de deelinrichting Intertek Polychemlab B.V. gelegen aan Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen;
2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
 - het (ver)bouwen van een bouwwerk, zijnde het plaatsen van twee lucht afzuigkasten op het dak van gebouw G1-42;
 - het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting.
3. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend, met uitzondering van de activiteit bouwen die na gereed melding expireert;
4. dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, tenzij daarvan op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken:
 - 7980459: 'Aanvraagformulier OLO7980459', de dato 28 augustus 2023;
 - 23-392 JvH: 'Brandveiligheid aanpassingen installatie op dak', firma GBB B.B., de dato 28 juli 2023;
 - 520328: 'Statische berekening', firma Ingenieursbureau A. Palte B.V., versie A, de dato 16 januari 2023;
 - B501: 'Dakconstructie Intertek Polychemlab, Begane grond - bestaand', firma Ingenieursbureau A. Palte B.V., de dato 25 juli 2023;
 - B502: 'Dakconstructie Intertek Polychemlab, 1e verdieping - bestaand', firma Ingenieursbureau A. Palte B.V., de dato 25 juli 2023;
 - B503: 'Dakconstructie Intertek Polychemlab, 2e verdieping - bestaand', firma Ingenieursbureau A. Palte B.V., de dato 25 juli 2023;
 - B504: 'Dakconstructie Intertek Polychemlab, Dakaanzicht - bestaand', firma Ingenieursbureau A. Palte B.V., de dato 25 juli 2023;
 - B611: 'Dakconstructie Intertek Polychemlab, Doorsneden - bestaand', firma Ingenieursbureau A. Palte B.V., de dato 25 juli 2023;
 - D001: 'Dakconstructie Intertek Polychemlab, Overzicht nieuwe constructie', firma Ingenieursbureau A. Palte B.V., versie A, de dato 12 oktober 2023;
 - D503: 'Dakconstructie Intertek Polychemlab, 2e verdieping - nieuw', firma Ingenieursbureau A. Palte B.V., de dato 25 juli 2023;
 - D504: 'Dakconstructie Intertek Polychemlab, Dakaanzicht - nieuw', firma Ingenieursbureau A. Palte B.V., versie A, de dato 12 oktober 2023;

- D601: 'Dakconstructie Intertek Polychemlab, Gevels - nieuw', firma Ingenieursbureau A. Palte B.V., versie A, de dato 12 oktober 2023;
- D611: 'Dakconstructie Intertek Polychemlab, Doorsnedes - nieuw', firma Ingenieursbureau A. Palte B.V., de dato 25 juli 2023;
- D701: 'Dakconstructie Intertek Polychemlab, Principe details', firma Ingenieursbureau A. Palte B.V., de dato 25 juli 2023;
- 2023080301: 'Documentenlijst', firma Sitech Services, versie 1, de dato 8 augustus 2023;
- TK20230803: 'Begeleidende memo bouwdeel: Intertek upgrade HVAC dak / gebouw', firma Sitech Services, de dato 8 augustus 2023;
- 9001439-A2: 'Situering - Chemelot overzicht huisbazen locatie zuid en maurits', firma RHDHV;
- AO-RL-23-004-Intertek-LAK: 'Akoestisch rapport veranderingsvergunning milieu neutrale verandering. Deelinrichting Intertek Polychemlab op site Chemelot', firma Sitech Services, versie 1, de dato 12 juni 2023;
- CSP-23-0147 (7.071): 'Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Milieu neutrale verandering (Bouw en ingebruikname lucht afzuig kasten) Intertek Polychemlab, Intertek Polychemlab B.V. op de site Chemelot', firma Sitech Services, versie 1, de dato 9 augustus 2023;
- CSP-23-0147 (7.071): 'Aanvraag voor een omgevingsvergunning in gevolge van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor een milieuneutrale verandering voor updaten HVAC systeem bij deelinrichting Intertek Polychemlab', firma Chemelot Site Permit B.V., de dato 9 augustus 2023;
- 'Antwoorden op Sloopvragen van de RUD';
- 'Locatie te verwijderen afblaaspijpen';
- 'Tekening te verwijderen afblaaspijpen';
- 'Tekeningenlijst';
- 520328: 'Statische berekening aanvulling', firma Ingenieursbureau A. Palte B.V., versie 0, de dato 9 september 2023.

Gedeputeerde Staten van Limburg

I

(

d

RUD Zuid-Limburg

Afschriften

Dit besluit is verzonden aan CSP.B.V. alsmede aan Intertek Polychemlab B.V., beide per adres secretariaat CSP B.V., Postbus 27, 6160 MB Geleen. Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- het college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard;
- de minister van Infrastructuur en Waterstaat (directoraat-generaal Milieu), Postbus 20901, 2500 EX Den Haag;
- de Nederlandse Arbeidsinspectie, directie MHC, team MHC-Zuid, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag;
- de burgemeester van Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard;
- het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, Postbus 35, 6269 ZG Margraten;
- Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond.

Rechtsbescherming

Bezwaar

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en;
- d. de redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.

Als uw bezwaar is gericht tegen een besluit van het College van Gedeputeerde Staten, is naast het indienen van uw bezwaarschrift per post ook de elektronische weg opengesteld. U dient dan gebruik te maken van een daartoe ontwikkeld webformulier. Aan het webformulier is een DigiD-module (voor particulieren) dan wel eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) gekoppeld zodat u het bezwaarschrift digitaal kunt ondertekenen. Op deze wijze wordt onder andere gewaarborgd dat het elektronisch verkeer op een betrouwbare en vertrouwelijke manier plaatsvindt. De webformulieren zijn geplaatst op de website van de Provincie Limburg en te raadplegen via www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-beslissing/ onder 'Hoe dient u uw bezwaar in?'.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

2 Procedure

2.1 De aanvraag

Op 20 juli 2023 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning (milieuneutraal veranderen) ontvangen van CSP B.V./ Intertek Polychemlab B.V. De aanvraag is ingediend voor de deelinrichting Intertek Polychemlab B.V. gelegen aan Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen.

De aanvraag betreft het plaatsen en in gebruik nemen van twee lucht afzuigkasten en het uit bedrijf nemen van twee afblaaspijpen. De lucht afzuigkasten komen als vervanging van de twee afblaaspijpen in het kader van verduurzaming. De afblaaspijpen die nu gebruikt worden zijn ruim 30 jaar oud en worden handmatig bediend. Met de nieuwe kasten wordt e.e.a. geautomatiseerd, waardoor sneller ingegrepen kan worden bij eventuele calamiteiten. De functie van emissiepunt dat nu bij de afblaaspijpen ligt, zal worden overgenomen door de twee nieuwe lucht afzuigkasten.

De nieuwe dubbele deuren op de tweede verdieping voldoen aan de voorwaarden van artikel 2, zevende lid, uit bijlage II van het Bor. De locatie van de deuren als weergegeven op tekening D601: 'Dakconstructie Intertek Polychemlab, Gevels – nieuw', firma Ingenieursbureau A. Palte B.V., de dato 25 juli 2023 en tekening 503: 'Dakconstructie Intertek Polychemlab, 2^e verdieping – nieuw', firma Ingenieursbureau A. Palte B.V., de dato 25 juli 2023 bevinden zich niet in de voorgevel of een naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijgevel van het hoofdgebouw. Dan wel een gevel van een bijgebouw op een afstand kleiner of gelijk aan 1 meter vanaf het openbaar gebied. Daarmee zijn de deuren vergunningsvrij voor de activiteiten bouwen en planologische gebruiksactiviteiten

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo);
- het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (art. 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo juncto art. 3.10, derde lid, van de Wabo).

2.2 Huidige vergunnings situatie

Op 25 oktober 2007, kenmerk 07/43791 hebben wij aan CSP B.V./ Intertek Polychemlab B.V. voor de deelinrichting Intertek Polychemlab B.V een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend. Deze Wm-vergunning wordt van rechtswege aangemerkt als een vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Verder zijn voor de deelinrichting de onderstaande veranderingsvergunningen verleend:

- Verplaatsen opslag-voorzieningen (milieuneutraal) kenmerk: 08/50063 ,d.d. 19-02-2009
- Gebouw 01-043 (Intrekking) kenmerk: 10/1926, d.d. 27-5-2010;
- Gebouw 01-043 Overnamen, kenmerk: 2014/1006, d.d 18-12-2014.

Op 14 juni 2005 hebben wij voor de site Chemelot een revisievergunning (kenmerk 2005 / 05) verleend. Deze revisievergunning is sinds het onherroepelijk worden als volgt gewijzigd:

- op 28 juli 2011 is hoofdstuk 1 van de vergunning geactualiseerd (kenmerk 2011 / 0486);
- op 7 juni 2012 is de terreingrens van de site Chemelot aan de Prins Mauritsstraat in de gemeente Beek aangepast (kenmerk 2012 / 0327);

- op 23 augustus 2012 is het meldingsregime van ongewone voorvallen aangepast (kenmerk 2012 / 0360);
- Op 16 oktober 2014 is een besluit genomen over de aanpassing van de algemene voorschriften van hoofdstuk 1 van deze vergunning (kenmerk 2013 / 0310).

De deelinrichting Intertek Polychemlab B.V. vormt het vernieuwde hoofdstuk 50 van de site omgevingsvergunning van Chemelot.

Samengestelde inrichting

De aanvraag betreft de deelinrichting Intertek Polychemlab B.V. Deze deelinrichting maakt deel uit van de inrichting site Chemelot. De onderlinge bindingen zijn voldoende sterk om te kunnen spreken van één inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Daartoe wordt gewezen op het volgende.

Vanwege de functionele, technische en organisatorische bindingen van de deelinrichting Intertek Polychemlab B.V. met de overige activiteiten op de site Chemelot, maakt de deelinrichting onderdeel uit van de inrichting site Chemelot. Vanwege de vele technische, functionele en organisatorische bindingen van de totale site Chemelot is er sprake van één samengestelde inrichting.

Technische bindingen

Op de site Chemelot zijn algemene, gemeenschappelijke voorzieningen beschikbaar waar alle installaties of activiteiten gebruik van maken. Dat geldt ook voor de deelinrichting Intertek Polychemlab B.V.

Het betreft dan de volgende zaken:

- Demiwaterebereiding en demiwaternet, proceswaternet;
- Bluswaterleidingnet;
- Stoom-, stikstof-, elektriciteit, instrumentatie- en persluchtmet;
- Restgassennet (centraal stookgasnet);
- Afvalwaterafvoer en -zuiveringssysteem;
- Gezamenlijke ingangen;
- Gezamenlijke (tijdelijke) opslagen van gevaarlijke stoffen;
- Gezamenlijk gebruik van logistieke faciliteiten (haven, railemplacement, weegbruggen);
- Ammoniakleiding, etheen/ propaan- en waterstofleiding.

Functionele bindingen

Op de site Chemelot sluiten de productieprocessen van verschillende installaties op elkaar aan of worden de (rest)producten van de ene installatie ingezet in een andere installatie. In het geval van de deelinrichting Intertek Polychemlab B.V. zijn dat de ontvangst van grondstoffen en de afvoer van producten van de naftakrakers. Andere voorbeelden zijn:

- Processen of producten worden verbeterd met ondersteuning vanuit researchfaciliteiten en pilot plants;
- Gezamenlijke/ gecentraliseerde monitoring van milieu- en veiligheidsgegevens;
- Gezamenlijke bedrijfsbeveiliging;
- Gezamenlijke bedrijfsbrandweer en bedrijfsnoodorganisatie, alarmering bezetting en aanwezigheid van arbozorg;
- Logistieke faciliteiten (haven, railemplacement en weegbruggen).

Organisatorische bindingen

Voor een duidelijke afbakening tussen de VGM-verantwoordelijkheid en de VGM-zeggenschap van enerzijds de primaire site bewoners, de drijvers van fabrieken / activiteiten binnen de site Chemelot en anderzijds CSP B.V. is een gemeenschappelijk besturingsmodel opgesteld.

In dit gemeenschappelijk besturingsmodel zijn afspraken gemaakt waaraan de primaire site bewoners, drijvers van de installaties / activiteiten zich conformeren.

In het Management Handboek zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van CSP B.V. en van de primaire sitebewoners beschreven, als ook de verdeling daarvan.

In de meest actuele versie van het Management Handboek, dat onderdeel uitmaakt van het besluit om een omgevingsvergunning van 11 augustus 2020 met het kenmerk 2020-201793 zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden beschreven van de autonome rechtspersonen en Chemelot Site Permit B.V. / Intertek Polychemlab B.V. Intertek Polychemlab B.V. maakt als drijver van de deelinrichting onderdeel uit van de aandeelhoudergroep "Vereniging van Overige Chemelot Site Users" van de Chemelot Site Permit B.V.

Met de ondertekening van een volmacht en deze vergunningsaanvraag conformeren Intertek Polychemlab B.V. en Chemelot Site Permit B.V. zich aan het gestelde in het vigerende Management Handboek, de Aandeelhoudersovereenkomst en het besturingsmodel. Hiermee is de organisatorische binding in voldoende mate vastgelegd.

Integrale milieutoets Site Chemelot

De deelinrichting Intertek Polychemlab B.V. vormt het vernieuwde hoofdstuk 50 van de site omgevingsvergunning van Chemelot. De milieubelasting van deze sitevergunning blijft als gevolg van de deze aanvraag binnen de wettelijke kaders. De verandering heeft geen invloed op de huidige externe milieubelasting van de site Chemelot op het gebied van externe veiligheid, luchtemissies en geluid. De milieupreformance van de deelinrichting zal door de aangevraagde wijziging niet wijzigen, waardoor ook de milieubelasting binnen de site Chemelot niet wijzigt.

2.3 Bevoegd gezag

De activiteiten van de inrichting site Chemelot zijn met name genoemd in de volgende categorieën van bijlage 1, onderdeel B, sub 1, onder a (BRZO-inrichting), onderdeel C van het Bor: categorie 1.1, categorie 1.3, categorie 2.6, categorie 4.3, categorie 5.3, categorie 7.1.b, categorie 14, categorie 20.5, categorie 21, categorie 22, categorie 25, categorie 26, categorie 27.3 en categorie 28.

De site Chemelot wordt behandeld als één inrichting. Deze inrichting bevat meerdere IPPC-installaties en het Besluit risico's zware ongevallen is van toepassing. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning.

De deelinrichting Intertek Polychemlab B.V. is hoofdstuk 50 van de voor de site Chemelot verleende vergunning. De activiteiten van de deelinrichting zijn met name genoemd in de volgende categorieën van bijlage 1, onderdeel C van het Bor: 1.1 en 2.

2.4 Volledigheid van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 22 september 2023 in de gelegenheid gesteld om uiterlijk op 2 november 2023 aanvullende gegevens in te dienen. Op 13 oktober 2023 hebben wij de aanvullende gegevens ontvangen. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De termijn voor het nemen van het besluit is daardoor opgeschort met 20 dagen.

2.5 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 31 augustus 2023 conform artikel 3.8 van de Wabo kennis gegeven van de aanvraag op de site van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen).

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met zes weken overeenkomstig artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is kennis gegeven op de site van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen).

2.6 Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan:

- het college van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen;
- Het Waterschap Limburg.

Voorts staat in artikel 6.15 van het Bor een toezendplicht ten aanzien van Brzo-inrichtingen opgenomen. Daarom hebben wij de aanvraag ook toegezonden aan:

- het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (directoraat-generaal Milieu en Internationaal);
- de Nederlandse Arbeidsinspectie, directie MHC, team MHC-Zuid;
- de Burgemeester van Sittard-Geleen;
- het bestuur van de Veiligheidsregio, zijnde de Brandweer Zuid-Limburg;
- het Waterschap Limburg;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Naar aanleiding van de aanvraag hebben wij de volgende adviezen ontvangen:

Gemeente Sittard-Geleen

Op 16 november 2023 hebben wij het volgende advies met kenmerk D2023-00016108-P ontvangen:

“Op 29 augustus 2023 hebben wij uw verzoek ontvangen. U verzoekt ons om advies te geven over de aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van luchtafzuigkasten op het dak van gebouw G1-42 voor de locatie CSP/Intertek Polychemlab B.V. (Intertek Polychemlab), Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen. De bouwlocatie is gelegen aan de Koolwaterstofstraat 1, 6161 RA Geleen. Deze aanvraag is bij ons geregistreerd onder nummer 2023-00000198. De aanvraag is bij u bekend onder zaaknummer Z2023-00002194.

Hieronder volgt ons advies.

Bestemmingsplan

Wij hebben het project getoetst aan het vigerende bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein DSM-Geleen’ en herziening. De luchtafzuigkasten op het dak van gebouw G1-42 worden gesitueerd op de gronden die volgens het vigerende bestemmingsplan de bestemming ‘Bedrijventerrein II’ hebben. Het gebied is tevens aangeduid als ‘kantoorbebouwing en laboratoria’. Het bouwplan voldoet aan de voorschriften van deze bestemming en daarmee aan het vigerende bestemmingsplan.

Welstand

Het bouwplan voldoet aan de redelijke eisen van welstand, zoals vastgelegd in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit 2021. De Adviescommissie Omgevingskwaliteit (AOK) heeft op 6 november 2023 het volgende advies uitgebracht:

2023-00000198	Koolwaterstofstraat 1, Geleen
Betreft:	Plaatsen luchtafzuiginstallatie
Behandeling:	1
Plan toelichting:	Nee
Bijzonderheden:	Nee

Beoordeling en advies 6-11-2023: Akkoord

Voorliggend ontwerp is door de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit getoetst aan de hand van de vaste criteria en de gebiedskarakteristieken zoals vastgesteld in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit.

De commissie is van oordeel dat onderhavig plan voor het plaatsen van een luchtafzuiginstallatie voldoet aan redelijke eisen van welstand.

Dit advies is overgenomen.

Conclusie en advies

Het project voldoet aan het vigerende bestemmingsplan 'Bedrijventerrein DSM-Geleen' en herziening. Uit het advies van de AOK blijkt dat het project voldoet aan redelijke eisen van welstand.

Met betrekking tot het milieu is het project akkoord.

Wij adviseren om aan het project medewerking te verlenen."

Wij nemen dit advies over.

Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Op 5 september 2023 hebben wij het volgende advies met kenmerk D2023-00016117-P ontvangen:

"Op 29 augustus 2023 heeft u de Veiligheidsregio Zuid-Limburg advies gevraagd over de omgevingsvergunning voor de locatie CSP/Intertek Polychemlab B.V. te Geleen. Het betreft het project 'plaatsen luchtafzuigkasten op dak' en is geregistreerd onder zaaknummer 22023-00002194. De grondslag voor onze advisering komt voort uit artikel 12 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen en artikel 10 en 25 van de Wet veiligheidsregio's.

Advies

Op basis van de door de aanvrager ingediende documenten zien wij geen noodzaak om te adviseren omtrent maatregelen ten behoeve van het voorkomen, beheersen en bestrijden van incidenten."

3 Samenhang overige wetgeving

3.1 Coördinatie Waterwet

Binnen de Intertek Polychemlab B.V. treedt als gevolg van deze aanvraag geen verandering op in het afvalwater, dat direct op het oppervlaktewater wordt geloosd. Er is daarom geen sprake van een verandering waarvoor een verandering in de Watervergunning moet worden aangevraagd.

3.2 Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder Activiteitenbesluit) bevat algemene regels voor bedrijven. Veel bedrijven vallen in zijn geheel onder deze algemene regels. Een beperkt deel van de bedrijven blijft vergunningplichtig. Voor deze bedrijven geldt het Activiteitenbesluit slechts voor een deel van de activiteiten. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels. Wel is het mogelijk voor een aantal aspecten maatwerkvoorschriften aan de inrichting op te leggen.

Type C inrichtingen

Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de inrichting aangemerkt als een type C-inrichting. Voor de activiteiten binnen deze inrichting die onder het Activiteitenbesluit vallen, worden in de vergunning geen voorschriften opgenomen.

Van toepassing zijn de bepalingen en algemene voorschriften uit:

- hoofdstuk 1: afdeling 1.1;
- hoofdstuk 1: afdeling 1.2 (melding) voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is;
- hoofdstuk 2: afdeling 2.1 (zorgplicht) en afdeling 2.2 (lozingen) voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is;
- hoofdstuk 2 afdeling 2.3 (lucht);
- hoofdstuk 2: afdeling 2.4 (bodem);
- hoofdstuk 3: afdeling 3.1 (afvalwaterbeheer);
 - § 3.1.3. Lozen van hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening;
- Hoofdstuk 3: afdeling 3.2 (installaties);
 - § 3.2.1. Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie;
- Hoofdstuk 3: afdeling 3.4. (opslaan van stoffen of het vullen van gasflessen);
 - § 3.4.9. Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank.

Melding

Voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen, moet vooraf of gelijktijdig met de aanvraag voor een omgevingsvergunning een melding worden ingediend. Bij de onderhavige aanvraag is voor deze activiteiten een melding op grond van het Activiteitenbesluit niet nodig.

3.3 Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming (Wnb) bevat regels met betrekking tot Natura 2000-gebieden (Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngebieden) binnen en buiten Nederland en regels voor het behoud van de biologische diversiteit en de bescherming van kwetsbare dier- en plantensoorten en hun natuurlijke leefomgeving.

3.3.1 Gebiedsbescherming

Artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb heeft betrekking op de vergunningplicht in verband met Natura 2000-gebieden binnen en buiten Nederland. Op grond van dit artikel is een vergunning van Gedeputeerde Staten vereist voor het realiseren van projecten of het verrichten van andere handelingen die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Zodanige projecten of andere handelingen zijn in ieder geval projecten of andere handelingen die de natuurlijke kenmerken van het gebied kunnen aantasten.

3.3.2 Soortenbescherming

De Wnb bevat regels voor het behoud van de biologische diversiteit en de bescherming van kwetsbare dier- en plantensoorten en hun natuurlijke leefomgeving. Hiertoe kent de Wnb drie beschermingsregimes. Paragraaf 3.1 van de Wnb ziet op het beschermingsregime voor de van nature in Nederland in het wild levende vogels. Dit beschermingsregime is de invulling van Nederland aan de verplichtingen uit de Europese Vogelrichtlijn. Paragraaf 3.2 van de Wnb omvat het beschermingsregime voor dieren en planten van soorten die zijn genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern en bijlage I bij het verdrag van Bonn. Naast de dieren en planten van soorten die zijn beschermd vanwege Europese richtlijnen en internationale verdragen, beschermt de Wnb een limitatief aantal soorten waarvan de bescherming niet internationaalrechtelijk is geregeld, maar waartoe de nationale wetgever op eigen initiatief heeft besloten. Paragraaf 3.3 van de Wnb behandelt dieren en planten van soorten die zijn opgenomen in de bijlage(n) bij de Wnb, dit wordt het beschermingsregime 'andere soorten' genoemd. Elk van bovenstaande beschermingsregimes kent eigen verboden en eigen voorwaarden tot het verlenen van ontheffing van de verboden.

3.3.3 Afweging

Gebiedsbescherming

CSP beschikt over een onherroepelijke natuurtoestemming (Wnb-vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming) van 3 juli 2018. Deze vergunning is verleend voor de effecten op Natura 2000 gebieden als gevolg van de diverse bedrijfsactiviteiten binnen de site Chemelot. Het betreft dan de effecten als gevolg van het in werking zijn van de inrichting."

Gebruiksfas

De aangevraagde activiteiten veroorzaken in de gebruiksfas geen emissies.

Melding tijdelijke stikstofdepositie als gevolg van werkzaamheden die los staan van de gebruiksfase

Op 28 november 2022 heeft CSP tevens een melding bij ons ingediend voor veranderingen in de exploitatie van het geïntegreerde bedrijventerrein site Chemelot die niet in overeenstemming zijn met deze vergunning. Het betreft een worst-case benadering van alle aanleg-, onderhouds-, sloop- en bouwactiviteiten welke zich in één jaar voor kunnen doen binnen alle delen van de inrichting. Deze worst-case benadering is in de praktijk een flinke overschatting van de werkelijke situatie welke in potentie kan optreden.

Wij hebben CSP B.V. op 5 december 2022 medegedeeld dat de gemelde verandering naar ons oordeel niet kan leiden tot andere of grotere negatieve gevolgen voor enig Natura 2000-gebied. Daarom is er geen aanleiding voor het aanvragen van een (nadere) Wnb-vergunning.

De aangevraagde tijdelijke activiteit(en), te weten het plaatsen van de twee lucht afzuigkasten zijn in de melding van 28 november 2022 verdisconteerd en daarmee onderdeel van de onherroepelijke natuurtoestemming. Een aanvullende natuurtoestemming is dan ook niet noodzakelijk

Soortenbescherming

De activiteiten vinden plaats op een locatie waar reeds sprake is van bedrijfsactiviteiten en aan een reeds vergund en in gebruik zijnde bouwwerk. Er is daarmee dan ook geen verstoring van beschermde soorten te verwachten.

4 Overwegingen

4.1 Bouwen van een bouwwerk

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

De aanvraag betreft het plaatsen en in gebruik nemen van twee lucht afzuig kasten met bijbehorende dakconstructie. De lucht afzuigkasten komen als vervanging van de twee afblaaspijpen welke uit bedrijf genomen worden in het kader van verduurzaming. Op de tweede verdieping wordt een dubbele deur gerealiseerd.

Toetsingsgronden

De omgevingsvergunning wordt geweigerd indien:

1. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet;
2. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet;
3. de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening;
4. het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij het bevoegd gezag van oordeel is dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend;
5. het advies van de Commissie voor de tunnelveiligheid, bedoeld in artikel 6, derde lid, onder b, van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, daartoe aanleiding geeft.

Toetsing

Ad. 1 Bouwbesluit

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Na-ijlende effecten steenkoolwinning

De voormalige steenkoolwinning in de gemeenten Brunssum, Beekdaelen, Heerlen, Landgraaf, Voerendaal, Kerkrade, Simpelveld, Beek, Sittard-Geleen en Stein leidt tot na-ijlende effecten, met name in de vorm van bodembeweging. Deze brengen mogelijk belemmeringen met zich mee in het gebruik van de fysieke leefomgeving, bijvoorbeeld in geval van verzakkingen. Het is van belang goed met deze

risico's om te gaan. In de vastgestelde provinciale verordening 'Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014', bekend onder NL.IMRO.9931.PH14VOOmgeving2014-VG01, is in paragraaf 2.16.1 een instructieregel na-ijlende effecten steenkoolwinning opgenomen. In deze instructieregel is de ambitie opgenomen dat de Provincie Limburg ernaar streeft negatieve effecten als gevolg van voormalige steenkoolwinning te voorkomen, en daar waar deze optreden adequaat te handelen. Deze instructieregel heeft alleen een effect als er buitenplans wordt afgeweken.

Het aangevraagde bouwwerk (of bouwwerken) is gelegen in een van de hiervoor genoemde gemeenten. Wij hebben de bouwconstructie van het bouwwerk getoetst conform het bepaalde in afdeling 2.1 – 'algemene sterkte van bouwconstructies' van het Bouwbesluit 2012. De sterkte van de bouwconstructie, althans het bestand zijn van deze constructie ten gevolge van eventuele na-ijlende effecten van de voormalige steenkoolwinning kan het bevoegd gezag niet eisen en wordt ook niet getoetst. Het wel of niet meenemen van deze na-ijlende effecten in het constructief ontwerp van het bouwwerk blijft de verantwoording van de aanvrager.

Nu het bekend is dat het bouwwerk in een gebied ligt waar na-ijlende effecten van de voormalige steenkoolwinning kunnen optreden, rust er op de aanvrager een verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat het bouwwerk tegen deze invloeden bestand is.

Ad. 2 Bouwverordening

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Sittard-Geleen.

Ad. 3 Bestemmingsplan

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor:

- het bestemmingsplan Bedrijventerrein DSM-Geleen (NL.IMRO.18830000DSMGeleen-) op 14 december 2000 is vastgesteld en;
- het bestemmingsplan Bedrijventerrein DSM-Geleen, herziening ex artikel 30, lid 1 WRO (NL.IMRO.18830000DSMGeleenArt30-) op 24 februari 2005 is vastgesteld en;
- Het facetbestemmingplan Parkeren (NL.IMRO.1883.bpParkeren-VA01) op 13 september 2018 is vastgesteld.

Het plan bestaat uit het plaatsen van twee lucht afzuig kasten met een dakconstructie op het dak van gebouw G1-42.

Bestemmingsplan Bedrijventerrein DSM-Geleen, herziening ex artikel 30, lid 1 WRO en Bedrijventerrein DSM-Geleen

Volgend uit het geldende planologische kader zijn de bouwwerken gelegen binnen:

- Enkelbestemming: Bedrijventerrein II, artikel 5;
- Aanduiding: Risico-contour IR 10-6;
- Aanduiding: Geluidcontour industrielawaai 55 dB(A);
- Aanduiding: Kantoorbebouwing en laboratoria.

Enkelbestemming 'Bedrijventerrein II'

De aangevraagde activiteit is niet in strijd met de bestemming Bedrijventerrein I, immers:

- Volgens artikel 5, lid 1 van de planregels zijn de voor Bedrijventerrein II aangewezen gronden in casu bestemd voor onder andere, andere bouwwerken indien deze ten dienste van en in verband met de bestemming staan. De bouwwerken bevinden zich binnen deze aanduiding en zijn niet in strijd met dit voorschrift.

- Volgens artikel 5, lid 1 van de planregels zijn ter plaatse van de aanduiding 'kantoorbebouwing en laboratoria per gebouw een grondoppervlak van maximaal 1000 m² toegestaan voor kantoren en laboratoria. De aanvraag bevat geen realisatie van kantoren en laboratoria.
- Volgens artikel 5, lid 2 van de planregels gelden voor het bouwen van bouwwerken de volgende regels:
 - Het bebouwingspercentage mag per oppervlakte-eenheid van 9 ha maximaal 50% bedragen. Hieraan wordt blijkens tekeningen/aanvraag voldaan;
 - Er geldt een maximum bouwhoogte van 30 meter zoals op de plankaart is aangegeven. De bouwhoogte van het hoogste onderdeel als aangevraagd, de schoorstenen bedraagt 18,32 meter;
 - De minimum afstand van de bebouwing tot de as van de dichtst bij gelegen rijbaan van de rijkswegen A2 en A76 dient 50 meter te bedragen en tot de zijkant van de overige wegen 10 meter. Rijksweg A2 en Chemelot B-weg zijn het dichtst bij de bouwwerken uit onderhavige aanvraag gelegen, de afstand tot deze wegen bedraagt respectievelijk meer dan 175 meter en meer dan 50 meter.

Risicocontour IR 10⁻⁶

Volstaan kan worden met de constatering dat binnen de risico-contour IR 10⁻⁶ geen ontwikkeling toegestaan zijn waarbij sprake is van het verblijven of huisvesten van personen. Bij onderhavige aanvraag is geen sprake van voornoemde ontwikkelingen. Een strijdigheid met deze planregel is dan ook niet aan de orde

Geluidscontour industrielaawaai 55dB(A)

Volstaan kan worden met de constatering dat in binnen de geluidzone geen ontwikkeling toegestaan zijn waarbij sprake is van het realiseren van geluidsgevoelige objecten. In onderhavige aanvraag is geen sprake van voornoemde ontwikkeling. Een strijdigheid met deze planregel is dan ook niet aan de orde.

Facetbestemmingsplan Parkeren

De aangevraagde bouwactiviteit zorgt niet voor een toe- of afname van de parkeergelegenheid. Dit facetbestemmingsplan kent enkel regels aangaande parkeren en is in casu niet van toepassing.

Ad. 4 Welstand

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de gemeentelijke welstandnota, Nota Ruimtelijke Kwaliteit 2021, Gemeente Sittard-Geleen (zie paragraaf 2.6).

Ad. 5 Tunnelveiligheid

Een advies van de commissie voor de tunnelveiligheid is in casu niet van toepassing.

Erfgoedverordening Sittard-Geleen 2012

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor de Erfgoedverordening Sittard-Geleen 2012 en een Beleidsnota archeologie en monumenten gemeente Sittard-Geleen met bijbehorende Archeologische Beleidskaart is vastgesteld.

Overeenkomstig artikel 2.4 van de Beleidsnota archeologie en monumenten Gemeente Sittard-Geleen valt onderhavige aanvraag in categorie 4. De bouwwerken worden op hoogte gerealiseerd waardoor er geen sprake is van grondwerkzaamheden. Hierdoor is er geen sprake van een onderzoeks- of meldingsplicht voor archeologie.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

4.2 Milieuneutraal

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo.

De aanvraag betreft het plaatsen en in gebruik nemen van twee lucht afzuigkasten en het uit bedrijf nemen van twee afblaaspijpen.

Een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) zijn toegestaan;
- niet M.E.R.-plichtig is.

Overwegingen over het niet ontstaan van een andere inrichting

Wij zijn van oordeel dat door de aangevraagde verandering geen andere inrichting ontstaat dan waarvoor de onder paragraaf 2.2 van dit besluit genoemde vergunningen zijn verleend.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens, concluderen wij dat er sprake blijft van een inrichting, zoals aangegeven in categorieën van bijlage 1, onderdeel C van het Bor: 1.1 en 2. De verandering leidt niet tot een andere inrichting. De inrichting blijft in werking voor laboratoriumactiviteiten en kleinschalige proefproducties.

Overwegingen dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu zijn

In de onderstaande paragraaf is per milieuthema de relatie gelegd met de verandering van de inrichting.

Afvalstoffen

Bij de voorgenomen verandering komen geen afvalstoffen vrij. Er is derhalve geen verandering ten opzichte van de afvalstoffen die binnen de deelinrichting vrijkomen. Vanuit het oogpunt van afvalstoffen kan de voorgenomen verandering als milieuneutraal beschouwd worden.

Afvalwater / lozingen naar water

Bij de voorgenomen verandering komt geen afvalwater vrij. Er is derhalve geen verandering ten opzichte van de afvalwatersituatie binnen de deelinrichting. De voorgenomen wijziging kan vanuit het oogpunt van afvalwater als milieuneutraal worden beschouwd.

Bodem(bescherming)

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf volledig onder het Activiteitenbesluit. In het kader van deze vergunning hoeft daarom geen nadere beoordeling plaats te vinden. Op grond van het Activiteitenbesluit moeten alle bedrijfsactiviteiten worden verricht met voorzieningen en maatregelen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico.

Energieverbruik

De nieuwe lucht afzuigkasten hebben een vermogen van 42 kW en betreft op schaal van de deelinrichting een dermate klein verschil in energieverbruik dat dit als niet relevant wordt beschouwd. De voorgenomen wijziging kan vanuit het oogpunt energie als milieuneutraal worden beschouwd.

Omdat de inrichting energie-efficiënte productietechnieken toepast en de inrichting Chemelot Site Permit BV deelneemt aan de CO₂ - /broeikasgassen/-emissiehandel kunnen geen voorschriften in de omgevingsvergunning worden opgenomen ter verbetering van de energie-efficiency of voorschriften ter vermindering van het energieverbruik.

(Externe) Veiligheid

Er treedt als gevolg van de aangevraagde verandering geen wijziging op in de hoeveelheid brandgevaarlijke of acuut toxische stoffen.

Geluid

Ten gevolge van de gewijzigde activiteiten wordt nieuwe procesapparatuur in gebruik genomen. De twee afblaaspijpen, waar op dit moment de lucht door wordt afgeblazen, zullen uit bedrijf worden genomen en daarmee uit het geluidsmiddel. De nieuwe apparatuur, bestaande uit twee lucht afzuigkasten, wordt op het dak geplaatst en haakt in op het bestaande buizen systeem. Er is een afname op installatie eigen bijdrage tot gevolg. De nieuwe installatieonderdelen hebben geen merkbare invloed op de langtijdgemiddelde geluidniveaus van de Chemelot Site. Aangezien er voor de deelinrichting nog geen voorschrift is opgenomen met de IEB (Installatie eigen bijdrage) wordt er ambtshalve een geluidvoorschrift opgenomen in deze vergunning.

Emissies naar Lucht

Er treden geen veranderingen op in de grond- en hulpstoffen, waardoor de emissies ten gevolge van het in werking hebben van de twee lucht afzuigkasten niet toenemen of veranderen. De voorgenomen verandering kan vanuit het oogpunt van lucht als milieuneutraal worden beschouwd.

Overwegingen M.E.R. plicht

Een milieuneutrale omgevingsvergunning kan niet worden verleend indien het bevoegde gezag heeft beslist dat bij de voorbereiding van de omgevingsvergunning een milieueffectrapport (M.E.R.) dient te worden gemaakt.

De voorgenomen activiteit komt noch voor in onderdeel C noch in onderdeel D van het Besluit m.e.r. De activiteit is derhalve noch m.e.r.-plichtig noch m.e.r.-beoordelingsplichtig.

5 Voorschriften

1. Bouwen

1.1 Uitgestelde indieningsvereisten

De aanvrager heeft verzocht gebruik te willen maken van artikel 2.7 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht en bepaalde documenten uitgesteld in te dienen. De volgende uitgesteld in te dienen gegevens en bescheiden* gelden als voorwaarde bij dit besluit en dienen uiterlijk binnen een termijn van drie weken vóór de start van de uitvoering van de desbetreffende handeling aan het bevoegd gezag te worden overgelegd. De uitvoering van de desbetreffende handeling mag pas starten wanneer het bevoegd gezag van oordeel is dat aan de voorwaarde is voldaan:

1. Verdiepingsvloeren: detailengineering van de staalconstructie;
2. Dakvloer: detailengineering van de staalconstructie.

* Om de constructieve samenhang te bewaken dienen door derden opgestelde deeladviezen en/of detaildocumenten die onderdeel uitmaken van de hoofdberekening door de hoofdconstructeur zichtbaar op het voorblad voor akkoord worden gewaarmerkt en vrijgegeven.

2. Geluid

Representatieve bedrijfssituatie

- 2.1 Maximale vergunde berekende L_{ar} , L_T geluidbelasting van de deelinrichting Intertek Polychemlab B.V. als Installatie Eigen Bijdrage

Berekening Intertek Polychemlab B.V. Installatie Eigen Bijdrage Langtijd gemiddelde beoordelingsniveau (L_{ar} , L_T)				
DS Punt	Dag in dB(A)	Avond in dB(A)	Nacht in dB(A)	etmaal (B_i) in dB(A)
DS01 Lindenheuvel Noord	16,7	14,6	13,0	23,0
DS02 Geleen Krawinkel	23,9	21,9	20,5	30,5
DS03 Neerbeek Mauritslaan	28,1	26,4	25,4	35,4
DS04 Beek Makadostraat	30,9	29,4	28,3	38,3
DS05 Geleen Romaniestraat	20,5	18,5	17,0	27,0
DS06 Stein Nieuwdorp	31,5	29,5	28,0	38,0
DS07 Stein Oud- Kerensheide	22,0	19,9	18,4	28,4
DS08 Motel Urmond	16,3	14,2	12,6	22,6
DS09 Elsloo Steinderweg	32,1	29,1	26,6	36,6
DS10 Station Geleen Lutterade	18,1	16,1	14,5	24,5
DS11 Lindenheuvel Javastraat	18,6	16,5	14,9	24,9

Berekende geluidbelasting van de deelinrichting Intertek Polychemlab B.V.

De berekende geluidbelasting moet zijn berekend overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" HMRI-1999 onder gebruikmaking van de luchtabsorptiefactoren van IL-HR-13-01.

Akoestisch controle onderzoek in gebruik name installatie / deelinrichting

- 2.2 Binnen 6 maanden na het in gebruik nemen van uitbreiding van de deelinrichting Intertek Polychemlab B.V. dient door middel van een akoestisch onderzoek aan het bevoegd gezag worden aangetoond dat aan de geluidbelasting van voorschrift 2.1 en de inpassing in de geluidzone wordt voldaan. De resultaten van dit akoestisch onderzoek moeten binnen die termijn schriftelijk worden gerapporteerd. Het bevoegd gezag moet geïnformeerd worden over datum en tijdstip waarop de geluidmetingen ten behoeve van bovengenoemde rapportage plaatsvinden.