

Besluit van burgemeester en wethouders van
Eijsden-Margraten

Omgevingsvergunning milieu

Curfs Holding te Gronsveld

Zaaknummer: 2017-204050

Kenmerk: 347161 d.d. 19 juni 2018
Verzonden:

19 JUNI 2018

INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	6
2.1	De aanvraag	6
2.2	Vergunningplicht	7
2.3	Bevoegd gezag	7
2.4	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	7
2.5	Procedure	7
3	Samenhang overige wetgeving	8
3.1	Activiteitenbesluit milieubeheer	8
4	Overwegingen	10
4.1	Milieu	10
5	Zienswijzen	24
6	Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit	24
7	Voorschriften	25
7.1	Milieu	25
7.2	Begrippenlijst	33

1 Besluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten hebben op 20 juli 2017 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Curfs Holding B.V. De aanvraag betreft een nieuwe, de gehele inrichting omvattende oprichtingsvergunning voor de inrichting gelegen aan Gronsvelderweg 1, 6247 ER te Gronsveld. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2017-204050.

Besluit

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan Curfs Holding B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen aan Gronsvelderweg 1, 6247 ER Gronsveld;
2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
 - het oprichten, veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting;
3. dat aan deze vergunning de in hoofdstuk 7 vermelde voorschriften verbonden zijn;
4. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend;
5. dat de volgende gewaarmerkte delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, tenzij daarvan op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken;
 - Het aanvraagformulier met nummer 3106273, d.d. 20 juli 2017;
 - Een akoestisch onderzoek, rapportnummer 20174093, opgemaakt door Bureau Geluid te Houthem d.d. 4 december 2017;
 - Een afschrift van het formulier melding Activiteitenbesluit met kenmerk Au3dq4l7iwe, ingediend d.d. 7 september 2016;
 - zes veiligheidsinformatiebladen (MSDS) van de stoffen die in loods 13 worden opgeslagen, ingekomen d.d. 20 juli 2017;
 - een bijlage met daarop aangegeven de hoeveelheden aan ADR-9 stoffen die in loods 13 worden opgeslagen, ingekomen d.d. 20 juli 2017;
 - een tekening met daarop aangegeven de locaties van alle koelinstallaties die aanwezig zijn bij Curfs Holding, ingekomen d.d. 20 juli 2017;
 - een tabel met daarop een overzicht van alle koelinstallaties die aanwezig zijn bij Curfs Holding, ingekomen d.d. 20 juli 2017;
 - zes tekeningen met daarop per loods aangegeven de indeling van de inrichting, ingekomen d.d. 20 juli 2017;
 - een tekening met kenmerk Industrierrein_03_02" met daarop aangegeven de indeling van het gehele bedrijf als ook de ligging van de inrichting ten opzichte van de omgeving, ingekomen d.d. 20 juli 2017;
 - Een toelichting op de tekening met kenmerk Industrierrein_03_02", ingekomen d.d. 20 juli 2017;
 - Een Bodemrisicochecklist (BCRL) in zake bodemrisicoboordeling / toetsing conform de NRB, ingekomen d.d. 18 december 2017;
 - Een rapport van een verkennend milieukundig bodemonderzoek aan de Stationsstraat 79 te Gronsveld, uitgevoerd door Fugro milieu consult B.V., projectnummer 86010120, d.d. 23 april 2001, ingekomen d.d. 18 december 2018;

- Een rapport van een AP04 onderzoek aan de Stationsstraat 79 te Gronsvelt, uitgevoerd door UDM adviesbureau b.v., rapportnummer 03.03.0248, d.d. 23 december 2003, ingekomen d.d. 18 december 2018;
- De resultaten van een in-situ partijkeuring, locatie aan de Gronsvelderweg te Gronsvelt, met referentie MB-8012-DO/JLN, uitgevoerd door Inpijn-Blokpoel ingenieursbureau, d.d. 22 juni 2010, ingekomen d.d. 18 december 2018;
- De resultaten van een in-situ partijkeuring, locatie aan de Gronsvelderweg te Gronsvelt, met referentie MB-8023/JLN, uitgevoerd door Inpijn-Blokpoel ingenieursbureau, d.d. 8 november 2018, ingekomen d.d. 18 december 2018.

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
namens dezen

Afdelingshoofd Vergunningen
RUD Zuid-Limburg

Afschriften

Dit besluit is verzonden aan het gemachtigde bedrijf "Van Mulken Advies",
Doctor Stassenstraat 1, 6191 VP te Beek.

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- aanvrager van de vergunning, zijnde Curfs Holding B.V., Gronsvelderweg 1, 6247 ER Gronsveld;
- het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, Postbus 35, 6269 ZG Margraten;
- Waterschap Limburg, Postbus 185, 6130 AD Sittard.

Rechtsbescherming

Beroep

Belanghebbenden die zienswijzen over het ontwerpbesluit hebben ingediend, belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht en adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit, kunnen tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht. Het beroepschrift moet binnen een termijn van zes weken worden ingediend. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. Op deze beroepschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
- d. de redenen van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan:

Rechtbank Limburg
Sector Bestuursrecht
Postbus 950
6040 AZ Roermond.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Rechtbank Limburg,
www.rechtspraak.nl.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt uw beroep en een eventueel verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de beroepstermijn van 6 weken.

Indien binnen de beroepstermijn tegen het besluit bij de Voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

2 Procedure

2.1 De aanvraag

Op 20 juli 2017 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Curfs Holding B.V. voor de inrichting gelegen aan de Gronsvelderweg 1, 6247 ER te Gronsveld.

Het verzoek is ingediend door de heer S. van Mulken van Van Mulken Advies B.V. De gemachtigde is vermeld op het aanvraagformulier.

Het betreft een nieuwe, de gehele inrichting omvattende aanvraag om de bestaande bedrijfssituatie te vergunnen. Met deze aanvraag worden meerdere bestaande locaties samengevoegd tot één inrichting.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het oprichten, veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo / revisievergunning).

Voor de inrichting Curfs Holding B.V. zijn meerdere vergunningen verleend en meldingen ingediend. Het bedrijf bestaat uit een aantal locaties die tot eenzelfde onderneming behoren en onderling technische, organisatorische en functionele bindingen hebben en in elkaars onmiddellijke nabijheid zijn gelegen. Derhalve wordt Curfs Holding B.V. als één inrichting beschouwd. Tot op heden waren er voor deze verschillende locaties aparte vergunningen verleend en meldingen ingediend. Hierbij volgt een opsomming van deze vergunningen en meldingen.

Op 23 oktober 1992 hebben wij aan Curfs Holding B.V. een oprichtingsvergunning ingevolge de Hinderwet verleend voor een inrichting voor het gekoeld en ongekoeld opslaan van zowel inerte als ook gevaarlijke goederen, gelegen aan de Veilingweg 2 te Gronsveld.

Verder hebben wij voor de inrichting de volgende veranderingsvergunning verleend:

- Vergunning in het kader van de Hinderwet, locatie Stationsstraat 79, d.d. 7 februari 1992.

Tevens hebben wij van de aanvrager de volgende meldingen ontvangen voor diverse locaties van het bedrijf Curfs Holding B.V., n onderstaande tabel is een totaaloverzicht weergegeven.

Locatie	Melding met datum van indiening
Veilingweg 2	▪ Kennisgeving Lozingsverordening Hinderwet d.d. 27-10-1992 en 13-05-1993 (i.v.m. de wasplaats); ▪ Melding besluit opslag goederen milieubeheer d.d. 31-08-1998.
Gronsvelderweg 1	▪ Melding besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer d.d. 31-08-1998;
Gronsvelderweg 5	▪ Melding besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer d.d. 06-08-2002; ▪ Melding besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer d.d. 20-04-2004;

Gronsvelderweg 5, Stationsstraat 79 en Veilingweg 2	▪ Melding Activiteitenbesluit milieubeheer d.d. 21-09-2010 (verandering);
Gronsvelderweg 1, 3, 5 en Stationsstraat 79	▪ Melding Activiteitenbesluit milieubeheer d.d. 17-09-2014 (verandering).

2.2 Vergunningplicht

Binnen de inrichting is een opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen, anders dan kunstmeststoffen van meststoffengroep 1 of 2, of CMR-stoffen met een opslagcapaciteit van meer dan 10.000 kg aanwezig.

Deze activiteit is opgenomen in categorie 4.4 onder j-1°, een van de categorieën voor de aanwijzing vergunningplichtige inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht.

2.3 Bevoegd gezag

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in categorieën 1.1 a, 2.1 a, 4.4 j-1°, 5.1, 13.1 a-2 ° en 22 van bijlage 1, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning.

2.4 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 3 november 2017 in de gelegenheid gesteld om uiterlijk op 10 januari 2018 aanvullende gegevens in te dienen. Op 18 december 2017 hebben wij de aanvullende gegevens ontvangen. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De termijn voor het nemen van het besluit is daardoor opgeschort met 45 dagen.

2.5 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet op artikel 3.10, eerste lid, van de Wabo is deze procedure van toepassing omdat de aanvraag geheel / gedeeltelijk betrekking heeft op:

- Een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e (milieu).

3 Samenhang overige wetgeving

3.1 Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder Activiteitenbesluit) bevat algemene regels voor bedrijven. Veel bedrijven vallen in zijn geheel onder deze algemene regels. Een beperkt deel van de bedrijven blijft vergunningplichtig. Voor deze bedrijven geldt het Activiteitenbesluit slechts voor een deel van de activiteiten. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels. Wel is het mogelijk voor een aantal aspecten maatwerkvoorschriften aan de inrichting op te leggen.

Type C inrichtingen

Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de inrichting aangemerkt als een type C-inrichting. Voor de activiteiten binnen deze inrichting die onder het Activiteitenbesluit vallen, worden in de vergunning geen voorschriften opgenomen.

Van toepassing zijn de bepalingen en algemene voorschriften uit:

- hoofdstuk 1: afdeling 1.1;
- hoofdstuk 1: afdeling 1.2 (melding) voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is;
- hoofdstuk 2: afdeling 2.1 (zorgplicht)
- hoofdstuk 2: afdeling 2.2 (lozingen, alleen voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is);
- hoofdstuk 2 afdeling 2.3 (lucht);
- hoofdstuk 2: afdeling 2.4 (bodem, alleen voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is);
- hoofdstuk 2: afdeling 2.11 (oplosmiddelen).
- hoofdstuk 3: afdeling 3.1 (afvalwaterbeheer)
 - § 3.1.3. Lozen van hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening
- hoofdstuk 3: afdeling 3.2 (installaties)
 - § 3.2.1. Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie
 - § 3.2.6. In werking hebben van een koelinstallatie
- hoofdstuk 3: afdeling 3.3 (activiteiten met voertuigen, vaartuigen of luchtvaartuigen)
 - § 3.3.1. Afleveren van vloeibare brandstof of gecombineerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen
 - § 3.3.2. Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen
- hoofdstuk 3: afdeling 3.4. (opslaan van stoffen)
 - § 3.4.3. Opslaan en overslaan van goederen
 - § 3.4.9. Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

Melding

Voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen, moet vooraf of gelijktijdig met de aanvraag voor een omgevingsvergunning een melding worden ingediend. Bij de onderhavige aanvraag is voor deze activiteiten op 7 september 2016 een melding op grond van het Activiteitenbesluit ingediend.

4 Overwegingen

4.1 Milieu

4.1.1 Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

- Het opslaan van inerte en gevaarlijke goederen in verpakking in diverse loodsen nabij de Gronsvelderweg 1 te Grondveld.

Toetsingskader

Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de aanvraag:

- de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
- de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan;
- de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
- de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;
- het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting of het mijnbouwwerk voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert.

Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

4.1.1.1 Best beschikbare technieken

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT) worden toegepast. Voor het bepalen van de BBT moet rekening worden gehouden met de BBT-conclusies en de bij ministeriële regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

De BBT-conclusies worden vastgesteld door de Europese commissie en worden in de Nederlandse regelgeving niet meer apart aangewezen. Voor BBT Referentiedocumenten (BREF's) die zijn vastgesteld voor 6 januari 2011 geldt dat in afwachting van aanneming van nieuwe BBT-conclusies het hoofdstuk Best Available Techniques (BAT) dat in de desbetreffende BREF staat, geldt als BBT-conclusie.

Voor IPPC-installaties moeten de BBT-conclusies worden toegepast. Uitsluitend indien toepassing van de BBT-conclusies leidt tot buitensporige hoge kosten als gevolg van de geografische ligging, de lokale

milieuomstandigheden of de technische kenmerken van de IPPC-installatie mogen in specifieke gevallen minder strenge emissiegrenswaarden worden vastgesteld. Een dergelijke afwijking moet in de vergunning uitdrukkelijk worden gemotiveerd.

Beoordeling

Binnen de inrichting worden geen van de activiteiten uitgevoerd die aangewezen zijn in bijlage 1 van richtlijn 2010/75/EU van het Europees parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies.

Verder hebben wij bij het bepalen van de beste beschikbare technieken wel rekening gehouden met de volgende in de bijlage van de Mor aangewezen informatiedocumenten.

- NRB 2012 - Nederlandse richtlijn bodembescherming;
- PGS 15: 2016 versie 1.0 (september 2016 – Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
- PGS 30:2011 (december 2011) – Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften als ook de van toepassing zijnde artikelen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer - aan de beste beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

4.1.2 Afvalstoffen

4.1.2.1 Algemeen

Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor het doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van de Wm). Het bedoelde afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheersplan 2009-2021, hierna aangeduid als het LAP) bevat het afvalstoffenbeleid.

4.1.2.2 Primaire ontdoeners van afvalstoffen

Preventie

Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In hoofdstuk 13 van het LAP is het beleid hiervoor uitgewerkt. Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt. Afvalpreventie is ook onderdeel van het programma Van Afval naar Grondstof (VANG). Met het uitvoeren van het programma VANG is de uitvoering van het afvalpreventieprogramma voor een belangrijk deel geborgd.

Zowel het LAP als de genoemde programma's bevatten geen kwantitatieve doelstellingen voor afvalpreventie bij bedrijven. Om invulling te geven aan dit aspect is de handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil 2005) als toetsingskader gebruikt. Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt.

De totale hoeveelheid afval die binnen de inrichting vrijkomt, bedraagt ongeveer 17 ton per jaar. Ca. 2 ton daarvan is gevaarlijk afval (afval afkomstig van de olie-benzine afscheider). De handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil, 2005) hanteert ondergrenzen die de relevantie van afvalpreventie

bepalen. Hierin wordt gesteld dat afvalpreventie relevant is wanneer er jaarlijks meer dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt.

De totale hoeveelheid gevaarlijk en niet gevaarlijk afval ligt beneden de gehanteerde ondergrenzen. Wij hebben daarom in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan de preventie van afvalstoffen.

Afvalscheiding

In hoofdstuk 14 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting wel afvalstoffen vrijkomen waarvan in het LAP is aangegeven dat er omstandigheden kunnen zijn dat scheiding daarvan redelijkerwijs van een bedrijf kan worden gevergd. Op basis van het gestelde in de aanvraag achten wij het in voorliggende situatie daarom wel redelijk van vergunninghouder afvalscheiding te verlangen.

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting in de volgende hoeveelheden afvalstoffen vrijkomen:

- Restafval – 10 ton / jaar;
- Papier en karton – 5 ton per jaar;
- Kunststof – 1 ton per jaar;
- Afval afkomstig van de olie-benzine afscheider – 2 ton per jaar.

In het LAP is aangegeven dat voor deze hoeveelheden afvalstoffen die vrijkomen binnen een inrichting scheiding van die afvalstoffen kan worden verlangd. Wij achten het in de voorliggende situatie dan ook redelijk om afvalscheiding voor te schrijven voor de volgende afvalstoffen:

- Papier- en karton;
- Overige kunststoffen;
- Gevaarlijk afval.

Uitsluitend opslaan van afvalstoffen

In het LAP is aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen in beginsel vergunning verleend kan worden. Twee afvalstromen worden hiervan uitgezonderd, te weten afvalmunitie, vuurwerkafval en overig explosief afval alsmede dierlijke bijproducten. Deze twee afvalstromen komen niet voor bij deze inrichting.

Mengen van afvalstoffen (gevaarlijk en niet gevaarlijk)

Afvalstoffen moeten na het ontstaan zoveel mogelijk gescheiden worden gehouden van andere afvalstoffen. Verder is het ongewenst dat in afval gecumuleerde milieugevaarlijke stoffen door wegmenging ongecontroleerd in het milieu verspreid raken. Onder bepaalde condities kunnen verschillende afvalstromen echter net zo goed of soms zelfs beter samengesteld worden verwerkt. Het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentraties niet met elkaar vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen alsmede het samenvoegen van afvalstoffen en niet-afvalstoffen wordt mengen genoemd. Mengen is niet toegestaan tenzij dat expliciet en gespecificeerd is aangevraagd en in de vergunning vastgelegd is.

Binnen deze inrichting zijn geen afvalstromen aanwezig die gemengd mogen worden.

4.1.3 Afvalwater en waterbesparing

4.1.3.1 Afvalwaterlozingen

Binnen de inrichting ontstaan de volgende afvalwaterstromen:

- Bedrijfsafvalwater; (proceswater, afvalwater van tankplaatsen, wasplaats);
- Bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard;
- Niet verontreinigd hemelwater.

Bedrijfsafvalwater

Binnen de inrichting is er sprake van lozingen waarvoor afdeling 2.1 over de zorgplichtbepaling en afdeling 2.2 over lozingen van het Activiteitenbesluit rechtsreeks gelden. Het betreft afvalwater verontreinigd met olie en benzine afkomstig van de olie-benzine afscheider.

Dergelijke lozingen moeten voldoen aan de eisen van het Activiteitenbesluit en hierover mogen geen voorschriften worden opgenomen in de omgevingsvergunning.

Dit afvalwater wordt via een olie/benzine-afscheider met zandvanger op de riolering geloosd.

Naast bovengenoemde afvalwaterstroom zijn de volgende onderdelen van het Activiteitenbesluit ook van toepassing op het lozen van bedrijfsafvalwater:

- § 3.3.2 (Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen);
- § 3.4.3 (Opslaan en overslaan van goederen);
- § 3.6.1 (Bereiden van voedingsmiddelen)

Beeoordeling en conclusie

De in de aanvraag vermelde maatregelen ter voorkoming en beperking van lozing van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, zullen naar verwachten leiden tot een acceptabel lozingsniveau, dat in overeenstemming is met genoemde doelstellingen. Wij achten deze situatie vergunbaar.

4.1.4 Bodem

4.1.4.1 Onderzoek nulsituatie van de bodem

In het kader van de vergunning dient de kwaliteit van de bodem van de inrichting te worden vastgelegd. Het doel van het bepalen van deze zogenaamde nulsituatie is het referentieniveau van de feitelijke bodemkwaliteit (grond en grondwater) vast te leggen. Daarmee wordt een toetsingsgrondslag verkregen met het oog op toekomstige bodemverontreiniging. Ook bij een verwaarloosbaar bodemrisico is het verkrijgen van zo'n toetsingsgrondslag noodzakelijk om – middels een eindsituatieonderzoek – te kunnen bepalen of er een bodemverontreiniging is opgetreden, ondanks de getroffen bodembeschermende voorzieningen en maatregelen.

Het nulsituatieonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

- De bodemkwaliteit ter plaatse van de bodembedreigende activiteiten die binnen de inrichting worden uitgevoerd. Hierbij is ook van belang dat op de stoffen wordt geanalyseerd die worden gebruikt;
- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de lokale grondwaterstroming;
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.

De in het nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten verontreiniging of aantasting van de bodem heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit moeten zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

De bodemnulsituatie is nog niet eerder vastgelegd. Er is in 2001 wel een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd, in het verleden wel onderzoeken uitgevoerd, maar de gestelde hypothese "onverdacht" is daarin verworpen, er werd geadviseerd een nader onderzoek uit te voeren.

Derhalve zal in de vergunning een verplichting worden opgenomen om alsnog een nader bodemnulsituatie onderzoek volgens NEN5740 (2016), inclusief een aanvullend historisch onderzoek te verrichten.

4.1.4.2 Bodembeschermende maatregelen en voorzieningen

Het preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen geen verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke combinatie van voorzieningen en maatregelen noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten.

Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang die onlosmakelijk deel uitmaakt van de installatie, bijvoorbeeld in de vorm van een tank of opvangbassin, is wel een activiteit waar de NRB in voorziet. Tankputten en calamiteiten vijvers voor de opslag van verontreinigd bluswater worden in de NRB niet behandeld.

De in potentie bodembedreigende, aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan de systematiek van de NRB. De potentieel bodembedreigende activiteiten betreffen:

- Het opslaan van 5 IBC-containers met een inhoud van 1000 liter per stuk ten behoeve van de opslag van Ad-Blue in loods 8, gelegen aan de Gronsvelderweg 1 te Gronsveld;
- De opslag van 1000 liter diesel in een dubbelwandige tank ten behoeve van het tanken van koeltrailers en meeneem-heftrucks in loods 8, gelegen aan de Gronsvelderweg 1 te Gronsveld;
- Het in werking hebben van acculaders (t.b.v. de heftrucks) in loods 10;
- De opslag van maximaal 100 ton ADR klasse 9 goederen boven een vloeistofdichte vloer in loods 13, Gronsvelderweg 3 te Gronsveld;
- Het wassen van eigen vrachtauto's boven een vloeistofdichte vloer met een oppervlak van 100 m². Deze wasplaats is gelegen aan de Veilingweg 2 te Gronsveld.

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf gedeeltelijk onder het Activiteitenbesluit. Het betreft de activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn opgenomen. In het kader van deze vergunning hoeven deze activiteiten daarom niet te worden beoordeeld. In het kader van deze vergunning gaat het om de volgende activiteiten:

- Het wassen van eigen vrachtauto's boven een vloeistofdichte vloer met een oppervlak van 100 m². Deze wasplaats is gelegen aan de Veilingweg 2 te Gronsveld (Activiteitenbesluit, paragraaf 3.3.2);

- De opslag van 1000 liter diesel in een dubbelwandige tank ten behoeve van het tanken van koeltrailers en meeneem-heftrucks in loods 8, gelegen aan de Gronsvelderweg 1 te Gronsveld (Activiteitenbesluit, paragraaf 3.4.9).

De volgende activiteiten die binnen de inrichting verricht worden zijn niet in het Activiteitenbesluit geregeld:

- De opslag van maximaal 100 ton ADR klasse 9 goederen boven een vloeistofdichte vloer in loods 13, Gronsvelderweg 3 te Gronsveld;
- Het afleveren van vloeibare brandstof aan koeltrailers en meeneem-heftrucks (anders van aan motorvoertuigen voor het wegverkeer) in loods 8, gelegen aan de Gronsvelderweg 1 te Gronsveld;
- Het opslaan van 5 IBC-containers met een inhoud van 1000 liter per stuk ten behoeve van de opslag van Ad-Blue in loods 8, gelegen aan de Gronsvelderweg 1 te Gronsveld;

Voor deze activiteiten geldt het navolgende.

Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en stemmen in met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende activiteiten het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.

Om het verwaarloosbaar bodemrisico te borgen zijn in de vergunning voorschriften opgenomen die voorzien in de inspectie en het onderhoud van de bodembeschermende voorzieningen. Voor de bodembeschermende maatregelen zijn voorschriften opgenomen die voorzien in een adequate instructie en training van het personeel.

4.1.4.3 Beëindiging activiteiten

Na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een eindsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem worden verricht. Indien blijkt dat sprake is van een bodembelasting als gevolg van de activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten worden. Hiertoe zijn voorschriften in de vergunning opgenomen.

4.1.5 Energie

Bij Curfs Holding B.V. is energie relevant. Zoals blijkt uit de aanvraag verbruikt de inrichting een relevante hoeveelheid energie met een jaarlijks energieverbruik hoger dan 200.000 kWh elektriciteit namelijk als energierelevant bestempeld. Dit houdt in dat wordt getoetst of de inrichting de beste beschikbare technieken (BBT) toepast om tot een zuinig en verantwoord omgaan met energiegebruik te komen.

Hierbij wordt wel opgemerkt dat het jaarlijkse verbruik aan aardgas(equivalent) kleiner is dan 25.000 m³.

De aanvraag bevat geen energiebesparingsonderzoek.

Degene die de inrichting drijft neemt alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Mede op basis van algemeen beschikbare maatregellijsten / informatiebladen / databanken dient te worden vastgesteld welke rendabele energiebesparende maatregelen voor het bedrijf gelden.

Aan de vergunning zijn daarom voorschriften verbonden, waarin van de inrichting verlangd wordt, dat het een energieplan opstelt met daarin opgenomen de te treffen energiebesparende maatregelen.

4.1.6 (Externe) veiligheid en brandveiligheid

Bij Curfs Holding B.V. zijn de volgende gevaarlijke stoffen in emballage aanwezig:

Product	Opslaghoeveelheid	Locatie
Dieselolie	1000 liter	Loods 8
Zinkoxide direct	35 ton	Loods 13
Zinkoxide indirect	30 ton	Loods 13
Zinkoxide veevoeder	5 ton	Loods 13
STEP Hi-mag Large	5 ton	Loods 13
STEP Hi-mag Small	10 ton	Loods 13
Micromax S50	5 ton	Loods 13
Micromax T40	5 ton	Loods 13
RWS 63G	5 ton	Loods 13

De processen, de aard en hoeveelheid van de gebruikte gevaarlijke stoffen zoals vermeld in de aanvraag kunnen een risico vormen voor het aquatisch milieu (de stoffen zijn giftig voor in water levende organismen met langdurige gevolgen).

4.1.6.1 Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015)

Met het in werking treden van het Brzo 2015 is de Europese Seveso III-richtlijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Het Brzo 2015 richt zich op het beheersen van zware ongevallen en heeft tot doel om het risico van (grote) ongevallen bij bedrijven zo klein mogelijk te maken. Dat gebeurt enerzijds door de kans dat dergelijke ongevallen plaatsvinden te verkleinen en anderzijds door de gevolgen van een eventueel ongeval voor mens en milieu te beperken.

Om te beoordelen of Curfs Holding B.V. onder de werkingssfeer van het Brzo 2015 valt dienen de opslagen aan gevaarlijke stoffen te worden getoetst aan de drempelwaarden zoals opgenomen in bijlage I van het Brzo 2015. Deze toetsing moet in feite 3 maal worden uitgevoerd voor de aanwezige gevaarlijke stoffen (zie aantekening 4 bij bijlage I van de Seveso III richtlijn van de EU).

Wanneer een gevaarlijke stof onder deel 1 van deze bijlage valt en ook is opgenomen in deel 2, zijn de in de kolommen 2 en 3 van deel 2 opgenomen drempelwaarden van toepassing. Diesel is de enige stof die bij Curfs wordt opgeslagen die genoemd is in zowel deel 1 als deel 2 (tabel met gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden) van bijlage 1 bij de Seveso III Regeling.

Voor de overige opslagen van gevaarlijke stoffen is toetsing daarom alleen noodzakelijk aan de drempelwaarden van deel I van de bijlage I van de Seveso III Regeling.

a) voor gevaarlijke stoffen met acute toxiciteit categorie H1 t/ H3;

- Geen door Curfs aangevraagde stoffen is acuut toxisch met de codes H1 H2 en H3 Conclusie geen Brzo classificatie acuut toxisch;

b) voor ontplofbare stoffen en andere vergelijkbare categorieën;

- Alle stoffen bij Curfs aangevraagd zijn stabiele vaste stoffen. Conclusie geen Brzo classificatie ontplofbare stoffen e.a. Seveso III;

c) voor stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu.

- Alle stoffen opgeslagen bij Curfs hebben een classificatie H410 (genoemd in de EU Directive) of H411 giftig voor in water levende organismen met langdurige gevolgen.

ADR-klasse UN-nummer	Product	Aanwezig (ton)	Drempel (ton)		Aanwezig / drempel
ADR klasse 9 UN3077	Zinkoxide direct	35	100		0,35
ADR klasse 9 UN3077	Zinkoxide indirect	35	100		0,35
ADR klasse 9 UN3077	RWS 63,9	5	100		0,05
				SOM:	0,75 ^{*1}
ADR klasse 9 UN3077	STEP Hi-Mag Small	10	200		0,05
ADR klasse 9 UN3077	STEP Hi Mag Large	5	200		0,025
ADR klasse 9 UN3077	Micromax Premium	10	200		0,05
				SOM:	0,13 ^{*2}
ADR klasse 3 UN1202	Diesel	1	5000		0,0002 ^{*3}
				SOM:	0,01
				TOTAAL	0,89 ^{*4}

*1: Conclusie: niet Brzo lage drempel voor de categorie O1 (EUH014) toxisch voor waterige systemen wordt niet overschreden;

*2: Conclusie: niet Brzo lage drempel voor de categorie E2 uit bijlage 1, deel 1 wordt niet overschreden;

*3: Conclusie: niet Brzo lage drempel voor de categorie P5c uit bijlage 1, deel 1 en categorie 18 uit bijlage 1, deel 2 worden niet overschreden;

*4: Eindconclusie: niet Brzo lage drempel (eindscore <1) wordt niet overschreden.

Op basis van deze toetsing wordt geconcludeerd dat de inrichting niet onder de werkingssfeer van het Brzo 2015 valt.

Zoals reeds op de vorige pagina gesteld hebben alle gevaarlijke stoffen die bij Curfs worden opgeslagen classificatie H410 (genoemd in de EU Directive) of H411. In onderstaande tabel staat verwoord wat deze classificaties betekenen.

Code	Van toepassing op	Tekst
H410	Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 1	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
H411	Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 2	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Mocht er wegens omstandigheden toch voor gekozen worden om meer gevaarlijke stoffen met de classificatie H411 op te gaan slaan, dan zou de inrichting toch mogelijk onder het Besluit Risico Zware Ongevallen kunnen gaan vallen. Om dit te voorkomen worden in de vergunning voorschriften opgenomen zodat binnen het bedrijf maximaal 75 ton stoffen uit de categorie H410 mogen worden opgeslagen als ook dat er niet meer dan 25 ton stoffen uit de categorie H411 mogen worden opgeslagen.

4.1.6.2 Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen.

Beoordeling

Op grond van artikel 2 en 3 van het Besluit Externe Veiligheid inrichtingen valt Curfs Holding B.V. niet onder de reikwijdte van het Bevi.

4.1.6.3 PGS richtlijnen voor de opslag en handling van gevaarlijke stoffen en opslag in tanks

Ten behoeve van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze PGS richtlijnen zijn vermeld als Nederlandse informatiedocumenten over BBT in de bijlage van de Mor (voorheen in de Regeling aanwijzing BBT-documenten).

Voor de opslag van de aanwezige gevaarlijke stoffen is de PGS 15 opgesteld. Uit de aanvraag blijkt dat de opslag voldoet aan deze richtlijnen en daarmee aan BBT. De relevante onderdelen van deze richtlijn zijn bij voorschrift aan deze vergunning verbonden.

PGS 15

Alle gevaarlijke stoffen in emballage betreffen ADR categorie 9 stoffen met UN-nummer 3077. Zoals uit tabel 1.1. van PGS 15 blijkt is hiervoor de PGS 15 van toepassing.

Van deze stoffen wordt in totaal maximaal 100 ton opgeslagen in loads 13. Loads 13 is conform de PGS 15 richtlijn een uitpandige opslaghal (zie hoofdstuk 3.2, figuur 3.1 van deze richtlijn). Voor opslagen groter dan 10 ton zijn zowel hoofdstuk 3 als hoofdstuk 4 van de PGS 15 van toepassing.

Uit de aanvraag blijkt dat de opslag voldoet aan deze PGS dan wel dat er een vergelijkbaar beschermingsniveau wordt bereikt. De opslag voldoet daarmee aan BBT. In deze vergunning is vastgelegd dat aan de relevante onderdelen van de PGS 15 moet worden voldaan.

Conform voorschrift 4.2.1 uit de PGS 15 dient het vereiste beschermingsniveau voor deze opslag beschermingsniveau 4 te zijn conform tabel 4.1 uit deze richtlijn (onbrandbare / niet-brandonderhoudende vaste stoffen van ADR klasse 9 met een vlampunt van 23° en hoger).

Beschermingsniveau 4 mag alleen toegepast worden indien uitsluitend (ongeacht of onder de grenswaarde uit tabel 4.2 wordt gebleven) opslag van niet brandbare of niet-brandonderhoudende stoffen plaats vindt in de opslagvoorziening. Indien ook brandbare of brandonderhoudende stoffen opgeslagen worden, moet ten minste beschermingsniveau 3 toegepast worden.

PGS 30

In loods 8 vindt opslag van brandstof (diesel) plaats in een dubbelwandige tank ten behoeve van koeltrailers en meeneemheftrucks (afleverinstallatie voor brandstoffen anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer). De opslag van diesel is geregeld in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Omdat er brandstoffen worden afgeleverd aan voertuigen die niet bestemd zijn voor het wegverkeer geldt het Activiteitenbesluit milieubeheer niet voor dit aspect. Voor het aftanken is aansluiting gezocht bij de PGS 30, dit omdat het een kleinschalige aflevering van brandstoffen betreft (minder dan 25 m³ per jaar). Indien er meer dan 25 m³ per jaar wordt afgeleverd dan zou aansluiting zijn gezocht bij de PGS 28.

Uit de aanvraag blijkt dat de opslag van diesel voldoet aan het Activiteitenbesluit milieubeheer. De opslag voldoet daarmee aan BBT. In de vergunningvoorschriften is vastgelegd dat voor het aftanken van de voertuigen aan een aantal relevante onderdelen van de PGS 30 moet worden voldaan.

4.1.7 (Externe) veiligheid en brandveiligheid

Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit 2012 regelt het brandveilig gebruik van bouwwerken, het brandveilig opslaan van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen, het brandveilig opslaan van kleine hoeveelheden brand- en milieugevaarlijke stoffen en de aanwezigheid, controle en onderhoud van brandbestrijdingssystemen voor de hiervoor bedoelde situaties. Voor voornoemde situaties zijn daarom geen voorschriften in deze vergunning opgenomen.

4.1.8 Geluid en trillingen

4.1.8.1 Representatieve bedrijfssituatie

De bedrijfsactiviteiten van de inrichting hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemissie wordt vooral veroorzaakt door transportbewegingen van vrachtwagens, laden- en lossen van goederen, intern transport en de aanwezigheid van koelinstallaties.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de bedrijfssituatie waarbij de inrichting gebruik maakt van de volledige capaciteit in de betreffende beoordelingsperiode. Beoordeeld worden het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

4.1.8.2 Normstelling langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$)

In het kader van de beoordeling of de inrichting niet op ontoelaatbare wijze geluidshinder teweegbrengt is de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, oktober 1998" gehanteerd.

De inrichting betreft een bestaand bedrijf, waar op meerdere terreinen stalling en rijbewegingen van vrachtwagens plaatsvinden. Daarnaast vindt in diverse loodsen opslag van goederen en intern transport plaats. Er is een wasstraat aanwezig en er zijn koelingen aanwezig.

De aangevraagde bedrijfstijden zijn als volgt:

- maandag tot en met vrijdag van 08:00 uur tot 17:00 uur;

Gedurende de avondperiode tot 20:00 worden alleen de volgende bedrijfsactiviteiten verricht:

- het beladen van eigen voertuigen.

Gedurende de avond- en nachtperiode na 20:00 worden alleen de volgende bedrijfsactiviteiten verricht:

- geen laad/los activiteiten, enkel vertrekkende en terugkerende voertuigen.

Op zaterdagen van 07:00 uur tot 15:00 uur worden alleen de volgende bedrijfsactiviteiten verricht:

- het beladen van eigen voertuigen en rangeerwerk, hoofdzakelijk op eigen terrein.

De door deze inrichting veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving is in kaart gebracht in een akoestisch rapport met kenmerk 2017-4093 d.d. 4 december 2017 opgesteld Bureau Geluid. Het rapport is opgesteld conform de Handleiding Meten en Rekenen industrielawaai 1999 (HMRI 1999).

De gemeente Eijsden-Margraten heeft geen beleid ten aanzien van industrielawaai vastgesteld. Wij toetsen daarom het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling uit hoofdstuk 4 van de Handleiding. De woonomgeving kan worden gekarakteriseerd als woonwijk in de stad.

De richtwaarden hiervoor bedragen 50 dB(A) – 45 dB(A) - 40 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

Uit het akoestisch rapport bij de aanvraag blijkt dat de richtwaarde niet wordt overschreden. Wij achten daarom de aangevraagde activiteiten vergunbaar.

4.1.8.3 Normstelling maximale geluidniveaus ($L_{A, \max}$)

Maximale geluidniveaus bij (bedrijfs)woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen worden getoetst overeenkomstig de Handleiding industrielawaai en vergunningverlening.

De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. In bepaalde situaties en onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk de grenswaarden in de dag- en nachtperiode met 5 dB(A) te verhogen of bepaalde activiteiten uit te zonderen van de toetsing. Er dient in dat geval sprake te zijn van een voor de bedrijfsvoering onvermijdbare situatie waarin technische noch organisatorische maatregelen soelaas bieden om het geluidsniveau te beperken.

4.1.8.4 Beoordeling Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$)

In het akoestisch onderzoek is de volgende bijdrage van de inrichting bepaald op de onderstaande tabel aangegeven beoordelingspunten.

GGO - soort	Beoordelingspunt	langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$)
-------------	------------------	--

		dag	avond	nacht
Referentiepunt	9 - referentiepunt 50 meter noord	43	44	39
Referentiepunt	10 - referentiepunt 50 meter oost	39	39	37
Referentiepunt	11 - referentiepunt 50 meter zuid	36	38	35
Referentiepunt	12 - referentiepunt 50 meter west	44	42	38

Tabel 1: Beoordelingspunten

Aan de voor deze omgeving geldende richtwaarde wordt voldaan. Wij vergunnen derhalve de aangevraagde geluidwaarden.

Voor woningen op een niet-gezoneerd industrieterrein geeft de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening een richtwaarde van 55 dB(A). De geluidsbelasting van Curfs Holding B.V. bij deze woningen bedraagt ten hoogste 27 dB(A). Aan de richtwaarde wordt voldaan.

Wij hebben aan de vergunning een voorschrift verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld aan het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op specifiek gekozen beoordelingspunten. De geluidimmissie voor de dag-, avond- en nachtperiode ter plaatse van deze punten is overeenkomstig de voor de aangevraagde activiteiten gewenste geluidsruimte en voldoet aan de hierboven beschreven normstelling.

4.1.8.5 Beoordeling indirecte hinder

Het aan- en afvoerende verkeer van en naar de inrichting vindt plaats via de Gronsvelderweg en overige wegen op het industrieterrein. Met name de Gronsvelderweg, maar ook alle andere wegen op het industrieterrein zijn centrale ontsluitingswegen voor meerdere bedrijven. Conform de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening blijft de reikwijdte voor het aspect indirecte hinder vanwege het aan- en afvoerende verkeer naar en van de inrichting beperkt tot dat gebied waarbinnen de voertuigen van en naar de inrichting nog niet op een voor meerdere bedrijven/woonwijken functionerende ontsluitingsroute rijden. Is dat wel het geval dan zou de afweging ter zake van de met die ontsluitingsroute gepaard gaande geluidsbelasting niet op het micro-niveau van de individuele inrichtingshouder moeten worden gemaakt maar op macro-niveau in een structuur of bestemmingsplan.

Voor de onderhavige locatie geldt:

1. Het aan- en afvoerende verkeer verloopt niet langs private woonbebouwing, maar op de Gronsvelderweg, enkel langs drie bedrijfswoningen.
2. In vergelijking tot het overige verkeer op de Gronsvelderweg is het verkeer op Gronsvelderweg vanwege de inrichting niet dominant te noemen in het gehele verkeersbeeld.
3. De Gronsvelderweg is een centrale ontsluitingsweg voor meerdere bedrijven.
4. Het verkeer vanwege de inrichting heeft ter plaatse van de woningen de plaatselijke snelheid al bereikt.

Conform de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening wordt de reikwijdte voor het aspect indirecte hinder op basis van deze 4 punten verlaten. Het aspect indirecte hinder is daarmee geen belemmering voor de vergunningsprocedure.

4.1.8.6 Samenvatting en conclusie

Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar.

Wij hebben aan de vergunning voorschriften verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op beoordelingspunten bij woningen van derden en op een afstand van 50 meter van de perceelsgrens. De geluidsbelasting op deze punten is overeenkomstig de bij de aangevraagde activiteiten gewenste geluidsruimte.

4.1.8.7 Trillingen

Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trillingsgevoelige bestemmingen is trillingshinder niet te verwachten. Een onderzoek naar trillingen achten wij daarom niet nodig. Ook achten wij het daarom niet nodig hierover voorschriften op te nemen.

4.1.9 Lucht

4.1.9.1 Algemeen beleid

Het algemene beleid in Nederland is gericht op het terugdringen van emissies naar lucht en op het behalen van luchtkwaliteitseisen.

In deze vergunning nemen wij de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken in acht die de emissies naar de lucht ten gevolge van de aangevraagde activiteiten voorkomen of zoveel mogelijk beperken.

Afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit is ook van toepassing op vergunningplichtige inrichtingen. De hierin opgenomen eisen gelden rechtstreeks en worden daarom niet in deze vergunning opgenomen. Alleen voor bedrijven met een IPPC-installatie kunnen afwijkende eisen gelden.

Naast de algemene emissie-eisen zijn voor bepaalde activiteiten in hoofdstuk 3 en 5 van het Activiteitenbesluit specifieke eisen voor luchtmissies opgenomen. Alleen als het Activiteitenbesluit de mogelijkheid geeft tot het stellen van maatwerk kunnen afwijkende eisen gesteld worden.

Naast de toetsing van de best beschikbare technieken wordt beoordeeld of de emissienormering van het Activiteitenbesluit toereikend is of dat er maatwerkvoorschriften moeten worden gesteld. Tot slot worden de aangevraagde activiteiten getoetst aan de kwaliteitseisen uit bijlage 2 van de Wet milieubeheer.

4.1.9.2 De emissies van de aangevraagde bedrijfsactiviteiten

Binnen de inrichting vinden geen activiteiten plaats die emissies naar de lucht tot gevolg hebben.

4.1.9.3 Toetsing installaties waarvoor Activiteitenbesluit specifieke regels bevat

Overige stookinstallaties, niet zijnde een grote stookinstallatie

Stookinstallaties kleiner dan 50 MWth, waarin uitsluitend standaard brandstoffen (zoals aardgas) worden gestookt, vallen onder hoofdstuk 3.2.1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Er zijn geen emissie-eisen opgesteld voor de stookinstallaties die aanwezig zijn bij Curfs Holding B.V. De stookinstallaties hoeven ook niet gekeurd te worden, tenzij deze bij elkaar in een stookruimte staan en het totaal vermogen op dezelfde brandstofleiding in die stookruimte groter is dan 100 kW (dit conform de Activiteitenregeling artikel 3.7m lid 2).

4.1.10 Vervoersmanagement

Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) moeten vergunningplichtige inrichtingen bij een vergunningaanvraag informatie verstrekken over de maatregelen die zijn getroffen om de nadelige gevolgen van vervoerbewegingen te beperken. Het bevoegd gezag kan, indien noodzakelijk gerichte voorschriften aan de vergunning verbinden.

Afhankelijk van de aard van de inrichting kan deze te maken hebben met één of meerdere vervoersstromen:

- verkeer van de eigen medewerkers (woon-werkverkeer en zakelijk verkeer);
- verkeer van bezoekers;
- transport van goederen.

De nadelige gevolgen van vervoerbewegingen kunnen bestaan uit onder andere:

- uitstoot van het broeikasgas CO₂/energiegebruik;
- verslechtering van de luchtkwaliteit door uitstoot van fijn stof,
- koolwaterstoffen en NO_x;
- geluidhinder;
- verslechterde bereikbaarheid.

In de landelijke Handreiking Vervoermanagement zijn criteria opgenomen voor het vaststellen van vervoersrelevantie. Indien deze criteria worden overschreden is sprake van een vervoerrelevant bedrijf. Vervoerrelevante bedrijven kunnen aantonen aan de wettelijke zorgplicht te voldoen door het opstellen van een Besparingsplan Vervoer, waaruit blijkt dat het bedrijf adequate maatregelen heeft getroffen om nadelige gevolgen voor het milieu, van transport van goederen en personen, van en naar de inrichting, zoveel als mogelijk te beperken.

In de vergunningaanvraag heeft het bedrijf de volgende vervoersstromen aangegeven:

- goederenvervoer over de weg (met eigen voertuigen en door toeleveranciers en klanten);
- personenvervoer (zakelijk, woon-werkverkeer en bezoekers).

Wij hebben deze stromen getoetst aan de relevantiecriteria genoemd in de Handreiking Vervoermanagement (zie onderstaande tabellen) en vastgesteld dat er geen sprake is van een vervoerrelevant bedrijf.

Goederenvervoer over de weg

Criteria	Drempelwaarde	Situatie binnen inrichting	Vervoerrelevant (ja/nee)
Totaal aantal bezoekende goederenvoertuigen / jaar	> 10.000 (> 40 / dag)	Op jaarbasis ca. 6500 (ca. 30 / dag)	Nee
Totaal aantal kilometers per jaar	> 1.000.000	200.000	Nee

Personenvervoer

Criteria	Drempelwaarde	Situatie binnen inrichting	Vervoerrelevant (ja/nee)
Zakelijk verkeer	> 100 werknemers	100 werknemers	Nee
Woon-werkverkeer	> 100 werknemers	100 werknemers	Nee
Bezoekersverkeer	> 500 bezoekers / dag	20 bezoekers / dag	Nee

Daarnaast is in de aanvraag aangegeven dat bij vervanging van de voertuigen wordt geïnvesteerd in voertuigen voorzien van een Euro 6 motor. Inmiddels bestaat zo'n 60% van het wagenpark uit voertuigen met een Euro 6 motor.

5 Zienswijzen

Tussen 19 april 2018 en 31 mei 2018 heeft de aanvraag en het ontwerp van het besluit ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

6 Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

1. Abusievelijk is verzuimd om een voorschrift als bedoelt in paragraaf 4.1.6.1. op te nemen. Dit is ambtshalve hersteld in dit definitieve besluit.
2. De opslag van diesel is in het Activiteitenbesluit milieubeheer geregeld. Enkel voor het aftanken dienen in de vergunning voorschriften te worden opgenomen, in het ontwerpbesluit waren echter ook voorschriften voor de opslag van diesel opgenomen. De voorschriften in hoofdstuk 5 zijn derhalve ambtshalve hersteld in dit definitieve besluit.

7 Voorschriften

7.1 Milieu

1. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

- 1.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:
- alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.
- 1.2 Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.
- 1.3 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.4 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

Instructies

- 1.5 De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.
- 1.6 De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

Melding contactpersoon en wijziging vergunninghouder

- 1.7 De vergunninghouder moet direct na het in werking treden van de vergunning schriftelijk naam, adres en telefoonnummer opgeven aan het bevoegde gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigingen moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.

Registratie

- 1.8 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:
- alle overige voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen en meldingen;
 - de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
 - de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
 - de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik.
- 1.9 De documenten genoemd in voorschrift 1.8, 3^e en 4^e punt moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

Bedrijfsbeëindiging

- 1.10 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de – te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.
- 1.11 Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

Goedkeuring plannen

- 1.12 Indien op grond van een vergunningvoorschrift een rapport ter goedkeuring aan bevoegd gezag moet worden overgelegd, moet dit rapport binnen 6 maanden nadat de vergunning in werking is getreden, aan het bevoegd gezag zijn toegezonden.
- 1.13 Binnen 8 weken na indiening van het rapport als bedoeld in voorschrift 1.12 neemt bevoegd gezag een besluit inzake de goedkeuring daarvan.
- 1.14 De inrichting moet na afloop van de in voorschrift 1.13 genoemde termijn of zoveel eerder als bevoegd gezag het rapport heeft goedgekeurd, overeenkomstig het goedgekeurde rapport in werking zijn.
- 1.15 Binnen de inrichting moet een actuele versie van het rapport aanwezig zijn.

2. AFVALSTOFFEN

Afvalscheiding

- 2.1 Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:
- papier en karton;
 - kunststoffolie;
 - afval afkomstig van de olie-benzine afscheider;
 - restafval;
 - elektrische en elektronische apparatuur;
 - de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afvalstoffen.

Opslag van afvalstoffen

- 2.2 De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.
- 2.3 De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:
- niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
 - het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
 - deze tegen normale behandeling bestand is;
 - deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.
- 2.4 Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.
- 2.5 Indien de inrichting definitief buiten werking wordt gesteld moeten binnen 3 maanden na bedrijfsbeëindiging alle afvalstoffen uit de inrichting verwijderd zijn.

3. BODEM

Doelvoorschriften

- 3.1 Het bodemrisico van de opslagen aan bodembedreigende stoffen moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB2012.

Nulsituatieonderzoek

- 3.2 Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie moet uiterlijk 6 maanden nadat de vergunning in werking is getreden een nulsituatieonderzoek zijn uitgevoerd. De resultaten moeten uiterlijk 6 maanden nadat de vergunning in werking is getreden aan het bevoegd gezag zijn overgelegd. Het onderzoek moet betrekking hebben op alle plaatsen binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden. Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen.

Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen – binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd – nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

- 3.3 Indien op grond van enig voorschrift, verbonden aan een beschikking, voorzieningen moeten worden getroffen welke een uit te voeren nulsituatie-onderzoek zouden kunnen belemmeren of onmogelijk maken, moet het onderzoek worden verricht voordat de betreffende voorzieningen zijn getroffen.

Tussentijdsonderzoek

- 3.4 Een tussentijdsonderzoek ter vaststelling van de bodemkwaliteit moet worden uitgevoerd:
- op aanwijzing van het bevoegd gezag nadat een redelijk vermoeden van bodemverontreiniging is ontstaan;

Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek onderzochte locaties moet het tussentijds onderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek, mits dat onderzoek correct is uitgevoerd. Als het nulsituatie onderzoek niet correct is uitgevoerd dan moet het tussentijdsonderzoek betrekking hebben op alle plaatsen binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden danwel plaatsvinden.

Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen.

Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen – binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd – nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

Eindsituatieonderzoek

- 3.5 Binnen drie maanden na beëindiging van een bodembedreigende activiteit moet ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie zijn uitgevoerd. De resultaten moeten uiterlijk 1 maand nadat dit onderzoek is uitgevoerd aan het bevoegd gezag zijn overgelegd. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek onderzochte locaties moet het eindonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek, mits dat onderzoek correct is uitgevoerd. Als het nulsituatie onderzoek niet correct is uitgevoerd dan moet het eindonderzoek betrekking hebben op alle plaatsen binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen.

Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen – binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd – nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

Herstelplicht (bodemsanering)

- 3.6 Indien uit eindonderzoek, bedoeld in voorschrift 3.5, blijkt dat de bodem als gevolg van de activiteiten in de inrichting is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de inrichting drijft er zorg voor dat zo spoedig mogelijk na toezending van dat rapport aan het bevoegd gezag de bodemkwaliteit is hersteld tot de nulsituatie zoals vastgelegd in het onderzoek als bedoeld in a. voorschrift 3.2.

Het herstel van de bodemkwaliteit geschiedt door een persoon of een instelling die beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

4. ENERGIE

- 4.1 Binnen 6 maanden na het in werking treden van deze beschikking moet een rapportage van een energiebesparingsonderzoek worden aangeboden aan het bevoegd gezag. Het onderzoek heeft tot doel om rendabele en technisch haalbare energie efficiency verhogende maatregelen te identificeren. Rendabele maatregelen zijn maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of korter. De rapportage moet ten minste de volgende gegevens bevatten:
- beschrijving van de processen, faciliteiten en gebouwen (eventueel per bedrijfsonderdeel);
 - beschrijving van de energiehuishouding, dat wil zeggen een overzicht van de energiebalans van de totale inrichting met een toedeling van ten minste 90% van het totale energiegebruik aan individuele installaties en (deel)processen;
 - overzicht van alle overwogen energiebesparende maatregelen, die zowel mogelijk als realistisch zijn, en te nemen energiebesparende maatregelen. Van de mogelijke maar afgevallene energiebesparende maatregelen dient de reden van afvallen te worden aangegeven.
 - per te treffen techniek/voorziening dienen de volgende gegevens te worden overgelegd:
 - de jaarlijkse energiebesparing;
 - de (meer) investeringskosten;
 - de verwachte economische levensduur;
 - de jaarlijkse besparing op de energiekosten op basis van de energietarieven die tijdens het onderzoek gelden;
 - een schatting van eventuele bijkomende kosten en baten anders dan samenhangend met energiebesparing;
 - de terugverdientijd op basis van de (meer) investeringskosten en de baten.
 - een overzicht van mogelijke organisatorische en goodhousekeeping maatregelen die leiden tot energiebesparing.
- 4.2 Vergunninghouder verbetert zijn energie-efficiency door de rendabele maatregelen uit het EnergieBesparingsPlan zoals bedoeld in voorschrift 4.1 uit te voeren. Vergunninghouder mag een maatregel vervangen door een gelijkwaardig alternatief, op voorwaarde dat de gelijkwaardigheid in het energiedeel van het milieujaarverslag of anderszins richting het bevoegde gezag wordt gemotiveerd. Onder gelijkwaardig wordt verstaan dat het minstens evenveel bijdraagt aan verbetering van de energie-efficiency en geen stijging geeft van de milieubelasting groter dan die van de vervangen maatregel.

Rapportageverplichting

- 4.3 Indien de resultaten uit het energiebesparingsonderzoek en energiebesparingsplan daar aanleiding toe geven kan het bevoegd gezag de vergunninghouder verplichten om moet jaarlijks, voor 1 april, aan het bevoegd gezag rapporteren over de uitvoering van het energiebesparingsplan. Deze rapportage dient tenminste de volgende onderwerpen te omvatten:

- a. het totale netto primaire energiegebruik;
- b. productievolumina;
- c. energiebeheersmaatregelen en hun effecten;
- d. energiebesparingsprojecten en hun effecten;
- e. overige projecten die tot energiebesparing hebben geleid en de effecten daarvan;
- f. onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten;
- g. (indien van toepassing) wijzigingen in de tijdsplanning van de activiteiten uit het energiebesparingsplan, vergezeld van motivatie;
- h. (indien van toepassing) vervanging van maatregelen door een gelijkwaardige energiebesparende maatregel, dit ook vergezeld van motivatie.

4.4 Vergunninghouder moet eenmaal per vier jaar het besparingsplan energie, als bedoeld in voorschrift 4.1, actualiseren en ter beoordeling zenden aan het bevoegd gezag. In geval de installaties niet zijn gewijzigd, kan volstaan worden met een actualisatie van de onderdelen c, d en e, zoals genoemd in voorschrift 4.3.

5. (EXTERNE) VEILIGHEID

Opslag verpakte gevaarlijke stoffen tot 10.000 kg

5.1 De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën zoals genoemd in de richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15:2016 versie 1.0 (september 2016)) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en moet voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3 van voornoemde richtlijn, met uitzondering van de voorschriften van de paragrafen 3.5, 3.6, 3.7, 3.22 en 3.24 tot en met 3.27.

Opslag verpakte gevaarlijke stoffen groter dan 10.000 kg

5.2 De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën zoals genoemd in de richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15:2016 versie 1.0 (september 2016)) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en moet voldoen aan het gestelde in de paragrafen 3.1, 3.2, 3.4 t/m 3.6, 3.10 t/m 3.19 en 4.1, 4.2, 4.4 en 4.5 van voornoemde richtlijn, met uitzondering van de voorschriften 4.1.2, 4.1.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.

Maximale opslaghoeveelheden aquatoxische stoffen met gevaarsaanduiding H410 en H411

5.3 Binnen de inrichting mogen maximaal worden opgeslagen:

- a. 75 ton stoffen met de H-zin H410 (zoals opgenomen in de EU-GHS / CLP verordening);
- b. 25 ton stoffen met de H-zin H411 (zoals opgenomen in de EU-GHS / CLP verordening).

Afleveren van vloeibare brandstoffen aan niet-wegverkeer

- 5.4 Het afleveren van vloeibare brandstoffen aan motorvoertuigen – niet bestemd voor het wegverkeer moet voldoen aan de volgende voorschriften van de richtlijn PGS 30 "Vloeibare brandstoffen – bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties" (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30: 2011 versie 1.0 (december 2011)): 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4 en 3.4.1 t/m 3.4.9.

6. Geluid en trillingen

Algemeen

- 6.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

Representatieve bedrijfssituatie

- 6.2 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	Beoordeling hoogte	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$) in dB(A)		
		Dag (7.00-19.00 u)	Avond (19.00-23.00 u)	Nacht (23.00-7.00 u)
9 - referentiepunt 50 meter noord	5 meter	43	44	39
10 - referentiepunt 50 meter oost	5 meter	39	39	37
11 - referentiepunt 50 meter zuid	5 meter	36	38	35
12 - referentiepunt 50 meter west	5 meter	44	42	38

* De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op tekening figuur 2 in het akoestische onderzoek.

- 6.3 Het maximale geluidsniveau $L_{A\max}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	Beoordeling hoogte	Maximale geluidsniveau ($L_{A\max}$) in dB(A)		
		Dag (7.00-19.00 u)	Avond (19.00-23.00 u)	Nacht (23.00-7.00 u)
9 - referentiepunt 50 meter noord	5 meter	62	62	62
10 - referentiepunt 50 meter oost	5 meter	65	65	65
11 - referentiepunt 50 meter zuid	5 meter	70	70	70
12 - referentiepunt 50 meter west	5 meter	66	62	62

* De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op tekening figuur 2 in het akoestische rapport.

- 6.4 Voorschrift 6.3 (voor het bepalen van het maximaal geluidsniveau ($L_{A\max}$)) is niet van toepassing op het geluid als gevolg van het uitrukken van motorvoertuigen ten behoeve van ongevallenbestrijding, gladheidbestrijding, brandbestrijding en het vrijmaken van de weg na een ongeval. (eventueel maatwerkvoorschriften cq. gedragsvoorschriften stellen)

7.2 Begrippenlijst

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, BRL, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Afvalstoffen

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

Bodembedreigende activiteit

bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een bodembedreigende stof

Bodemrisicodocument

Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bepaald of met de aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen sprake is of zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico.

Beoordelingshoogte

De hoogte van het beoordelingspunt boven het maaiveld.

Beoordelingspunt

Het punt waar het $L_{Ar,LT}$ en het L_{Amax} worden bepaald en getoetst aan de (eventuele) grenswaarden.

Bodembeschermende maatregel

Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd

Bodembeschermende voorziening

Fysieke voorziening die de kans op emissies of immissies reduceert.

Bodemincident

Een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden bestaat dat vrijgekomen stoffen de bodem zullen verontreinigen, dan wel een incident waarna door middel van lekdetectie of anderszins is vastgesteld dat bodemverontreiniging is opgetreden.

Bodemonderzoek milieuvergunningen

Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den Haag (1993).

Bodemrisico

Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige activiteit.

Emballage

Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulkcontainers (IBC's).

Geluidsgevoelige bestemmingen

Gebouwen of objecten, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).

Geluidsniveau in dB(A)

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

Gevaarlijke afvalstoffen

Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen

Gevaarlijke stoffen

Stof of preparaat dat bij of krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten is ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 34, tweede lid, van de Wet milieubeheer.

Indien sprake is van een opslag volgens PGS 15

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

Kaderrichtlijn afvalstoffen

Richtlijn nr. 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PbEU L 312)

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, bepaald in de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

Maximale geluidniveau ($L_{A,max}$)

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

Mengen

Het samenvoegen van qua aard, samenstelling of concentraties niet met elkaar vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen. Ook het samenvoegen van afvalstoffen met niet-afvalstoffen wordt beschouwd als een vorm van mengen. In de regel vallen menghandelingen in EU-verband onder de afvalverwerkingshandelingen R12 of D13

Minimumstandaard

De minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën van afvalstoffen. De minimumstandaard vormt een referentie voor de maximale milieudruk die verwerking van (een categorie van) afvalstoffen mag opleveren.

NEN

Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.

NEN 5725

NEN 5725 : Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, uitgever NEN ICS 13.080.01 januari 2009

NEN 5740

NEN 5740 : Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, uitgever NEN, ICS 13.080.05, januari 2009

NRB

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen (InfoMil).

Nu/situatie

De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment van vergunningverlening.

Nuttige toepassing

Elke handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig doel dienen door hetzij in de betrokken installatie, hetzij in de ruimere economie, andere materialen te vervangen die anders voor een specifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor die functie wordt klaargemaakt, tot welke handelingen in ieder geval behoren de handelingen die zijn genoemd in bijlage II bij de kaderrichtlijn afvalstoffen

Ontdoener

Persoon of bedrijf waar afval ontstaat en die zich van het afval wil ontdoen door het af te geven aan een inzamelaar, vervoerder handelaar, bewerker of verwerker.

Overslaan afvalstoffen

Verrichten van alle handelingen op één locatie, waarbij afvalstoffen vanuit of vanaf een opbergmiddel of transportmiddel in of op een ander opbergmiddel of transportmiddel worden overgebracht. Hieronder vallen bijvoorbeeld beladen, lossen, hevelen, enz. met bijvoorbeeld kranen, transportbanden en leidingen, maar het uitvoeren van iedere verwerkingshandeling (sorteren, scheiden, spoelen, mengen, etc. etc.) valt hier niet onder

PGS

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak.

Preventie

Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, ter vermindering van:

- a. de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van de levensduur van producten;
- b. de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke gezondheid, of
- c. het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten

Terugverdientijd

De verhouding tussen het investeringsbedrag voor de maatregel na aftrek van eventuele subsidies en de jaarlijkse opbrengsten van de maatregel ten gevolge van de met de maatregel samenhangende energiebesparing en andere besparingen. In geval van een investering in een installatie voorzien van afzonderlijke energiebesparende componenten moet in plaats van het totaal investeringsbedrag worden gerekend met de meerinvestering ten opzichte van een installatie zonder de energiebesparende componenten. Voor de berekening van de financiële opbrengsten ten gevolge van de met de maatregel samenhangende energiebesparing moet worden gerekend met de op het moment van het besparingsonderzoek geldende kosten (tarieven) voor de betrokken inrichting. Er wordt geen rekening gehouden met de eventuele kosten van het (vervroegd) uit bedrijf nemen van een installatie en niet met rentekosten.

Verklaring vloeistofdichte voorziening

Een bewijs van inspectie waarmee aangetoond wordt dat een voorziening als vloeistofdicht wordt aangemerkt.

Verwijdering afvalstoffen

Elke handeling met afvalstoffen die geen nuttige toepassing is, zelfs indien de handeling er in tweede instantie toe leidt dat stoffen of energie worden teruggewonnen. Hiertoe behoren in ieder geval de handelingen die zijn genoemd in bijlage I bij de Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG).

Vloeistofdichte vloer of voorziening

vloer of verharding direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die vloer of verharding kan komen

Vloeistofkerende voorziening

Fysieke barrière die in staat is stoffen tijdelijk te keren

Woning

gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet.