

Besluit
van Burgemeester en Wethouders van Heerlen

Omgevingsvergunning

milieuneutraal veranderen

Onthardingsfabriek De Beitel te Heerlen

Zaaknummer: 2018-200955

Kenmerk: 346480 d.d. 6 maart 2018

Verzonden: - 6 MAART 2018

INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	5
2.1	De aanvraag	5
2.2	Huidige vergunnings situatie	5
2.3	Bevoegd gezag	5
2.4	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	5
2.5	Procedure	6
2.6	Adviezen	6
3	Overwegingen milieuneutraal	7

1 Besluit

Onderwerp

Burgemeester en Wethouders van Heerlen hebben op 15 februari 2018 een aanvraag voor het veranderen van een omgevingsvergunning ontvangen van N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg. De aanvraag betreft een verzoek tot verruiming van het afpompdebiet van het spoelwater naar het gemeentelijk riool voor het deel van de inrichting gelegen aan de Eisterweg 2 te Heerlen, zijnde het onthardingsproductiebedrijf De Beitel.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2018-200955.

Besluit

Burgemeester en Wethouders van Heerlen besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg de omgevingsvergunning te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting onthardingsproductiebedrijf De Beitel, gelegen aan Eisterweg 2 en aan het bijbehorende deel van het bedrijf voor opslag en transport van drinkwater gelegen aan de Imstenraderweg 25 te Heerlen;
2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
 - het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting;
3. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend.

Burgemeester en Wethouders van Heerlen,

Afdelingshoofd Vergunningen
RUD Zuid-Limburg

Afschriften

Dit besluit is verzonden aan de aanvrager van de vergunning, zijnde NV Waterleiding Maatschappij Limburg, t.a.v. Postbus 1060, 6201 BB Maastricht.

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 1, 6400 AA Heerlen;
- Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond.

Rechtsbescherming

Bezwaar

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
- d. de redenen van het beroep (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1
6400 AA Heerlen

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

2 Procedure

2.1 De aanvraag

Op 15 februari 2018 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg voor het veranderen van het deel van de inrichting gelegen aan de Eisterweg 2 te Heerlen, zijnde het onthardingsproductiebedrijf De Beitel.

De aanvraag betreft een verzoek om het debiet van het te lozen spoelwater naar het gemeentelijk vuilwaterriool te verruimen van 5,5 m³/uur naar 25 m³/uur. De totale hoeveelheid te lozen spoelwater verandert niet. Deze blijft 20.000 m³/jaar.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (art. 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo juncto art. 3.10, derde lid, van de Wabo).

2.2 Huidige vergunnings situatie

Op 13 juli 2010, kenmerk 50.020\O.Dekkers\M.Linders, hebben wij aan NV Waterleidingmaatschappij Limburg een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor het onthardingsproductiebedrijf De Beitel gelegen aan de Eisterweg 2 in Heerlen en aan het bijbehorende deel van het bedrijf voor de opslag en transport van drinkwater gelegen aan de Imstenraderweg 25 in Heerlen. De inrichting is gelegen op de percelen kadastraal bekend gemeente Heerlen, sectie F, nummers 5777 en 6067 (voorheen nummer 5634 en 5620).

2.3 Bevoegd gezag

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in categorie 1.1 onder a, 2.1 onder a en 4.1 onder a van bijlage 1, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Daarom zijn wij het bevoegde gezag voor de omgevingsvergunning.

2.4 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

2.5 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

2.6 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan:

- het Waterschap Limburg.

Naar aanleiding van de aanvraag hebben wij het volgende advies ontvangen:

In haar brief van 27 februari 2018 adviseert het Waterschap als volgt:

"De door WML aangevraagde verruiming van de lozing via de riolering leidt niet tot problemen. Naar aanleiding van een onderzoek (samen met WML) zijn we tot de conclusie gekomen dat dit water het beste via de gemeentelijke riolering naar de rwzi Hoensbroek geloosd kan blijven. Naast de standaard lozingsvoorschriften uit het activiteitenbesluit hoeven er geen extra voorschriften opgenomen te worden. Dit is een advies op grond van artikel 2.26, lid 1 van de Wabo."

3 Overwegingen milieuneutraal

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo.

De aanvraag betreft een verzoek om het debiet van het te lozen spoelwater naar het gemeentelijk vuilwaterriool te verruimen van 5,5 m³/uur naar 25 m³/uur. De totale hoeveelheid te lozen spoelwater verandert niet. Deze blijft 20.000 m³/jaar.

Een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) zijn toegestaan;
- niet MER-plichtig is.

Overwegingen over het niet ontstaan van een andere inrichting

Wij zijn van oordeel dat door de aangevraagde verandering geen andere inrichting ontstaat dan waarvoor de onder paragraaf 2.2 van dit besluit genoemde vergunningen zijn verleend.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overlegde gegevens, concluderen wij dat er sprake blijft van een inrichting voor het ontharden van drinkwater. De verandering leidt niet tot een andere inrichting.

Overwegingen dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu zijn

Met betrekking tot de aangevraagde verandering is uitsluitend het aspect afvalwater een aandachtspunt.

Het betreft uitsluitend een verhoging van het lozingsdebiet. De jaarvracht blijft gelijk.

Uit het advies van het Waterschap blijkt dat een hoger debiet geen gevolgen heeft voor de verwerking van het afvalwater in de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Hoensbroek.

De afdeling Beheer en onderhoud van de gemeente Heerlen heeft aangegeven dat een lozing van 25 m³/uur gezien de technische capaciteit van de riolering geen probleem is.

Overwegingen MER plicht

Een milieuneutrale omgevingsvergunning kan niet worden verleend indien het bevoegde gezag heeft beslist dat bij de voorbereiding van de omgevingsvergunning een milieueffectrapport (MER) dient te worden gemaakt.

De voorgenomen activiteit komt noch voor in onderdeel C noch in onderdeel D van het Besluit mer. De activiteit is derhalve noch mer-plichtig noch mer-beoordelingsplichtig.