

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning

ondersteuningsconstructie t.b.v. een afzuigventilator
en luchtbehandelingskast op het dak van
Rockpanel Paintline

Rockwool B.V. te Roermond

Zaaknummer: 2017-206761

INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	7
2.1	De aanvraag	7
2.2	Huidige vergunnings situatie	7
2.3	Bevoegd gezag	7
2.4	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	8
2.5	Procedure	8
2.6	Advies	9
3	Overwegingen	11
3.1	Bouwen van een bouwwerk	11
3.2	Milieuneutraal	14
4	Voorschriften bouwen	16

1 Besluit

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 21 december 2017 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Rockwool B.V. De aanvraag betreft een ondersteuningsconstructie ten behoeve van een afzuigventilator en luchtbehandelingskast op het dak van Rockpanel Paintline van de inrichting gelegen aan Industrieweg 15, 6045 JG Roermond. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2017-206761.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan Rockwool B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen aan Industrieweg 15, 6045 JG Roermond;
2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
 - het (ver)bouwen van een bouwwerk, zijnde de realisatie van een ondersteuningsconstructie ten behoeve van een afzuigventilator en luchtbehandelingskast op het dak van Rockpanel Paintline;
 - het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting;
3. dat aan deze vergunning de in hoofdstuk 4 vermelde voorschriften verbonden zijn;
4. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend, met uitzondering van de activiteit bouwen, die na gereed melding expireert;
5. dat de volgende gewaarmerkte delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, tenzij daarvan op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken;
 - Aanvraag olo-formulier, kenmerk: 3384131, de dato 21 december 2017;
 - Notitie milieuneutrale verandering, kenmerk: 20170316-R01, de dato 25 oktober 2017;
 - Akoestische motivatie aanvullende ventilatie verflijen Rockpanel, kenmerk: M171084.001/JSM, de dato 3 augustus 2017;
 - Situatie Rockpanel Paintline, blad nr 55504, d.d. 06-06-1997;
 - Projectomschrijving: Rockpanel Paintline aanvullen afzuiging, kenmerk: 20160336-R02, de dato 25 oktober 2017;
 - Gebruikersvergunning gebouwdeel 20, sectie L, Rockpanel T1 - T2, terreinsituatie, kenmerk: 55504, versie B, de dato 3 juni 2014;
 - Werktuigbouwkundige installatie - afzuiging/ventilatie, kenmerk: 06.112.001, de dato 20 juli 2017;
 - Werktuigbouwkundige installatie - afzuiging/ventilatie dak, kenmerk: 06.112.002, de dato 20 juli 2017;
 - Checklist veilig onderhoud;
 - Principe overzicht, kenmerk: S1, de dato 19 juli 2017.
 - Statische berekening, kenmerk: 201701138-SB1, versie C, de dato 6 oktober 2017;

- Omgevingsvergunning Ondersteuningsconstructie t.b.v. ventilator en afzuiging in Rockpanel Paintline – Rockwool -Verlengen termijn, kenmerk: 20170366-BO10, de dato 13 april 2018;
- Adviesrapport brandveiligheid, kenmerk: 20190353-R01, de dato 25 mei 2020;
- Programma van Eisen BMI / OAI, kenmerk: BR6045JD2 GB19-20 PvE BMI-OAI, versie D3, de dato 8 juni 2020;
- Aanvullende gegevens en gegevens niet meer relevant voor beoordeling van de aanvraag, kenmerk: 20170366-2020-R01, versie A, d.d. 17 augustus 2020.

Gedeputeerde
namens de

C.J. Hermans
Afdelingshoofd
RUD Zuid

Afschriften

Dit besluit is verzonden aan het gemachtigde bedrijf, zijnde Volantis Consultants B.V., postbus 470, 5900 AL Venlo.

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- aanvrager van de vergunning, zijnde Rockwool B.V., Industrieweg 15, 6045 JG Roermond;
- het college van burgemeester en wethouders van Roermond, Postbus 900, 6040 AX Roermond;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag;
- Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond;
- De Veiligheidsregio Limburg-Noord, Postbus 11, 5900 AA Venlo.

Rechtsbescherming

Bezwaar

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en;
- d. de redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA Maastricht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.

Als uw bezwaar is gericht tegen een besluit van het College van Gedeputeerde Staten, is naast het indienen van uw bezwaarschrift per post ook de elektronische weg opengesteld. U dient dan gebruik te maken van een daartoe ontwikkeld webformulier. Aan het webformulier is een DigiD-module (voor particulieren) dan wel eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) gekoppeld zodat u het bezwaarschrift digitaal kunt ondertekenen. Op deze wijze wordt onder andere gewaarborgd dat het elektronisch verkeer op een betrouwbare en vertrouwelijke manier plaatsvindt. De webformulieren zijn geplaatst op de website van de Provincie Limburg en te raadplegen via www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-beslissing/ onder 'Hoe dient u uw bezwaar in?'.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

2 Procedure

2.1 De aanvraag

Op 21 december 2017 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Rockwool B.V. van de inrichting gelegen aan de Industrieweg 15, 6045 JG Roermond.

Het verzoek is ingediend door de gemachtigde Volantis Consultants B.V., Postbus 470, 5900 AL Venlo. De gemachtigde is vermeld op het aanvraagformulier en er is tevens een machtiging bij de aanvraag gevoegd. De aanvraag betreft de realisatie van een ondersteuningsconstructie ten behoeve van een afzuigventilator en luchtbehandelingskast op het dak van Rockpanel Paintline.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo);
- het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (art. 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo juncto art. 3.10, derde lid, van de Wabo).

2.2 Huidige vergunnings situatie

Op 20 februari 2020, kenmerk 2020/8432, hebben wij aan Rockwool B.V. een revisievergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verleend voor een inrichting voor de productie van steenwol uit (natuurlijk) gesteente, gelegen aan de Industrieweg 15 te Roermond.

Gelet op artikel 2.6, vierde lid van de Wabo vervangt deze revisievergunning op het moment van inwerkingtreding de eerder verleende omgevingsvergunningen voor zover het de inrichting betreft. Deze verleende omgevingsvergunningen zijn vervallen op 9 april 2020, de datum waarop de revisievergunning onherroepelijk is geworden.

Verder zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend c.q. meldingen geaccepteerd:

Wet	Soort vergunning/melding	Kenmerk	Datum
WABO	Milieuneutrale verandering (het plaatsen van tijdelijke kantoorunits)	2020/30017	16 juli 2020

2.3 Bevoegd gezag

De inrichting is genoemd in categorie 11.3.c.4 (het vervaardigen van steenwol met een productiecapaciteit van 5.000.000 kg per jaar of meer) en 28.4.c.1 (bewerken bedrijfsafvalstoffen) van onderdeel C van bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Verder bevat de inrichting één of meerdere IPPC-installaties. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de integrale omgevingsvergunning.

2.4 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 2 maart 2018 in de gelegenheid gesteld om uiterlijk op 30 maart 2018 aanvullende gegevens in te dienen.

Op 27 maart 2018 hebben wij de aanvullende gegevens ontvangen. In deze aanvullende gegevens is een alternatief aangedragen, zonder daarbij informatie te verstrekken zodat het initiatief ook daadwerkelijk getoetst kan worden. Het alternatief omvatte de beschouwing van het bouwwerk als één groot brandcompartiment in plaats van het aantonen van de vereiste weerstand tegen de branddoorslag en brandoverslag tussen de op papier aangegeven brandcompartimenten. Wij hebben aanvrager gemeld dat de verstrekte gegevens onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag. In overleg met Rockwool is daarop besloten de aanvraag op te schorten totdat de gelijkwaardige oplossing ten aanzien van het grote brandcompartiment volledig is uitgewerkt en akkoord is bevonden. Rockwool heeft dit bevestigd per brief en ingediend als aanvulling van 13 april 2018.

Op 8 juni 2020 en 17 augustus 2020 zijn aanvullende gegevens ontvangen. Het aantonen van de gelijkwaardige oplossing voor het grote brandcompartiment is een omvangrijk traject gebleken en heeft geduurd tot en met 20 augustus 2020. De termijn voor het nemen van het besluit is daardoor opgeschort met 126 weken en 3 dagen. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

2.5 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 10 januari 2018 conform artikel 3.8 van de Wabo kennis gegeven van de aanvraag op de site www.officiëlebekeendmakingen.nl (Provinciaal blad) en in een plaatselijk huis-aan-huisblad.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met zes weken overeenkomstig artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is kennis gegeven op 14 februari 2018 op de site van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen) en in een plaatselijk huis-aan-huisblad.

2.6 Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan:

- het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond, Postbus 900, 6040 AX Roermond;
- Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag.

Daarnaast hebben wij aanleiding gezien om de Veiligheidsregio Limburg-Noord om advies te vragen. Dit in het kader van gelijkwaardigheid ten aanzien van de brandveiligheidsvoorzieningen.

Naar aanleiding van de aanvraag hebben wij de volgende adviezen ontvangen:

Het college van B&W van de gemeente Roermond

Op 10 januari 2018 hebben wij onderstaand advies ontvangen van de gemeente Roermond:

Wij achten het niet nodig om advies uit te brengen over onderhavige aanvraag.

Waterschap Limburg

Van het Waterschap hebben wij het volgende advies ontvangen:

Rockwool B.V. loost via de riolering en de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Roermond op het oppervlaktewater genaamd de Maasnielderbeek. Uit de aanvraag blijkt dat er ten gevolge van de aangevraagde wijziging geen negatieve effecten te verwachten zijn op de rwzi Roermond en de Maasnielderbeek.

De voorschriften die in de omgevingsvergunning opgenomen zijn met betrekking tot de afvalwaterlozing hoeven niet gewijzigd te worden.

Inspectie Leefomgeving en Transport

Van de Inspectie leefomgeving en Transport hebben wij geen advies ontvangen.

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Van de Veiligheidsregio Limburg-Noord hebben wij het volgende advies ontvangen:

Bij brief van 28 mei 2020 (kenmerk 2020/22401) heeft u de Veiligheidsregio Limburg-Noord verzocht om advies in het kader van een aanvraag omgevingsvergunning van Rockwool B.V. voor de Rockpanel gebouwen 19, 20 en 23 (zaaknummer 2017-206761). Het advies van de Veiligheidsregio heeft betrekking op de bestrijdbaarheid van brand.

In het ontvangen 'Adviesrapport brandveiligheid, kenmerk: 20190353-R01, versie C, d.d. 25-5-2020, wordt de gelijkwaardigheid voor de omvang van het grote brandcompartiment voor de rockpanel gebouwen gemotiveerd. Om een effectieve brandbestrijding mogelijk te maken, is een bluswatervoorziening noodzakelijk.

Langs de openbare weg liggen voldoende brandkranen met een gezamenlijke capaciteit van 80 m3 per uur. Deze brandkranen voorzien in voldoende mate in de vereiste primaire

bluswatervoorziening. In de situatie tekening in bijlage 1 van het Adviesrapport wordt aangegeven dat op het eigen terrein ook twee brandkranen (hydranten) liggen tussen gebouw 19 en 20, die vermoedelijk zijn aangesloten op de waterleiding van WML. In de door WML aan de Veiligheidsregio beschikbaar gestelde data m.b.t. brandkranen, worden deze twee brandkranen echter niet vermeld. De tekening in bijlage 1 geeft ook geen duidelijkheid over de capaciteit van deze twee brandkranen op het eigen terrein. De aanvrager moet aantonen dat de twee aangeduide brandkranen tussen gebouw 19 en 20 fysiek aanwezig, bereikbaar en bruikbaar zijn voor de brandweer. Als de brandkranen worden gevoed door de waterleiding van WML, moet door de aanvrager bij WML de capaciteit van de waterlevering van de brandkranen worden opgevraagd. Ook moet worden aangetoond dat WML de brandkranen heeft gecontroleerd en onderhouden.

De rockpanel gebouwen maken onderdeel uit van een groot brandcompartiment. Om brandoverslag of doorslag te voorkomen vanuit dit grote brandcompartiment naar belendingen, moet rekening worden gehouden met een defensieve inzet door de brandweer. Voor dit doel voorziet de aanwezige primaire bluswatervoorziening rondom het gebouw in een onvoldoende bluswatercapaciteit. Op de hoek van de Industrieweg en de Delfstoffenweg ligt een geboorde put met een capaciteit van 60 m3 per uur. Dit is een geschikte secundaire bluswatervoorziening. Voor het industrieterrein Heide-Roerstreek is geen tertiaire bluswatervoorziening beschikbaar waarmee in een grotere benodigde bluswatercapaciteit kan worden voorzien. Daarom wordt geadviseerd dat de aanvrager op het eigen terrein van de Rockpanel gebouwen in de noordoostelijke hoek en grenzend aan de Konstruktieweg, een eigen secundaire bluswatervoorziening realiseert. De eigen secundaire bluswatervoorziening kan worden uitgevoerd als een geboorde put met een vast gemonteerde bovengrondse zuigbuis. De capaciteit moet minimaal 60 m3 per uur bedragen. De secundaire bluswatervoorziening moet jaarlijks worden onderhouden. De locatie en uitvoering van deze secundaire bluswatervoorziening moet worden afgestemd met de Veiligheidsregio Limburg-Noord voorafgaand aan de realisatie hiervan.

Op dit moment vindt bij Rockwool een integrale beoordeling plaats in het kader van brandveiligheid. Onderdeel van deze integrale beoordeling betreft de bluswatervoorziening en de daaruit volgende benodigde aanpassingen aan de bestaande bluswatervoorziening voor alle brandcompartimenten in het gehele complex. Alle uitgangspunten ten aanzien van brandveiligheid worden in kaart gebracht en verwerkt in het Masterplan Brandveiligheid Rockwool. De Veiligheidsregio Noord-Limburg is ook betrokken bij dit traject en heeft vanwege het lopende brandveiligheidstraject een aanvullend advies afgegeven ten aanzien van deze aanvraag omgevingsvergunning.

Met betrekking tot de afhandeling door de RUD Zuid-Limburg van de aanvraag voor een omgevingsvergunning met zaaknummer 2017-206761, wil ik u mededelen dat de Veiligheidsregio Limburg-Noord kan instemmen met het opnemen van een voorwaarde in het besluit ten aanzien van de bluswatervoorziening waarin wordt verwezen naar de integrale afstemming van de bluswatervoorziening in het kader van het op te stellen Masterplan Brandveiligheid Rockwool. Met de voorwaarde wordt beoogd dat de bluswatervoorziening integraal voor het gehele Rockwool complex wordt geregeld in het Masterplan Brandveiligheid Rockwool. Met het opnemen van deze voorwaarde wordt naar onze mening in voldoende mate invulling gegeven aan het advies van de Veiligheidsregio Limburg-Noord van 19 juni 2020 m.b.t. deze zaak. Over het opnemen van bovengenoemde voorwaarde heeft op 29 juli 2020 afstemming plaatsgevonden tussen de RUD Zuid-Limburg en de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Wij nemen de adviezen over.

3 Overwegingen

3.1 Bouwen van een bouwwerk

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsingsgronden

De omgevingsvergunning wordt geweigerd indien:

1. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet;
2. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet;
3. de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening;
4. het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij het bevoegd gezag van oordeel is dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend;
5. het advies van de Commissie voor de tunnelveiligheid, bedoeld in artikel 6, derde lid, onder b, van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, daartoe aanleiding geeft.

Toetsing

Bouwbesluit

De activiteit voldoet niet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. Zo wordt aan het volgende voorschrift niet voldaan:

- Afdeling 2.10 Beperking van uitbreiding van brand (artikel 2.89).

Deze afwijking wordt wel mogelijk gemaakt in het Bouwbesluit 2012.

Voor gebouwen 19 en 20 (Rockpanel) en gebouw 23 (kantoor zuid) van Rockwool wordt op basis van artikel 1.3 gebruik gemaakt van gelijkwaardigheid voor het aspect brandcompartimentering (artikel 2.89). Er wordt gebruik gemaakt van de NEN 6060. In rapport 20190353-R01, versie C de dato 25 mei 2020 van Volantis wordt de gelijkwaardigheid toegelicht.

Brandcompartimentering

De gebouwen worden uitgevoerd als één brandcompartiment van circa 19700 m² gebruiksoppervlakte. Er wordt niet voldaan aan de prestatie-eis voor de maximale brandcompartimenteringsgrootte van 3000 m² volgens artikel 2.89. Ten aanzien van de brandcompartimentsgrootte wordt gelijkwaardigheid toegepast overeenkomstig NEN 6060 maatregelpakket I: het basis pakket; maximale vuurlast 750 ton vuren hout, aangevuld met een aantal extra brandveiligheidsvoorzieningen.

Uitgangspunt van NEN 6060 is dat een NEN 6060-compartiment binnen 1 gebouw valt. Overigens staat Bouwbesluit 2012 wel toe dat een brandcompartiment uit meerdere gebouwen bestaat.

Gebouwen 19 en 20 (Rockpanel) vormen samen 1 gebouw. Kantoor zuid (gebouw 23) en het LAB-gebouw (tussen kantoor zuid en gebouwen 19 en 20) zijn afzonderlijke gebouwen. Gelet op de beperkte gemiddelde vuurbelasting en de langzame uitbreiding in gebouwen 19 en 20 is het acceptabel om de gebouwen gezamenlijk als 1 brandcompartiment te beschouwen. Met betrekking tot kantoor zuid gelden aanvullende eisen uit het oogpunt van celvormige indeling.

De gemiddelde vuurbelasting bedraagt 19 kg v/h/m². De maatgevende vuurbelasting is 73 kg v/h/m². De totale vuurlast is 374 ton vuren hout.

Gevel zuidoost 1 bevindt zich op 2,75 m van de perceelsgrens. Over een breedte van 20 m aan de gevel zuidoost 1 is de gemiddelde vuurbelasting in het gebouw 11,5 kg vuren hout per m². Gevel zuidoost 1 is 30 minuten brandwerend met betrekking tot de scheidende functie. Uitgaande van de standaard brandkromme is het aannemelijk dat (een deel van) de draagconstructie van het gebouw bij een brand na ca. 10 minuten bezwijkt. Hierdoor kan eveneens gevel zuidoost 1 na ca. 10 minuten bezwijken. Vanwege de lage vuurbelasting aan de gevel zuidoost 1 is brandoverslag naar een spiegelsymmetrisch ten opzichte van de perceelsgrens gelegen gebouw (onderlinge afstand: 5,5 m) niet aannemelijk. Óf de brandontwikkeling is dusdanig beperkt dat de gevel niet bezwijkt ten gevolge van de brand óf de vlammen zijn dusdanig beperkt van afmetingen dat het niet aannemelijk is dat de stralingsflux ter plekke van de spiegelsymmetrische gevel hoger is dan 15 kW/m² indien wel delen van de gevel zouden bezwijken.

NEN 6060 hanteert aanvullende voorwaarden met betrekking tot gebouwgedeeltes met een celvormige onderverdeling binnen een NEN 6060-compartiment volgens maatregelpakket I. Dit is van toepassing op de kantoorgedeeltes binnen gebouw 20 en op kantoor zuid.

Om te voorkomen dat het doorzoeken van de afzonderlijke ruimtes een ongewenst groot beslag op de capaciteit van de brandweer legt, worden afhankelijk van de gebruiksoppervlakte van de celvormige gedeeltes eventueel eisen gesteld aan de vereiste brandwerendheid van de scheidingsconstructies rondom de celvormige gedeeltes.

De scheidingsconstructies rond de kantoorgedeeltes binnen gebouw 20 zijn 30 minuten brandwerend met betrekking tot de scheidende functie. Deze scheidingsconstructies kunnen bij een brand binnen ca. 10 minuten bezwijken (uitgaande van de standaard brandkromme), omdat de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van de draagconstructie van het gebouw ca. 10 minuten bedraagt. Vanwege de lage gemiddelde vuurbelasting en voldoende afstand tot de maatgevende vuurbelasting is het voldoende aannemelijk dat een brand tijdig ontdekt wordt en de aanwezige personen het gebouw veilig kunnen verlaten alvorens branduitbreiding naar de kantoorgedeeltes binnen gebouw 20 plaatsvindt.

Voor kantoor zuid is het voldoende aannemelijk dat bij een brand in gebouwen 19 en 20 binnen 60 minuten geen brandoverslag naar kantoor zuid optreedt. De afstand tussen gebouw 19 en kantoor zuid is voldoende, 18 m. Tussen gebouw 19 en kantoor zuid ligt het LAB gebouw op circa 7 m afstand van gebouw 19. Aangezien de vuurbelasting in gebouw 19 bij zuidwestgevel 6 laag is (circa 13 kg vurenhout per m²), is het niet aannemelijk dat in gebouw 19 een volledige compartimentsbrand kan optreden. Indien zuidwestgevel 6 ten gevolge van de brand zou bezwijken zullen de vlamafmetingen beperkt zijn en is brandoverslag binnen 60 minuten via LAB gebouw naar kantoor zuid niet aannemelijk.

Voor het toezichtarrangement volgens paragraaf 6.3 van NEN 6060 dient uitgegaan te worden van een frequentie van minimaal 1 keer per 1 jaar.

Op basis van rapport 20190353-R01, versie C de dato 25 mei 2020 is het aannemelijk gemaakt dat een gelijkwaardig veiligheidsniveau wordt behaald als bedoeld met het voorschrift overeenkomstig afdeling 2.10 van het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Roermond.

Bestemmingsplan

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan 'Bedrijventerreinzone Roerstreek' is vastgesteld. De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd. De maximum bouwhoogte binnen het bouwvlak bedraagt 18 meter. De bovenkant van de luchtbehandelingskast en de afzuigventilator bevinden zich op een hoogte van circa 11,25 meter respectievelijk 11,5 meter boven maaiveld van de bestaande hal en voldoet daarmee aan de bepaling van de maximum bouwhoogte.

Welstand

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de gemeentelijke welstandnota. Het bouwwerk bevindt zich in welstandsvrij gebied. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Tunnelveiligheid

Een advies van de commissie voor de tunnelveiligheid is hier in casu niet van toepassing.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In dit besluit zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

3.2 Milieuneutraal

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo.

De aanvraag betreft het uitbreiden van de vergunning voor de inrichting gelegen aan de Industrieweg 15, Roermond met een wijziging van de Rockpanel Paintline.

De beperkte verandering van de inrichting, waarvoor de omgevingsvergunning voor het aspect milieu wordt aangevraagd, heeft betrekking op de uitbreiding van de bestaande ventilatie installatie in de productie afdeling Paintline.

De verandering leidt niet tot een uitbreiding van de productiecapaciteit en heeft daarom geen impact op gebruik van grond- en hulpstoffen en het vrijkomen van afvalstoffen binnen de inrichting. Ook de verkeersaantrekkende werking (aard en omvang van transporten) verandert niet.

Een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) zijn toegestaan;
- niet MER-plichtig is.

Overwegingen over het niet ontstaan van een andere inrichting

Wij zijn van oordeel dat door de aangevraagde verandering geen andere inrichting ontstaat dan waarvoor de onder paragraaf 2.2 van dit besluit genoemde vergunningen zijn verleend.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overlegde gegevens, concluderen wij dat er sprake blijft van een inrichting, zoals aangegeven in paragraaf 2.3 van dit besluit genoemde categorieën van bijlage I onderdeel C van het Bor. De verandering leidt niet tot een andere inrichting. De inrichting blijft in werking voor vervaardiging van steenwol en bewerking van bedrijfsafvalstoffen.

Overwegingen dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu zijn

In de onderstaande paragraaf is per milieuthema de relatie gelegd met de verandering van de inrichting.

Afvalstoffen

Ten gevolge van de verandering treedt geen wijziging op in de aard en hoeveelheden afvalstoffen.

Afvalwater

Ten gevolge van de verandering treedt geen wijziging op in het te lozen afvalwater.

Bodem(bescherming)

Er is geen sprake van potentieel bodembedreigende activiteiten.

Energieverbruik

De nieuwe ventilatie installatie wordt uitgevoerd conform de ERP 2016.

De realisatie van de nieuwe ventilatie installatie heeft geen negatieve impact op de totale energie-efficiency van Rockwool B.V..

(Externe) Veiligheid

De voorgenomen verandering heeft geen invloed op het aspect externe veiligheid vanwege de inrichting Rockwool. Het betreft geen activiteit als genoemd in het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen.

Geluid

De inrichting van Rockwool is gelegen op het gezoneerd industrieterrein "Heide Roerstreek" te Roermond. Ten opzichte van de vergunde geluidwaarden leidt de verandering van de inrichting niet tot een verhoging van de huidige vergunde geluidwaarden. De geluidseffecten zijn onderbouwd met een rapportage welke als bijlage bij de aanvraag is gevoegd. De wijzigingen passen binnen de vergunde geluidruimte voor Rockwool B.V..

De verandering heeft voor het aspect geluid geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Emissies naar Lucht

De aangevraagde verandering leidt niet tot wijziging van verkeersbewegingen en heeft daarom de aanvraag geen gevolgen voor het aspect luchtkwaliteit.

De verandering leidt niet tot een wijziging van de emissie van stoffen uit de inrichting.

Overwegingen MER plicht

Een milieuneutrale omgevingsvergunning kan niet worden verleend indien het bevoegde gezag heeft beslist dat bij de voorbereiding van de omgevingsvergunning een milieueffectrapport (MER) dient te worden gemaakt.

De voorgenomen activiteit komt noch voor in onderdeel C noch in onderdeel D van het Besluit mer. De activiteit is derhalve noch mer-plichtig noch mer-beoordelingsplichtig.

4 Voorschriften bouwen

SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN

Uitgestelde indieningsvereisten

- 4.1 De volgende gegevens en bescheiden dienen uiterlijk binnen een termijn van drie weken voor de start van de uitvoering van de desbetreffende handeling aan het bevoegd gezag te worden overgelegd. Eerst na ontvangst van de bevindingen kan met de bouw van het betreffende onderdeel worden begonnen:
- gegevens en bescheiden met betrekking tot belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de uiterste grenstoestand van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk alsmede het bouwwerk als geheel, voor zover het niet de hoofdlijn van de constructie dan wel het constructieprincipe betreft.

Brandveiligheid

De volgende voorschriften zijn gekoppeld aan brandveiligheid in relatie tot de gelijkwaardige oplossing voor het grote brandcompartiment:

- 4.2 De vuurbelasting in het gebouw mag niet hoger zijn dan aangegeven in paragrafen 4.2 en 4.3 van rapport 20190353-R01, versie C de dato 25 mei 2020 van Volantis;
- 4.3 Over een breedte van 20 m aan de gevel zuidoost 1 mag de gemiddelde vuurbelasting in het gebouw niet hoger dan 11,5 kg vurenhout per m² zijn.
- 4.4 Minimaal 1 keer per jaar dient een inspectierapport conform paragraaf 6.3 (Toezichtarrangement) van NEN 6060 bij het bevoegd gezag te worden aangeleverd.
- 4.5 In afstemming met de afdeling Specialistisch en Juridisch toezicht van de RUD Zuid-Limburg en de Veiligheidsregio Limburg-Noord dient in het kader van het Masterplan brandveiligheid voor Rockwool onderzocht te worden of aanvullende bluswatervoorzieningen op het terrein van Rockwool noodzakelijk zijn. Indien aanvullende bluswatervoorzieningen vereist zijn, dient een uitvoeringsplan en planning opgesteld te worden voor het realiseren van de noodzakelijke bluswatervoorzieningen.