

OMGEVINGSVERGUNNING

dossiernummer: Om17.0296

verzendsdatum: **09 JAN 2018****BESLUIT VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SITTARD-GELEEN****Aanvraag**

Op 10 juli 2017 ontvingen wij van DIS, Dr. Nolenslaan 106, 6136GT Sittard een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project 'vervangen van de bestaande PGS15 opslagkasten (boels)' op de locatie Dr. Philipsstraat 12 in Sittard. De kadastrale gegevens van deze locatie zijn: STD00 K 03652. Onze beslissing op deze aanvraag luidt als volgt.

Besluit

Wij verlenen de omgevingsvergunning voor het project 'vervangen van de bestaande PGS15 opslagkasten (boels)' voor de volgende activiteit(en):

- het (ver)bouwen van een bouwwerk;
- het oprichten, veranderen of in werking hebben van een inrichting.

Eventueel aan dit besluit gestelde voorwaarden en/of voorschriften zijn in de activiteitenlijst opgenomen. Deze activiteitenlijst maakt deel uit van dit besluit.

MotiveringAlgemeen

De artikelen 2.10 tot en met artikel 2.20a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bevatten per activiteit de gronden op basis waarvan een vergunning kan (en in voorkomende gevallen dan ook moet) worden verleend of geweigerd.

Procedure

Wij hebben de aanvraag volgens de reguliere voorbereidingsprocedure behandeld. Deze staat beschreven in paragraaf 3.2. van de Wabo.

De termijn waarbinnen wij op deze aanvraag moeten beslissen bedraagt acht weken. We hebben de beslistermijn met zes weken verlengd.

Afschriften

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- DIS B.V., Dr. Nolenslaan 106, 6136 GT Sittard;
- veiligheidsregio Zuid-Limburg/brandweer Zuid-Limburg, Postbus 35, 6269 ZG Margraten.
- Directeur RUD Zuid-Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.

Conclusie

De aanvraag is per activiteit op basis van de Wabo beoordeeld aan de relevante criteria. Deze criteria staan het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning niet in de weg. De tot deze conclusie leidende afwegingen zijn in de activiteitenlijst nader weergegeven.

Bijgevoegde documenten

Bij deze vergunning behoren de volgende gewaarmerkte tekeningen en/of stukken:

- aanvraagformulier omgevingsvergunning milieu;
- aanvraagformulier omgevingsvergunning bouwen;
- tekening T-DIS-01; met datum 19-07-2017;
- toelichting 'schets vervangen en verplaatsen PGS15 opslagkasten'; zonder datum;
- offerte; zonder datum;
- certificaten; met diverse data.

Alle met dezelfde stempeldatum als dit besluit.

Bezwaar

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking bezwaar worden aangetekend. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u of een andere belanghebbende er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt het besluit pas in werking nadat op het bezwaar is beslist.

Leges


De legeskosten voor het behandelen van deze aanvraag om een omgevingsvergunning bedragen € 1.500,00. Voor de activiteit bouwen zijn de leges berekend aan de hand van de ambtelijk vastgestelde bouwkosten van € 30.000,00.

Wabo legesberekening overzicht	
activiteit bouwen	€ 1.500,00
Totaalbedrag leges	€ 1.500,00

Sittard-Geleen, 3 januari 2018

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen
namens dezen,

Coördinator vergunningen



ACTIVITEITENLIJST

De volgende activiteit hoort bij en maakt deel uit van de omgevingsvergunning, verleend op 3 januari 2018 aan DIS, Dr. Nolenslaan 106, 6136GT Sittard voor het project 'vervangen van de bestaande PGS15 opslagkasten (boels)' op de locatie Dr. Philipsstraat 12 in Sittard, kadastraal bekend als STD00 K 03652:

1. het (ver)bouwen van een bouwwerk;
2. het oprichten, veranderen of in werking hebben van een inrichting.

1. HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

Inleiding

In artikel 2.10 van de Wabo is aangegeven wanneer een vergunning voor deze activiteit mag en dan ook moet worden geweigerd.

Toelichting

De vergunning mag slechts worden geweigerd als het plan in strijd is met de relevante bepalingen van de Bouwverordening Sittard-Geleen, het Bouwbesluit en het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Ook als het bouwplan waarop de aanvraag betrekking heeft niet voldoet aan redelijke eisen van welstand moet de vergunning worden geweigerd.

Welstand

Wij hebben de aanvraag op 29 augustus 2017 ter beoordeling voorgelegd aan de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK). Het advies van deze commissie luidt als volgt:

Het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand.

Motivering

Verslag

Korte beschrijving plan

Aan de orde is een plan voor het plaatsen van 4 stuks opslagkasten in de kleur olijfgroen. De opslagkasten komen in de plaats van 8 stuks oude PGS kluizen die in een lijn loodrecht op de Dr. Philipsstraat stonden opgesteld. De nieuwe locatie is ter plaatse van de ontmoeting van de voor- en linkerzijgevel van het terugliggende bedrijfsgebouw.

Motivering / conclusie

Het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand

Conclusie

De Bouwverordening Sittard-Geleen en het Bouwbesluit staan het verlenen van de vergunning niet in de weg. Ook het ter plaatse geldende bestemmingsplan verzet zich niet tegen het verlenen van de vergunning. Tot slot voldoet het bouwplan aan redelijke eisen van welstand. Wij baseren ons op bovengenoemd advies van de ARK van 29 augustus 2017. Zodoende kan de gevraagde vergunning voor de activiteit '(ver)bouwen van een bouwwerk' worden verleend.

Wel bestaat aanleiding om aan de vergunning de hierna te noemen voorwaarden te verbinden.

Voorwaarde(n)

- Het hemelwater dat op het dakoppervlak van de nieuwe gebouwen valt, moet op eigen terrein blijven. Met de realisatie van de daarvoor aan te brengen voorzieningen voor afvoer van hemelwater mag niet worden begonnen alvorens de hiervoor te maken

tekeningen en berekeningen (inhoud, uitvoering, zand- en bladvang, etc.) bij het bouw- en woningtoezicht van deze gemeente zijn ingediend en door deze zijn goedgekeurd, volgens artikel 6.18 lid 5b van het Bouwbesluit 2012.

- Het hemelwater dat op het dakoppervlak van de nieuwe gebouwen valt, moet op eigen terrein verwerkt worden. U dient op elk moment aan het bouw- en woningtoezicht van deze gemeente te kunnen aantonen dat de genoemde voorzieningen correct zijn uitgevoerd en van voldoende capaciteit zijn. Een mogelijkheid om aan deze aantoonplicht te voldoen is het op verzoek kunnen overleggen van foto's die zijn genomen van de hemelwatervoorziening ten tijde van de aanleg ervan.

2. OPRICHTEN, VERANDEREN, VERANDEREN VAN DE WERKING, IN WERKING HEBBEN VAN EEN INRICHTING OF MIJNBOUWWERK

1. Conclusie en voorwaarden

Gelet op artikel 2.1 lid 1 onder e onder 2o van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en alles in overweging genomen kan de gevraagde vergunning voor de activiteit 'het veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben na die verandering (milieuneutraal veranderen) van een inrichting' worden verleend. Wel bestaat aanleiding om aan de vergunning de hierna te noemen voorwaarden te verbinden.

1.1 Voorwaarde(n)

Wij verlenen de vergunning voor de activiteit 'het veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben na die verandering (milieuneutraal wijzigen) van een inrichting' onder de volgende voorwaarde(n):

- de in hoofdstuk 6, van dit deelbesluit, vermelde voorschriften worden verbonden aan de vergunning;
- de vergunning wordt voor wat betreft het milieukundig deel voor onbepaalde tijd verleend.

2. Inleiding

2.1 De aanvraag

De aanvraag betreft het wijzigen van de opslagvoorzieningen en de plaats van de opslagvoorzieningen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in 4 PGS 15 opslagsystemen op het buitenterrein van een inrichting voor het produceren en afvullen van (energie)frisdranken, alcoholische mixdranken en zuiveldranken en het afvullen van bieren en wijn. De vergunning is aangevraagd door Milieu op Maat/Bok-SHE. De gemachtigde staat vermeld op het aanvraagformulier. De inrichting is gelegen op de percelen kadastraal bekend:

- gemeente Sittard, sectie K, nummers 3046, 3147, 3045 en 3526 (gedeeltelijk), plaatselijk bekend Nusterweg 94A, 94B en 94C, 6136 KV Sittard;
- gemeente Sittard, sectie K, nummer 2135, plaatselijk bekend Dr. Nolenslaan 106, 6136 GT Sittard,
- gemeente Sittard, sectie K, nummers 2411 en 3028, plaatselijk bekend Gasthuisgraaf 9 en 15, 6136 KS Sittard;
- gemeente Sittard, sectie K, nummers 1421, 2133 en 3652, plaatselijk bekend Dr. Philipsstraat 10, 12, 14 en 16, 6136 XZ Sittard.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e onder 2° juncto artikel 3.10 lid 3 van de Wabo).

2.2 Huidige vergunning- en meldingsituatie

Ten behoeve van de inrichting zijn de volgende besluiten genomen en de volgende meldingen gedaan:

- op 23 september 2008 is een vergunning ingevolge artikel 8.4 lid 1 van de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen of veranderen van de werking van de inrichting en het in werking hebben na die verandering van de gehele inrichting (revisievergunning);
- op 7 december 2009 is een vergunning ingevolge artikel 8.1 lid 1 onder b van de Wet milieubeheer verleend voor het in gebruik nemen van de percelen Dr. Philipsstraat 12, 14 en 16 ten behoeve van opslagactiviteiten en kantooractiviteiten en zijn op aanvraag van de vergunninghouder met toepassing van artikel 8.24 van de Wet milieubeheer de voorschriften inzake het stellen van financiële zekerheid van de op 23 september 2008 verleende revisievergunning ingetrokken (veranderingsvergunning en besluit intrekking voorschriften);
- op 17 mei 2010 is een verklaring ingevolge artikel 8.19 lid 1 onder c van de Wet milieubeheer afgegeven voor het veranderen of veranderen van de werking van de inrichting (vervangen van 2 verouderde bovengrondse CO₂-tanks door 1 nieuwe bovengrondse CO₂-tank);
- op 11 augustus 2010 is een verklaring ingevolge artikel 8.19 lid 1 onder c van de Wet milieubeheer afgegeven voor het veranderen of veranderen van de werking van de inrichting (vervangen van een ondergrondse betonnen watertank door een bovengrondse wateropslagtank van rvs);
- op 19 september 2012 is een vergunning ingevolge artikel 2.1 lid 1 onder e onder 2° juncto artikel 3.10 lid 3 van de Wabo verleend voor het oprichten van een gebouw voor de waterbehandelingsinstallatie, het renoveren en aanbrengen van een geluidreducerend scherm langs de voorgevel en het verplaatsen van een hekwerk aan Dr. Philipsstraat 10 (milieuneutrale veranderingsvergunning);
- op 12 december 2012 is een vergunning ingevolge artikel 2.1 lid 1 onder e onder 2° juncto artikel 3.10 lid 3 van de Wabo verleend voor het maken van een tochtsluis in een bestaand gebouw (milieuneutrale veranderingsvergunning);
- op 19 december 2012 is een vergunning ingevolge artikel 2.1 lid 1 onder e onder 2° juncto artikel 3.10 lid 3 van de Wabo verleend voor het plaatsen van tijdelijke huisvesting technische dienst (milieuneutrale veranderingsvergunning);
- op 29 oktober 2013 is een melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer gedaan voor het opslaan van gereed product aan Nusterweg 94a te Sittard;
- op 5 maart 2014 is een vergunning ingevolge artikel 2.1 lid 1 onder e onder 2° juncto artikel 3.10 lid 3 van de Wabo verleend voor het plaatsen van tijdelijke huisvesting technische dienst (milieuneutrale veranderingsvergunning);
- op 22 april 2014 is een vergunning ingevolge artikel 2.1 lid 1 onder e onder 2° juncto artikel 3.10 lid 3 van de Wabo verleend voor het plaatsen van 1 watertank en 2 grote(re) biertanks en het verwijderen van 4 kleine(re) biertanks (milieuneutrale veranderingsvergunning);
- op 1 oktober 2014 is een vergunning ingevolge artikel 2.1 lid 1 onder e onder 2° juncto artikel 3.10 lid 3 van de Wabo verleend voor het plaatsen van 3 biertanks ter vervanging van kleinere tanks (milieuneutrale veranderingsvergunning);

- op 16 december 2014 is een vergunning ingevolge artikel 2.1 lid 1 onder e onder 2° juncto artikel 3.10 lid 3 van de Wabo verleend voor het plaatsen van een tochtsluis en een overkapping voor lijn 6 (milieuneutrale veranderingsvergunning);
- op 17 december 2014 is een melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer gedaan voor de opslag van propaan in een tank van 3 m³ ten behoeve van verwarming van een kantoor en een opslagruimte.

Ten slotte is op 30 juni 2016 een vergunning ingevolge artikel 2.6 lid 1 van de Wabo aangevraagd voor het veranderen of veranderen van de werking van de inrichting en het in werking hebben van de inrichting na die verandering (revisievergunning).

Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. De Wabo bevat onder meer regels inzake een vergunningstelsel met betrekking tot activiteiten, die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving. De Wabo vervangt het vergunningstelsel van de Wet milieubeheer. De Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wabo) bevat overgangsrechtelijke bepalingen. Op grond van artikel 1.2 lid 1 onder e van de Invoeringswet Wabo wordt een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer gelijkgesteld met een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu. Op grond van artikel 1.2b lid 1 van de Invoeringswet Wabo geldt een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu tevens voor een verandering van een inrichting of van de werking daarvan, waarvoor een verklaring ingevolge artikel 8.19 lid 1 onder c van de Wet milieubeheer is afgegeven. Gelet hierop kunnen de hiervoor genoemde besluiten worden gezien als de geldende omgevingsvergunningen voor de activiteit milieu voor DIS B.V.

De voorschriften van de geldende omgevingsvergunningen voor de activiteit milieu zijn van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde verandering, tenzij de aard van de vergunningen of de aard van de verandering zich daartegen verzet.

2.3 Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer zijn regels opgenomen voor verschillende activiteiten binnen inrichtingen. Het Activiteitenbesluit milieubeheer maakt een onderscheid tussen inrichtingen type A, B en C. Een inrichting type C is een inrichting, waarvoor een omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wabo is vereist.

In artikel 2.1 lid 2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is bepaald voor welke inrichtingen een omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wabo is vereist. Dit betreft de inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort en de inrichtingen die als zodanig zijn aangewezen in de onderdelen B en C van bijlage I van het Bor.

2.4 Richtlijn industriële emissies

Binnen de inrichting worden één of meer van de activiteiten uitgevoerd, die zijn aangewezen in bijlage I van de Richtlijn industriële emissies (RIE). Het betreft categorie 6.4.b:

- 6.4.b De bewerking en verwerking, behalve het uitsluitend verpakken, van de volgende grondstoffen, al dan niet bewerkt of onbewerkt, voor de fabricage van levensmiddelen of voeder van:
- iii) dierlijke en plantaardige grondstoffen, zowel in gecombineerde als in afzonderlijke producten, met een productiecapaciteit in ton per dag van meer dan:

- 75 indien A gelijk is aan of hoger dan 10, of
 - $[300 - (22,5 \times A)]$ in alle andere gevallen,
- waarin "A" het aandeel dierlijk materiaal is (in gewichtspercentage) van de productiecapaciteit in eindproducten.

De verpakking is niet inbegrepen in het eindgewicht van het product.

Tot de inrichting behoort dus een IPPC-installatie. Een inrichting, waartoe een IPPC-installatie behoort, moet worden beschouwd als een vergunningplichtige inrichting (inrichting type C).

2.5 Besluit omgevingsrecht

Op de inrichting zijn onder andere de volgende categorieën van onderdeel C van bijlage I van het Bor van toepassing:

- onderdeel 1.1 onder a:
inrichtingen waar één of meer elektromotoren aanwezig zijn met een vermogen of een gezamenlijk vermogen groter dan 1,5 kW;
- onderdeel 1.1 onder b:
inrichtingen waar één of meer verbrandingsmotoren aanwezig zijn met een vermogen of een gezamenlijk vermogen groter dan 1,5 kW;
- onderdeel 1.1 onder c:
een of meer voorzieningen of installaties aanwezig zijn voor het verstoken van brandstoffen met een thermisch vermogen of een gezamenlijk vermogen groter dan 130 kW;
- onderdeel 2.1 onder a:
inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van gassen of gasmengsels, al of niet in samengeperste tot vloeistof verdichte of onder druk in vloeistof opgeloste toestand;
- onderdeel 4.1 onder a:
inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van stoffen en preparaten die zijn ingedeeld krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten in een categorie als bedoeld in artikel 9.2.3.1 lid 2 van de Wet milieubeheer;
- onderdeel 4.1 onder b:
inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van producten, waarin stoffen of preparaten, als bedoeld onder 4.1.a, zijn verwerkt;
- onderdeel 4.1 onder d:
inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van geurstoffen of smaakstoffen;
- onderdeel 5.1:
inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare of brandbare vloeistoffen;
- onderdeel 9.1 onder d:
inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken of verwerken van voedingsmiddelen, genotmiddelen of grondstoffen daarvoor;
- onderdeel 12.1:
inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van metalen, metalen voorwerpen of schroot dan wel behandelen van de oppervlakte van metalen of metalen voorwerpen;
- onderdeel 13.1 onder b:

het parkeren van 3 of meer voor het vervoer van goederen langs de weg bestemde motorvoertuigen, aanhangwagens of opleggers, waarvan de massa van het ledige voertuig, vermeerderd met het laadvermogen, meer bedraagt dan 3500 kg;

- onderdeel 15.1:
inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, behandelen, opslaan of overslaan van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen;
- onderdeel 16.1:
inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van papierstof, papier of producten hiervan;
- onderdeel 22:
inrichtingen voor het opslaan of overslaan van andere stuk- of bulkgoederen dan de stoffen, preparaten of producten, die in een andere in deze bijlage opgenomen categorie worden genoemd, met een oppervlakte voor de opslag daarvan van 2.000 m² of meer.
- onderdeel 28.1 onder a 2°:
inrichtingen voor het opslaan van bedrijfsafvalstoffen, die ten aanzien daarvan een capaciteit hebben van 5 m³ of meer;
- onderdeel 28.1 onder a 4°:
inrichtingen voor het opslaan van gevaarlijke afvalstoffen.

Op de inrichting zijn tevens categorie 4 onderdeel 4.4 onder c (inrichtingen voor de opslag van stoffen van ADR klasse 8, verpakkingsgroepen II en III, zonder bijkomend gevaar, in bovengrondse opslagtanks met een inhoud van meer dan 10 m³) en categorie 4 onderdeel 4.4 onder f (inrichtingen voor de opslag van gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen anders dan gassen, gasolie, afgewerkte olie, polyesterhars of stoffen van ADR klasse 5.1 of klasse 8, verpakkingsgroepen II en III, zonder bijkomend gevaar, in bovengrondse opslagtanks) van onderdeel C van bijlage I van het Bor van toepassing. Een inrichting, die is genoemd in categorie 4 onderdeel 4.4 onder c en onder f, is aangewezen als een vergunningplichtige inrichting (inrichting type C).

3. Conclusie

Omdat tot de inrichting een IPPC-installatie behoort en de inrichting als zodanig is aangewezen in onderdeel C van bijlage I van het Bor, is sprake van een vergunningplichtige inrichting (inrichting type C). De inrichting moet voldoen aan de voorschriften, die zijn verbonden aan de geldende omgevingsvergunning(en) voor de activiteit milieu. Tevens zijn de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer van toepassing, mits en voor zover binnen de inrichting sprake is van activiteiten, die onder de werking daarvan vallen.

3.1 Bevoegd gezag

De hoofdregel is dat burgemeester en wethouders van de gemeente, waar het betrokken project in hoofdzaak zal worden of wordt uitgevoerd, een besluit nemen op een aanvraag om een omgevingsvergunning. In bepaalde situaties moet worden afgeweken van de hoofdregel. In bepaalde situaties zijn bijvoorbeeld gedeputeerde staten van de provincie waar het betrokken project in hoofdzaak zal worden of wordt uitgevoerd, bevoegd een besluit te nemen op een aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit geldt voor elke aanvraag met betrekking tot een inrichting, waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is of waartoe een installatie, zoals bedoeld in categorie 4 van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies (RIE) behoort. Tevens geldt dit voor overige

aanvragen met betrekking tot inrichtingen ten aanzien waarvan dat in onderdeel C van bijlage I van het Bor is bepaald, voor zover tot de inrichting een IPPC-installatie behoort. Uit de beoordeling van de aanvraag om een omgevingsvergunning is gebleken dat burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen bevoegd zijn daarop een besluit te nemen.

3.2 Ontvankelijkheid aanvraag

De aanvraag is aan de hand van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) getoetst op ontvankelijkheid. Gebleken is dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

3.3 Advies over de aanvraag

Omdat de inrichting onder de werking van het Besluit externe veiligheid inrichtingen valt, is de veiligheidsregio Zuid-Limburg/brandweer Zuid-Limburg, in de gelegenheid gesteld advies over de aanvraag uit te brengen.

Op 21 augustus 2017 is een e-mail met conceptbrief ontvangen, waarmee advies over de aanvraag wordt uitgebracht. Het advies luidt als volgt:

- De brandweer heeft onvoldoende kunnen beoordelen of de PGS 15 opslagvoorzieningen voldoen aan een brandwerendheid van 60 minuten. Uit de stukken blijkt dat de verschillende materialen, waaruit de opslagvoorzieningen zijn samengesteld, voldoende brandwerendheid bezitten, maar blijkt onvoldoende of de individuele opslagvoorzieningen als geheel voldoende brandwerendheid bezitten.
- In voorschrift 4.8.21 van de PGS 19 is bepaald dat de propaaninstallatie met toebehoren en leidingen zodanig moet worden geplaatst dat geen gevaar bestaat voor aanrijding dan wel een voldoende afschermdende constructie is aangebracht. Gezien de korte(re) afstand van de propaaninstallatie tot de PGS15 opslagvoorzieningen moet een dergelijke afschermdende constructie worden aangebracht.

Naar aanleiding van het advies kan het volgende worden opgemerkt:

- In voorschrift 1.2 is bepaald dat binnen 3 maanden na het in werking treden van deze vergunning een door de brandweer goedgekeurd bewijs moet worden ingediend, waaruit blijkt dat kan worden voldaan aan de voorschriften 3.2.2 en 3.2.3 van de PGS15.
- Op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer moet de propaaninstallatie voldoen aan de eisen, die zijn gesteld in de PGS19. Voorschrift 4.8.21 van de PGS 19 bepaalt dat de propaaninstallatie met toebehoren en leidingen zodanig moet worden geplaatst dat geen gevaar bestaat voor aanrijding dan wel een voldoende afschermdende constructie is aangebracht. Indien dus gevaar bestaat voor aanrijding moet een voldoende afschermdende constructie worden aangebracht.

4 Samenhang met overige wetgeving

4.1 Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer zijn regels opgenomen voor verschillende activiteiten binnen inrichtingen. De meeste inrichtingen vallen volledig onder de werking van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Voor een beperkt aantal inrichtingen is een vergunning ingevolge artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wabo vereist. Op dergelijke inrichtingen zijn de regels van het Activiteitenbesluit

milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer van toepassing, mits en voor zover binnen de inrichting sprake is van activiteiten, die onder de werking daarvan vallen. Het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer bevatten algemene regels. In bepaalde gevallen is het mogelijk om in aanvulling daarop of in afwijking daarvan (maatwerk)voorschriften te stellen.

4.2 Inrichtingen type C

Omdat de inrichting als zodanig is aangewezen in onderdeel C van bijlage I van het Bor, is sprake van een vergunningplichtige inrichting (inrichting type C). Op de inrichting zijn de volgende regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing:

- hoofdstuk 1:
 - afdeling 1.1 (begripsbepalingen, omhangbepaling, reikwijdte en procedurele bepalingen);
 - afdeling 1.2 (melding), voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die worden verricht binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is;
- hoofdstuk 2:
 - afdeling 2.1 (zorgplicht), voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die worden verricht binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is;
 - afdeling 2.2 (lozingen), voor zover binnen de inrichting activiteiten worden verricht waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is;
 - afdeling 2.3 (lucht en geur), behoudens:
 - * voor zover op grond van artikel 13 lid 5 en lid 7 van de EU-richtlijn industriële emissies voor de activiteit of het type productieproces BBT conclusies voor de emissies zijn vastgesteld;
 - * artikel 2.5 lid 2, lid 3 en lid 6, voor zover in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer emissie-eisen aan stoffen zijn gesteld;
 - * artikel 2.7a lid 1, lid 2 en lid 4, voor zover in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer eisen aan geurhinder zijn gesteld;
 - afdeling 2.4 (bodem), behoudens voorschrift 2.11 lid 1;
- hoofdstuk 3:
 - afdeling 3.1 (afvalwaterbeheer)
 - § 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
 - § 3.1.5. Lozen van koelwater;
 - afdeling 3.2 (installaties)
 - § 3.2.1 Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie,
 - § 3.2.5. In werking hebben van een natte koeltoren;
 - afdeling 3.4. (opslaan van stoffen of het vullen van gasflessen),
 - § 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen.

4.3 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Inzake het veranderen van een vergunningplichtige inrichting (inrichting type C) moet een melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer worden gedaan, indien de verandering betrekking heeft op activiteiten, waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens

het Activiteitenbesluit milieubeheer. Indien een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu is aangevraagd, kan de aanvraag tevens worden beschouwd als een melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer. Voorwaarde is dat alle vereiste gegevens zijn verstrekt. Omdat op de verandering van de inrichting het Activiteitenbesluit milieubeheer niet van toepassing is, hoeft geen melding te worden gedaan.

5 Overwegingen

5.1 Milieuneutraal veranderen

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting, zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e onder 2° juncto artikel 3.10 lid 3 van de Wabo. De aanvraag betreft het wijzigen van de opslagvoorzieningen en de plaats van de opslagvoorzieningen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in 4 PGS 15 opslagsystemen op het buitenterrein van een inrichting voor het produceren en afvullen van (energie)frisdranken, alcoholische mixdranken en zuiveldranken en het afvullen van bieren en wijn.

Een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend met betrekking tot een verandering van de inrichting of verandering van de werking van de inrichting:

- die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning zijn toegestaan;
- waarvoor geen verplichting bestaat tot het maken van een milieueffectrapport;
- die niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

5.2 Overwegingen geen andere of grotere nadelige milieugevolgen

Een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan niet worden verleend, indien de verandering leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning zijn toegestaan.

Algemeen

De bestaande opslagvoorzieningen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen op het buitenterrein van de inrichting worden vervangen door 4 PGS 15 opslagsystemen, die plaats bieden aan 8 palletplaatsen. De opslagvoorzieningen worden verplaatst naar de zuidwesthoek van gebouw PS12. De aard, hoeveelheid en verpakking van de opgeslagen stoffen wijzigen niet.

Hierna is per relevant milieuaspect de relatie met de verandering van de inrichting gelegd.

Afval

Aangezien de aard, hoeveelheid en verpakking van de opgeslagen stoffen niet wijzigen, mag worden aangenomen dat geen andere soorten of grotere hoeveelheden afvalstoffen zullen vrijkomen dan op grond van de geldende omgevingsvergunningen voor de activiteit milieu is toegestaan.

Bodem

Aangezien DIS B.V. moet worden aangemerkt als een inrichting type C, waartoe een IPPC installatie behoort, zijn de bodemvoorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing op het aspect bodem. Indien binnen een dergelijke inrichting een bodembedreigende activiteit wordt verricht, moeten op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer bodembeschermende voorzieningen en maatregelen worden getroffen, waarmee een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd.

Tevens is in het Activiteitenbesluit milieubeheer voorgeschreven dat de bodembeschermende voorzieningen en maatregelen moeten voldoen aan de in de in de Activiteitenregeling milieubeheer gestelde eisen.

Aangezien de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen een bodembedreigende activiteit is, moet het verwaarloosbaar bodemrisico worden gerealiseerd middels een vloeistofdichte vloer of verharding of een kerende vloer en/of lekbak met de daarbij behorende maatregelen, zoals genoemd in de Nederlandse richtlijn bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB 2012). Dit gold voor de bestaande opslagvoorzieningen en geldt ook voor de nieuwe opslagvoorzieningen. Door de verandering van de inrichting wordt de kans op een bodemverontreiniging dus niet groter.

Energie

Aangezien de aard, hoeveelheid en verpakking van de opgeslagen stoffen niet wijzigen, mag worden aangenomen dat het energieverbruik niet anders of groter zal zijn dan op grond van de geldende omgevingsvergunningen voor de activiteit milieu is toegestaan.

(Externe) veiligheid

De aard, hoeveelheid en verpakking van de opgeslagen stoffen wijzigen niet ten opzichte van de vergunde situatie. In voorschrift 16.3 van de op 23 september 2008 verleende revisievergunning is voor wat betreft de buitenopslag bepaald dat gevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen in daarvoor geschikte bouwkundige opslaggebouwen conform hoofdstuk 9 van de CPR 15-1. Inmiddels is de CPR 15-1 vervangen door de PGS 15.

In hoofdstuk 9 van de CPR 15-1 werden, afhankelijk van de afstanden van de opslagvoorzieningen tot de erfgrens, andere objecten of andere opslagen, eisen gesteld aan de brandwerendheid van (constructiedelen van) opslaggebouwen. De eisen van de CPR 15-1 komen overeen met de eisen van de PGS 15. Op grond van de PGS 15:

- moeten verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen worden opgeslagen in een daarvoor bestemde opslagvoorziening (voorschrift 3.1.1),
- is een opslagvoorziening een brandcompartiment met een oppervlakte van maximaal 1.000 m² (voorschrift 3.2.1);
- moet de WBDBO tussen een opslagvoorziening en een andere ruimte ten minste 60 minuten in beide richtingen bedragen (voorschrift 3.2.2);
- geldt voor een uitpandige opslag dat de WBDBO van 60 minuten ook kan worden behaald met afstand (voorschrift 3.2.3);
- is een brandcompartiment een brandcompartiment conform het Bouwbesluit (gedeelte van een of meer gebouwen, bestemd als maximaal uitbreidingsgebied van brand);
- is een opslagvoorziening een vaste ruimte, bestemd voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR stoffen, uitgevoerd als brandcompartiment conform het Bouwbesluit met een WBDBO van 60 minuten.

Vanwege het vervangen van de CPR 15-1 door de PGS 15 en omwille van de duidelijkheid is aan deze vergunning voorschrift 1.1 verbonden. Hierin is opgenomen dat de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen moet voldoen aan bepaalde onderdelen van de PGS 15.

Als gevolg van de verplaatsing liggen de opslagvoorzieningen weliswaar dicht bij de bestaande bebouwing en de nabijgelegen propaaninstallatie, maar er wordt nog steeds voldaan aan de in de PGS 15 en PGS 19 opgenomen afstanden. Van belang is dat de bestaande opslagvoorzieningen zijn gesitueerd binnen de reguliere rijroute en vanwege de beperkte manoeuvreerruimte minder goed bereikbaar zijn. Door verplaatsing van de opslagvoorzieningen wordt de kans op een aanrijding van de opslagvoorzieningen

kleiner, de kans op ontvluchting groter en dus de kans op slachtoffers als gevolg van een incident kleiner. De externe veiligheid is dus gediend bij het veranderen van de inrichting.

Geluid en lucht

De enige geluid- en luchtemissiebron ten behoeve van de opslagvoorzieningen is afkomstig van het verkeer van en naar de opslagvoorzieningen. Er is geen sprake van een relevante bijdrage aan de geluidsbelasting vanwege de inrichting. Het verkeer van en naar de nieuwe opslagvoorzieningen zal bovendien vrijwel gelijk zijn aan het verkeer van en naar de bestaande opslagvoorzieningen. De geluid- en luchtemissies vanwege de gehele inrichting zullen in ieder geval niet anders of groter zijn dan op grond van de geldende omgevingsvergunningen voor de activiteit milieu is toegestaan.

5.3 Overwegingen geen verplichting maken milieueffectrapport

Een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan niet worden verleend, indien de verplichting bestaat tot het maken van een milieueffectrapport (mer).

In artikel 7.2 van de Wet milieubeheer is bepaald dat ten behoeve van aangewezen activiteiten een mer moet worden gemaakt of moet worden beoordeeld of een mer moet worden gemaakt. Onderdeel C van de bijlage, behorende bij het Besluit milieueffectrapportage, bevat de activiteiten en de drempelwaarden, waarbij een mer moet worden gemaakt. In onderdeel D van de bijlage, behorende bij het Besluit milieueffectrapportage, staan de activiteiten en drempelwaarden vermeld, waarbij moet worden beoordeeld of een mer moet worden gemaakt. Gezien het bepaalde in artikel 2 lid 5 onder b van het Besluit milieueffectrapportage moet ook in gevallen, waarin de drempelwaarden van onderdeel D niet worden overschreden, worden beoordeeld of de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

In de onderdelen C en D van de bijlage, behorende bij het Besluit milieueffectrapportage, wordt de activiteit niet genoemd. Gelet hierop is geen sprake is van een mer-plicht of mer-beoordelingsplicht.

5.4 Overwegingen niet ontstaan andere inrichting

Een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan niet worden verleend, indien de verandering leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

Van een andere inrichting is in ieder geval sprake, indien de verandering leidt tot een inrichting in een andere categorie van het Bor dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu is verleend. Indien dezelfde categorie van het Bor van toepassing blijft, kan sprake zijn van een andere inrichting vanwege het feit dat diverse categorieën van het Bor meerdere soorten inrichtingen omvatten. Verder ontstaat een andere inrichting, indien in de inrichting installaties worden bijgeplaatst of activiteiten gaan plaatsvinden, die niet zijn vergund, maar blijkt het Bor op zichzelf vergunningplichtig zijn.

De aanvraag betreft het wijzigen van de opslagvoorzieningen en de plaats van de opslagvoorzieningen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen op het buitenterrein van een inrichting. Deze verandering zal er niet toe leiden dat op de inrichting een andere categorie van het Bor van toepassing wordt. Evenmin leidt de verandering tot een andere inrichting binnen een reeds van toepassing zijnde categorie van het Bor. Verder is duidelijk dat geen sprake is van het uitbreiden van de inrichting met niet-vergunde, maar blijkt het Bor op zichzelf vergunningplichtige installaties of activiteiten. De verandering betreft geen andersoortige installaties of activiteiten. Op grond van de

aanvraag moet worden geconcludeerd dat op de inrichting onderdeel 1.1 onder a, onderdeel 1.1 onder b, onderdeel 1.1 onder c, onderdeel 2.1 onder a, onderdeel 4.1 onder a, onderdeel 4.1 onder b, onderdeel 4.1 onder d, onderdeel 5.1, onderdeel 9.1 onder d, onderdeel 12.1, onderdeel 13.1 onder b, onderdeel 15.1, onderdeel 16.1, onderdeel 22, onderdeel 28.1 onder a 4^o: van onderdeel C van bijlage 1 van het Bor van toepassing blijven.

De verandering leidt niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu is verleend. Er blijft sprake van een inrichting voor het produceren en afvullen van (energie)frisdranken, alcoholische mixdranken en zuiveldranken en het afvullen van bieren en wijn.

5.5 Conclusie

Resumerend kan worden geconcludeerd dat het veranderen of veranderen van de werking van de inrichting voldoet aan de voorwaarden, die zijn gesteld in artikel 3.10 lid 3 van de Wabo. Gelet hierop kan de gevraagde omgevingsvergunning voor de activiteit milieu worden verleend, mits daaraan voorschriften worden verbonden in het belang van de bescherming van het milieu.

6. Voorschriften

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

- 1.1 Gevaarlijke stoffen in verpakking moeten worden opgeslagen in een opslagvoorziening, die is uitgevoerd en wordt gebruikt overeenkomstig de volgende onderdelen van de PGS 15:
 - paragraaf 3.1, met uitzondering van voorschrift 3.1.2;
 - paragraaf 3.2, met uitzondering van voorschrift 3.2.13;
 - de paragrafen 3.3 en 3.4, met uitzondering van de voorschriften 3.3.4 en 3.4.12;
 - de paragrafen 3.6 en 3.7;
 - de paragrafen 3.10 tot en met 3.16;
 - paragraaf 3.18;
 - de voorschriften 3.19.1 en 3.19.2.
- 1.2 Binnen 3 maanden na het in werking treden van deze vergunning moet door of namens de vergunninghouder een door de brandweer goedgekeurd bewijs worden ingediend, waaruit blijkt dat kan worden voldaan aan de voorschriften 3.2.2 en 3.2.3 van de PGS 15.