

OMGEVINGSVERGUNNING

dossiernummer: Om17.0451

verzenddatum:

06 FEB 2018

BESLUIT VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SITTARD-GELEEN

Aanvraag

Op 20 oktober 2017 ontvingen wij van DIS, Dr. Nolenslaan 106, 6136GT Sittard een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project 'verplaatsen van koeltoren L3 van begane grond naar het dak' op de locatie Dr. Philipsstraat 10 in Sittard. De kadastrale gegevens van deze locatie zijn: STD00 K 01421. Onze beslissing op deze aanvraag luidt als volgt.

Besluit

Wij verlenen de omgevingsvergunning voor het project 'verplaatsen van koeltoren L3 van begane grond naar het dak.' voor de volgende activiteit(en):

- het (ver)bouwen van een bouwwerk;
- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan;
- het milieuneutraal veranderen van een inrichting.

Aan dit besluit gestelde voorwaarden en/of voorschriften zijn in de activiteitenlijst opgenomen. Deze activiteitenlijst maakt deel uit van dit besluit.

Afschriften

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Milieu op Maat/Bok-SHE, Steegstraat 18, 6041 EA Roermond;
- DIS B.V., Dr. Nolenslaan 106, 6136 GT Sittard;
- veiligheidsregio Zuid-Limburg/brandweer Zuid-Limburg, Postbus 35, 6269 ZG Margraten;
- Directeur RUD Zuid-Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.

Motivering

Algemeen

De artikelen 2.10 tot en met artikel 2.20a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bevatten per activiteit de gronden op basis waarvan een vergunning kan (en in voorkomende gevallen dan ook moet) worden verleend of geweigerd.

Als een of meer van de aangevraagde activiteiten in strijd is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, wordt de aanvraag ook aangemerkt als een aanvraag voor het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met dit bestemmingsplan, deze beheersverordening of dit exploitatieplan.

Procedure

Wij hebben de aanvraag volgens de reguliere voorbereidingsprocedure behandeld. Deze staat beschreven in paragraaf 3.2. van de Wabo.

Conclusie

De aanvraag is per activiteit op basis van de Wabo beoordeeld aan de relevante criteria. Deze criteria staan het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning niet in de weg. De tot deze conclusie leidende afwegingen zijn in de activiteitenlijst nader weergegeven.

Bijgevoegde documenten

Bij deze vergunning behoren de volgende gewaarmerkte tekeningen en/of stukken:

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning;
- Planschadeverhaalsovereenkomst;
- Tekening K-01 PS10; bestektekening – aanzichten / doorsnede; met datum 07-11-2017;
- Tekening PS10-L02; dak gebouw PS-10; met datum 24-07-2014;
- Tekening schets koeltoren; 19632-00; met datum 09-03-2006;
- Akoestisch onderzoek ten behoeve van DIS BV; rapportnummer 2009.008.01-05; met datum 31-10-2017;
- Brief toelichting aanvraag; met datum 02-01-2018.

Alle met dezelfde stempeldatum als dit besluit.

Bezwaar

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking bezwaar worden aangetekend. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u of een andere belanghebbende er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt het besluit pas in werking nadat op het bezwaar is beslist.

Leges

De legeskosten voor het behandelen van deze aanvraag om een omgevingsvergunning bedragen € 1.967,15.

Voor de activiteit bouwen zijn de leges berekend aan de hand van de ambtelijk vastgestelde bouwkosten van € 25.000,00.

Wabo legesberekening overzicht		
Activiteit bouwen	€	1.250,00
Activiteit handelen in strijd met RO	€	717,15
Totaalbedrag leges	€	1.967,15

Sittard-Geleen, 5 februari 2018

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen
namens dezen,



ACTIVITEITENLIJST

De volgende activiteiten horen bij en maken deel uit van de omgevingsvergunning, verleend op 5 februari 2018 aan DIS, Dr. Nolenslaan 106, 6136GT Sittard voor het project 'verplaatsen van koeltoren L3 van begane grond naar het dak' op de locatie Dr. Philipsstraat 10 in Sittard, kadastraal bekend als STD00 K 01421:

1. het (ver)bouwen van een bouwwerk;
2. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan;
3. het oprichten, veranderen of in werking hebben van een inrichting.

1. HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

Inleiding

In artikel 2.10 van de Wabo is aangegeven wanneer een vergunning voor deze activiteit mag en dan ook moet worden geweigerd.

Toelichting

De vergunning mag slechts worden geweigerd als het plan in strijd is met de relevante bepalingen van de Bouwverordening Sittard-Geleen, het Bouwbesluit en het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Ook als het bouwplan waarop de aanvraag betrekking heeft niet voldoet aan redelijke eisen van welstand moet de vergunning worden geweigerd.

Strijd met bestemmingsplan

De activiteit is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan 'Industrieterrein Noord'. Ons college maakt, op grond van artikel 2.12 van de Wabo, van de mogelijkheid gebruik voor deze activiteit niettemin vergunning te verlenen.

Welstand

Wij hebben de aanvraag op 5 december 2017 ter beoordeling voorgelegd aan de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK). Het advies van deze commissie luidt als volgt.

Advies

Het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand.

Conclusie

De Bouwverordening Sittard-Geleen en het Bouwbesluit staan het verlenen van de vergunning niet in de weg. Door toepassing van artikel 2.12 van de Wabo verzet de strijd met het bestemmingsplan zich niet tegen het verlenen van de vergunning. Tot slot voldoet het bouwplan aan redelijke eisen van welstand. Wij baseren ons op bovengenoemd advies van de ARK van 5 december 2017. Zodoende kan de gevraagde vergunning voor de activiteit '(ver)bouwen van een bouwwerk' worden verleend. Wel bestaat aanleiding om aan de vergunning de hierna te noemen voorwaarde(n) te verbinden.

Voorwaarde(n)

Wij verlenen de vergunning voor de activiteit 'het (ver)bouwen van een bouwwerk' onder de volgende voorwaarde(n):

- Met het vervaardigen van de betreffende constructies mag niet worden begonnen voordat deze berekeningen en tekeningen door het bouw- en woningtoezicht van deze gemeente zijn goedgekeurd. Bij deze aanvraag is ingediend:
 - Overzicht_3D_ondersteuning_koeltoren; met datum 03-11-2017;
 - Rapport 'statische berekening 3e autoclaaf + wijziging koeltoren'; met datum 12-07-2017.

2. HET GEBRUIKEN VAN GRONDEN OF BOUWWERKEN IN STRIJD MET EEN BESTEMMINGSPLAN

Inleiding

In artikel 2.12 van de Wabo is aangegeven wanneer een vergunning voor deze activiteit kan worden verleend.

Strijdigheid met regels van het bestemmingsplan

Op het volgende punt komt het project niet overeen met de regels van het bestemmingsplan 'Industrieterrein Noord'.

- Artikel 4 lid 2 sub b bestemming bedrijf
 de goot- en bouwhoogte van gebouwen bedraagt maximaal 10 meter hoogte.
 De hoogte van de koeltoren bedraagt 12,16 meter.

Medewerking buitenplanse afwijking

Volgens artikel 2.12 lid 1.a.2° van de Wabo kan de vergunning worden verleend in de in het Besluit omgevingsrecht (Bor), bijlage II, hoofdstuk IV aangewezen gevallen. Voor dit project biedt artikel 4 lid 3 van deze bijlage de mogelijkheid af te wijken van de regels uit artikel 4 lid 2 sub b van het bestemmingsplan 'Industrieterrein Noord'.

Motivering

Wij hebben onderzocht of in het kader van een goede ruimtelijke ordening aan dit plan kan worden meegewerkt. Het plan voldoet aan de van belang zijnde criteria:

- Het plan is op grond van het geldende beleid (rijk/provincie/gemeente) toegestaan.
- De belangen van de directe burens worden niet onevenredig geschaad.
- Het plan heeft geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woonmilieu of kan deze doen ontstaan. De wijzigingen vinden milieuneutraal plaats.
- Het plan doet geen afbreuk aan het stedenbouwkundig beeld en aan de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse. De opbouw past qua hoogte en vormgeving bij het industriële karakter en de afmetingen van het gebouw waarop het wordt geplaatst.
- Het plan heeft geen gevolgen voor de parkeernorm.

Conclusie

Wij vinden het ingediende project passend in een goede ruimtelijke ordening. Het project valt onder een van de in het Bor, bijlage II, hoofdstuk IV aangewezen gevallen.

Zodoende kan de gevraagde vergunning voor de activiteit 'gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan' worden verleend.

3. HET MILIEUNEUTRAAL VERANDEREN VAN EEN INRICHTING

1.1 De aanvraag

Op 20 oktober 2017 is een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van DIS B.V., Dr. Nolenslaan 106, 6136 GT Sittard. De aanvraag betreft het verplaatsen van een koeltoren binnen een inrichting voor het produceren en afvullen van (energie)frisdranken, alcoholische mixdranken en zuiveldranken en het afvullen van bieren en wijn. De vergunning is aangevraagd door Milieu op Maat/Bok-SHE. De gemachtigde staat vermeld op het aanvraagformulier.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e onder 2° juncto artikel 3.10 lid 3 van de Wabo).

1.2 Huidige vergunning- en meldingsituatie

Ten behoeve van de inrichting zijn de volgende besluiten genomen en de volgende meldingen gedaan:

- op 8 november 2017 is een vergunning ingevolge artikel 2.6 lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verleend voor het veranderen of veranderen van de werking van de inrichting en het in werking hebben na die verandering van een inrichting voor het produceren en afvullen van (energie)frisdranken, alcoholische mixdranken en zuiveldranken en het afvullen van bieren en wijn (revisievergunning); de aanvraag om een revisievergunning is tevens beschouwd als een melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer;
- op 3 januari 2018 is een vergunning ingevolge artikel 2.1 lid 1 onder e onder 2° juncto artikel 3.10 lid 3 van de Wabo verleend voor het wijzigen van de opslagvoorzieningen en de plaats van de opslagvoorzieningen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in 4 PGS 15 opslagsystemen op het buitenterrein van de inrichting (milieuneutrale veranderingsvergunning).

De voorschriften van de geldende omgevingsvergunningen voor de activiteit milieu zijn van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde verandering, tenzij de aard van de vergunningen of de aard van de verandering zich daartegen verzet.

1.2.1 Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer zijn regels opgenomen voor verschillende activiteiten binnen inrichtingen. Het Activiteitenbesluit milieubeheer maakt een onderscheid tussen inrichtingen type A, B en C. Een inrichting type C is een inrichting, waarvoor een omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wabo is vereist.

In artikel 2.1 lid 2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is bepaald voor welke inrichtingen een omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wabo is vereist. Dit betreft de inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort en de inrichtingen die als zodanig zijn aangewezen in de onderdelen B en C van bijlage I van het Bor.

1.2.2 Richtlijn industriële emissies

Binnen de inrichting worden één of meer van de activiteiten uitgevoerd, die zijn aangewezen in bijlage I van de Richtlijn industriële emissies (RIE). Het betreft categorie 6.4.b:

- 6.4.b De bewerking en verwerking, behalve het uitsluitend verpakken, van de volgende grondstoffen, al dan niet bewerkt of onbewerkt, voor de fabricage van levensmiddelen of voeder van:
- iii) dierlijke en plantaardige grondstoffen, zowel in gecombineerde als in afzonderlijke producten, met een productiecapaciteit in ton per dag van meer dan:
- 75 indien A gelijk is aan of hoger dan 10, of
 - $[300 - (22,5 \times A)]$ in alle andere gevallen,
- waarin "A" het aandeel dierlijk materiaal is (in gewichtspercentage) van de productiecapaciteit in eindproducten.

De verpakking is niet inbegrepen in het eindgewicht van het product.

Tot de inrichting behoort dus een IPPC-installatie. Een inrichting, waartoe een IPPC-installatie behoort, moet worden beschouwd als een vergunningplichtige inrichting (inrichting type C).

1.2.3 Besluit omgevingsrecht

Op de inrichting zijn onder andere de volgende categorieën van onderdeel C van bijlage I van het Bor van toepassing:

- onderdeel 1.1 onder a:
inrichtingen waar één of meer elektromotoren aanwezig zijn met een vermogen of een gezamenlijk vermogen groter dan 1,5 kW;
- onderdeel 1.1 onder b:
inrichtingen waar één of meer verbrandingsmotoren aanwezig zijn met een vermogen of een gezamenlijk vermogen groter dan 1,5 kW;
- onderdeel 1.1 onder c:
een of meer voorzieningen of installaties aanwezig zijn voor het verstoken van brandstoffen met een thermisch vermogen of een gezamenlijk vermogen groter dan 130 kW;
- onderdeel 2.1 onder a:
inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van gassen of gasmengsels, al of niet in samengeperste tot vloeistof verdichte of onder druk in vloeistof opgeloste toestand;
- onderdeel 4.1 onder a:
inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van stoffen en preparaten die zijn ingedeeld krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten in een categorie als bedoeld in artikel 9.2.3.1 lid 2 van de Wet milieubeheer;
- onderdeel 4.1 onder b:
inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van producten, waarin stoffen of preparaten, als bedoeld onder 4.1.a, zijn verwerkt;
- onderdeel 4.1 onder d:
inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van geurstoffen of smaakstoffen;
- onderdeel 5.1:
inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare of brandbare vloeistoffen;
- onderdeel 9.1 onder d:
inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken of verwerken van voedingsmiddelen, genotmiddelen of grondstoffen daarvoor;

- onderdeel 12.1:
inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van metalen, metalen voorwerpen of schroot dan wel behandelen van de oppervlakte van metalen of metalen voorwerpen;
- onderdeel 13.1 onder b:
het parkeren van 3 of meer voor het vervoer van goederen langs de weg bestemde motorvoertuigen, aanhangwagens of opleggers, waarvan de massa van het ledige voertuig, vermeerderd met het laadvermogen, meer bedraagt dan 3500 kg;
- onderdeel 15.1:
inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, behandelen, opslaan of overslaan van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen;
- onderdeel 16.1:
inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van papierstof, papier of producten hiervan;
- onderdeel 22:
inrichtingen voor het opslaan of overslaan van andere stuk- of bulkgoederen dan de stoffen, preparaten of producten, die in een andere in deze bijlage opgenomen categorie worden genoemd, met een oppervlakte voor de opslag daarvan van 2.000 m² of meer.
- onderdeel 28.1 onder a 2°:
inrichtingen voor het opslaan van bedrijfsafvalstoffen, die ten aanzien daarvan een capaciteit hebben van 5 m³ of meer;
- onderdeel 28.1 onder a 4°:
inrichtingen voor het opslaan van gevaarlijke afvalstoffen.

Op de inrichting zijn tevens categorie 4 onderdeel 4.4 onder c (inrichtingen voor de opslag van stoffen van ADR klasse 8, verpakkingsgroepen II en III, zonder bijkomend gevaar, in bovengrondse opslagtanks met een inhoud van meer dan 10 m³) en categorie 4 onderdeel 4.4 onder f (inrichtingen voor de opslag van gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen anders dan gassen, gasolie, afgewerkte olie, polyesterhars of stoffen van ADR klasse 5.1 of klasse 8, verpakkingsgroepen II en III, zonder bijkomend gevaar, in bovengrondse opslagtanks) van onderdeel C van bijlage I van het Bor van toepassing. Een inrichting, die is genoemd in categorie 4 onderdeel 4.4 onder c en onder f, is aangewezen als een vergunningplichtige inrichting (inrichting type C).

1.2.4 Conclusie

Omdat tot de inrichting een IPPC-installatie behoort en de inrichting als zodanig is aangewezen in onderdeel C van bijlage I van het Bor, is sprake van een vergunningplichtige inrichting (inrichting type C). De inrichting moet voldoen aan de voorschriften, die zijn verbonden aan de geldende omgevingsvergunningen voor de activiteit milieu. Tevens zijn de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer van toepassing, mits en voor zover binnen de inrichting sprake is van activiteiten, die onder de werking daarvan vallen.

1.3 Bevoegd gezag

De hoofdregel is dat burgemeester en wethouders van de gemeente, waar het betrokken project in hoofdzaak zal worden of wordt uitgevoerd, een besluit nemen op een aanvraag om een omgevingsvergunning. In bepaalde situaties moet worden afgeweken van de hoofdregel. In bepaalde situaties zijn bijvoorbeeld gedeputeerde staten van de provincie

waar het betrokken project in hoofdzaak zal worden of wordt uitgevoerd, bevoegd een besluit te nemen op een aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit geldt voor elke aanvraag met betrekking tot een inrichting, waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is of waartoe een installatie, zoals bedoeld in categorie 4 van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies (RIE) behoort. Tevens geldt dit voor overige aanvragen met betrekking tot inrichtingen ten aanzien waarvan dat in onderdeel C van bijlage I van het Bor is bepaald, voor zover tot de inrichting een IPPC-installatie behoort. Uit de beoordeling van de aanvraag om een omgevingsvergunning is gebleken dat burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen bevoegd zijn daarop een besluit te nemen.

1.4 Advies over de aanvraag

Omdat de inrichting onder de werking van het Besluit externe veiligheid inrichtingen valt, is de veiligheidsregio Zuid-Limburg/brandweer Zuid-Limburg in de gelegenheid gesteld advies over de aanvraag uit te brengen. Hiervan is geen gebruik gemaakt. De veiligheidsregio Zuid-Limburg/brandweer Zuid-Limburg heeft geen advies over de aanvraag uitgebracht.

2 Samenhang met overige wetgeving

2.1 Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer zijn regels opgenomen voor verschillende activiteiten binnen inrichtingen. De meeste inrichtingen vallen volledig onder de werking van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Voor een beperkt aantal inrichtingen is een vergunning ingevolge artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wabo vereist. Op dergelijke inrichtingen zijn de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer van toepassing, mits en voor zover binnen de inrichting sprake is van activiteiten, die onder de werking daarvan vallen. Het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer bevatten algemene regels. In bepaalde gevallen is het mogelijk om in aanvulling daarop of in afwijking daarvan (maatwerk)voorschriften te stellen.

2.2 Inrichtingen type C

Omdat de inrichting als zodanig is aangewezen in onderdeel C van bijlage I van het Bor, is sprake van een vergunningplichtige inrichting (inrichting type C). Op de inrichting zijn de volgende regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing:

- hoofdstuk 1:
 - afdeling 1.1 (begripsbepalingen, omhangbepaling, reikwijdte en procedurele bepalingen);
 - afdeling 1.2 (melding), voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die worden verricht binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is;
- hoofdstuk 2:
 - afdeling 2.1 (zorgplicht), voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die worden verricht binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is;
 - afdeling 2.2 (lozingen), voor zover binnen de inrichting activiteiten worden verricht waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is;
 - afdeling 2.3 (lucht en geur), behoudens:
 - * voor zover op grond van artikel 13 lid 5 en lid 7 van de EU-richtlijn industriële emissies voor de activiteit of het type

- productieproces BBT conclusies voor de emissies zijn vastgesteld;
- * artikel 2.5 lid 2, lid 3 en lid 6, voor zover in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer emissie-eisen aan stoffen zijn gesteld;
- * artikel 2.7a lid 1, lid 2 en lid 4, voor zover in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer eisen aan geurhinder zijn gesteld;
- afdeling 2.4 (bodem), behoudens voorschrift 2.11 lid 1;
- hoofdstuk 3:
 - afdeling 3.1 (afvalwaterbeheer)
 - § 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
 - § 3.1.5. Lozen van koelwater;
 - afdeling 3.2 (installaties)
 - § 3.2.1 Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie,
 - § 3.2.5. In werking hebben van een natte koeltoren;
 - afdeling 3.4. (opslaan van stoffen of het vullen van gasflessen), § 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen.

2.3 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Inzake het veranderen van een vergunningplichtige inrichting (inrichting type C) moet een melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer worden gedaan, indien de verandering betrekking heeft op activiteiten, waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens het Activiteitenbesluit milieubeheer. Indien een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu is aangevraagd, kan de aanvraag tevens worden beschouwd als een melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer. Voorwaarde is dat alle vereiste gegevens zijn verstrekt. Op de verandering is het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing. De aanvraag is daarom tevens beschouwd als een melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer.

3 Overwegingen

3.1 Milieuneutraal veranderen

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting, zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e onder 2° juncto artikel 3.10 lid 3 van de Wabo. De aanvraag betreft het verplaatsen van een koeltoren binnen een inrichting voor het produceren en afvullen van (energie)frisdranken, alcoholische mixdranken en zuiveldranken en het afvullen van bieren en wijn.

Een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend met betrekking tot een verandering van de inrichting of verandering van de werking van de inrichting:

- die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning zijn toegestaan;
- waarvoor geen verplichting bestaat tot het maken van een milieueffectrapport;
- die niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

3.2 Overwegingen geen andere of grotere nadelige milieugevolgen

Een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan niet worden verleend, indien de verandering leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning zijn toegestaan.

Algemeen

De aanwezige koeltoren wordt verplaatst van de begane grond naar het dak van productiegebouw PS10. De productiecapaciteit binnen de inrichting wijzigt niet. Datzelfde geldt voor de soort en hoeveelheid stoffen. Ook de werking van de koeltoren verandert in principe niet. Slechts de uitblaas van de koeltoren mondt uit 7 meter boven dakniveau in plaats van 1 meter boven dakniveau.

Hierna is per relevant milieuaspect de relatie met de verandering van de inrichting gelegd.

Afval

De productiecapaciteit, de werking van de koeltoren en de aard, hoeveelheid en verpakking van de stoffen binnen de inrichting wijzigen niet. Gelet hierop mag worden aangenomen dat geen andere soorten of grotere hoeveelheden afvalstoffen zullen vrijkomen dan op grond van de geldende omgevingsvergunningen voor de activiteit milieu is toegestaan.

Bodem

Omdat DIS B.V. moet worden aangemerkt als een inrichting type C, waartoe een IPPC installatie behoort, zijn de bodemvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing op het aspect bodem. Indien binnen een dergelijke inrichting een bodembedreigende activiteit wordt verricht, moeten op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer bodembeschermende voorzieningen en maatregelen worden getroffen, waarmee een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Tevens is in het Activiteitenbesluit milieubeheer voorgeschreven dat de bodembeschermende voorzieningen en maatregelen moeten voldoen aan de in de in de Activiteitenregeling milieubeheer gestelde eisen.

De chemicaliëndosering aan het koelwater blijft op dezelfde locatie en op dezelfde wijze plaatsvinden. De verandering van de inrichting heeft niet of nauwelijks betrekking op bodembedreigende activiteiten. Daar waar bodembedreiging aan de orde kan zijn, moet een verwaarloosbaar bodemrisico worden gerealiseerd middels een vloeistofdichte vloer of verharding of een kerende vloer en/of lekbak met de daarbij behorende voorzieningen en maatregelen, zoals genoemd in de Nederlandse richtlijn bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB 2012). Dit gold voor de bestaande bodembedreigende activiteiten en geldt ook voor nieuwe bodembedreigende activiteiten. Door de verandering van de inrichting wordt de kans op een bodemverontreiniging dus niet anders of groter dan op grond van de geldende omgevingsvergunningen voor de activiteit milieu is toegestaan.

Energie

Door het verplaatsen van de koeltoren vindt meer vrije toestroom van lucht plaats, waardoor de effectiviteit van het koelvermogen wordt vergroot. Als gevolg daarvan zal eerder sprake zijn van minder energieverbruik dan van meer energie verbruik. Omdat de productiecapaciteit, de werking van de koeltoren en de aard en hoeveelheid van de stoffen binnen de inrichting verder hoezo verder??? niet wijzigen, mag worden aangenomen dat het energieverbruik niet anders of groter zal zijn dan op grond van de geldende omgevingsvergunningen voor de activiteit milieu is toegestaan.

(Externe) veiligheid

De werking van de koelinstallatie en de aard en hoeveelheid van de stoffen binnen de inrichting wijzigen niet ten opzichte van de vergunde situatie. Het risico neemt dus niet toe en is ook niet anders dan op grond van de geldende omgevingsvergunningen voor de activiteit milieu is toegestaan.

Geluid

Tot de aanvraag behoort het rapport akoestisch onderzoek ten behoeve van DIS B.V. gelegen aan de Dr. Nolenslaan 106 te Sittard, MilieuCoördinator, rapportnummer 2009.008.01-05, d.d. 31 oktober 2017. Het akoestisch rapport bevat meer wijzigingen dan het verplaatsen van de koeltoren. Het rapport bevat namelijk tevens een nieuwe loods aan de Dr. Philipsstraat en een wijziging van vervoersbewegingen. Overigens zijn de genoemde vervoersbewegingen niet geheel juist. Een gedeelte van de vervoersbewegingen van of naar de Dr. Philipsstraat is namelijk gemodelleerd op het terrein van het naast de inrichting gelegen perceel. Desondanks kan uit het akoestisch rapport worden geconcludeerd welke geluidbijdrage op de dichtstbijzijnde gevoelige gebouwen ontstaat vanwege het verplaatsen van de koeltoren. Vanwege de verhoging van het emissiepunt van 1 meter boven dakniveau naar 7 meter boven dakniveau zal de geluidbelasting op de dichtstbijzijnde woningen groter zijn dan is vergund. Uit het akoestisch rapport blijkt ook dat door het treffen van maatregelen, namelijk een scherm bij de koeltoren, de geluidemissies vanwege de gehele inrichting in ieder geval niet anders of groter zullen zijn dan op grond van de geldende omgevingsvergunningen voor de activiteit milieu is toegestaan. Om te garanderen dat de vergunde geluidniveaus niet worden overschreden, is aan deze vergunning een voorschrift inzake het uitvoeren van (een) controlemeting(en) verbonden.

Lucht en geur

Het emissiepunt van de koeltoren zal worden verhoogd van 1 meter boven dakniveau naar 7 meter boven dakniveau. De totale lucht- en geuremissie zal echter niet toenemen. Omdat het recirculerende koelwater niet in direct contact komt met producten en het verdampende koelwater steeds wordt bijgevuld met schoon proceswater, is sprake van "schoon" water dat voldoende wordt verversd. Lucht- en geuremissies zijn daarom sowieso niet te duchten.

3.3 Overwegingen geen verplichting maken milieueffectrapport

Een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan niet worden verleend, indien de verplichting bestaat tot het maken van een milieueffectrapport (mer).

In artikel 7.2 van de Wet milieubeheer is bepaald dat ten behoeve van aangewezen activiteiten een mer moet worden gemaakt of moet worden beoordeeld of een mer moet worden gemaakt. Onderdeel C van de bijlage, behorende bij het Besluit milieueffectrapportage, bevat de activiteiten en de drempelwaarden, waarbij een mer moet worden gemaakt. In onderdeel D van de bijlage, behorende bij het Besluit milieueffectrapportage, staan de activiteiten en drempelwaarden vermeld, waarbij moet worden beoordeeld of een mer moet worden gemaakt. Gezien het bepaalde in artikel 2 lid 5 onder b van het Besluit milieueffectrapportage moet ook in gevallen, waarin de drempelwaarden van onderdeel D niet worden overschreden, worden beoordeeld of de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

In de onderdelen C en D van de bijlage, behorende bij het Besluit milieueffectrapportage, wordt de activiteit niet genoemd. Gelet hierop is geen sprake van een mer-plicht of mer-beoordelingsplicht.

3.4 Overwegingen niet ontstaan andere inrichting

Een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan niet worden verleend, indien de verandering leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

Van een andere inrichting is in ieder geval sprake, indien de verandering leidt tot een inrichting in een andere categorie van het Bor dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu is verleend. Indien dezelfde categorie van het Bor van toepassing blijft, kan sprake zijn van een andere inrichting vanwege het feit dat diverse categorieën van het Bor meerdere soorten inrichtingen omvatten. Verder ontstaat een andere inrichting, indien in de inrichting installaties worden bijgeplaatst of activiteiten gaan plaatsvinden, die niet zijn vergund, maar blijkens het Bor op zichzelf vergunningplichtig zijn.

De aanvraag betreft het verplaatsen van een koeltoren binnen een inrichting. Deze verandering zal er niet toe leiden dat op de inrichting een andere categorie van het Bor van toepassing wordt. Evenmin leidt de verandering tot een andere inrichting binnen een reeds van toepassing zijnde categorie van het Bor. Verder is duidelijk dat geen sprake is van het uitbreiden van de inrichting met niet-vergunde, maar blijkens het Bor op zichzelf vergunningplichtige installaties of activiteiten. De verandering betreft geen andersoortige installaties of activiteiten. Op grond van de aanvraag moet worden geconcludeerd dat op de inrichting onderdeel 1.1 onder a, onderdeel 1.1 onder b, onderdeel 1.1 onder c, onderdeel 2.1 onder a, onderdeel 4.1 onder a, onderdeel 4.1 onder b, onderdeel 4.1 onder d, onderdeel 5.1, onderdeel 9.1 onder d, onderdeel 12.1, onderdeel 13.1 onder b,

onderdeel 15.1, onderdeel 16.1, onderdeel 22, onderdeel 28.1 onder a 4°: van onderdeel C van bijlage I van het Bor van toepassing blijven.

De verandering leidt niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder omgevingsvergunningen voor de activiteit milieu zijn verleend. Er blijft sprake van een inrichting voor het produceren en afvullen van (energie)frisdranken, alcoholische mixdranken en zuiveldranken en het afvullen van bieren en wijn.

4 Conclusie

Resumerend kan worden geconcludeerd dat het veranderen of veranderen van de werking van de inrichting voldoet aan de voorwaarden, die zijn gesteld in artikel 3.10 lid 3 van de Wabo. Gelet hierop kan de gevraagde omgevingsvergunning voor de activiteit milieu worden verleend, mits daaraan een voorschrift wordt verbonden in het belang van de bescherming van het milieu.

5 Voorschriften

Geluid

Binnen 3 maanden na het in werking treden van deze vergunning moet door middel van een akoestisch onderzoek met controlemeting(en) worden aangetoond dat aan de geluidvoorschriften 6.2 en 6.3 van de geldende vergunning van 8 november 2017, kenmerk Om16.0277, wordt voldaan. De resultaten van dit akoestisch onderzoek moeten binnen die termijn schriftelijk worden gerapporteerd aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag moet worden geïnformeerd over datum en tijdstip, waarop de controlemeting(en) word(t)(en) uitgevoerd.